

РЕШЕНИЕ ОТ ТКА "ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ", месец ноември 2010г.

Съгласно член 268 от Наредба 16-116, обн. ДВ бр. 26/2008г. минималните изискуеми контролирани параметри на Защитни прекъсвачи са:

"Ток на задействане и/или време за изключване и допирно напрежение и/или съпротивление на предпазен заземител".

02.11.2010г.

Решението е потвърдено на 15.12.2015г.