РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 197

гр. София, 29.05.2024 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т.4 и чл. 28 ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 338/84 ОКС/ПА/17.11.2023г., доклад от оценка Вх. № 338/84 ОКС/ПА/3/В от 29.02.2024г. и анекс G-2 Вх. № 338/84 ОКС/6/В от 10.04.2024г., становище на Комисия по акредитация Вх. № 338/84 ОКС/ПА/7/В/21.05.2024г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ „КЕЙБЪЛ КОНТРОЛ" ОТ ВИД С

„КЕЙБЪЛ ГРУП" ООД, ГР. ПАЗАРДЖИК

Адрес на управление и офис:
4400 гр. Пазарджик, ул. „Димчо Дебелянов" № 35

Да извършва контрол съгласно следния обхват:

Тип обхват: *гъвкав**					
№ по ред	**Област на контрол**	**Вид на контрола**	**Контролиран параметър/ характеристика**	**Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол**	**Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Микроклимат в работна и битова среда	На нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Температура на въздуха Относителна влажност на въздуха Скорост на движение на въздуха	БДС 16686; Наредба № РД-07-3 ДВ. бр.63/2014г.; ПК-А-01-01	Наредба № 2, ДВ, бр. 15/2007 г.; Наредба № 3, ДВ, бр. 15/2007г.; Наредба № 9, ДВ, бр. 46/1994 г; Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003 г; Наредба № РД-07-3 ДВ. бр.63/2014 г.; БДС 14776; ТС
2	Изкуствено осветление в работна и битова среда	На нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради, 40-85, Издателство	Наредба № 2, ДВ, бр. 15/2007 г.; Наредба № 3, ДВ, бр. 15/2007 г. Наредба № 9, ДВ, бр. 46/1994 г.; Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003 г;

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

				„Стандартизация" 1985; ПК-А-01-02	Наредба № 49, ДВ, бр. 7/1976 г. БДС EN 12464-1 ТС
3	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради	На нови и в експлоатация обекти и съоръжения	ниво на шум. еквивалентно ниво на шум	БДС 15471; ПК-А-01-03	Наредба № 6, ДВ, бр. 58/2006 г. - приложение 2, таблица 1 – т.3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7; Наредба № 9, ДВ, бр. 46/1994 г.; Наредба № 2, ДВ, бр. 15/2007 г.; Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003 г.; Наредба № 7, ДВ, бр. 88/1999 г.; ТС
4	Електрически уредби и съоръжения до 1000V	На нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс на контура "фаза-защитен проводник"	ПК-А-02-01	Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26/2008 г; Наредба № 3, ДВ, бр. 90 и 91/2004г ТС
5			Съпротивление на изолация	БДС 1986 – т.3.3-а, б, д и е; ПК-А-02-05	Наредба № 3, ДВ, бр. 90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26/2008 г; ТС
6			Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК-А-02-02	Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26/2008 г; Наредба № 3, ДВ, бр. 90 и 91/2004г.; ТС
7			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК-А-02-03	Наредба № 4, ДВ, бр. 6/2011 г.; ТС
8			Защитни прекъсвачи /ЗП/: - ток на задействане -съпротивление на предпазен заземител	ПК-А-02-04	Наредба № 16-116/ ДВ, бр. 26/2008 г; Наредба № 3, ДВ, бр. 90 и 91/2004г.; ТС
9	Климатични инсталации	На нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Температура на въздуха; относителна влажност на въздуха	БДС 16686; Наредба № РД-07-3 ДВ. бр. 63/2014 г. ПК-А-03-01	БДС 14776; Наредба № 15, ДВ, бр. 68/2005 г. Наредба № РД-07-3 ДВ. бр.63/2014 г. ТС
10	Вентилационни инсталации	На нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Скорост на въздушен поток Дебит на въздушния поток	БДС 12.3.018; ПК-А-04-01	Наредба № 15, ДВ, бр. 68/2005 г. Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003 г.; ТС

**Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Наредба № 3 за устройство на електрическите уреди и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и бр. 91 /2004г.)
Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр.26/2008г.)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 45/2006 г.)
Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ бр. 15/2007г.)
Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/2007г.)
Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994г.)
Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр. 95/2003г.)
Наредба № РД-07-03 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр. 63/2014г.)
Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ бр. 88/1999г.)
Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58/2006г.)
Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.)
ТС - техническа спецификация

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 84 ОКС от 29.05.2024 г. валиден до 29.05.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/представител на „Кейбъл Груп" ООД, гр. Пазарджик, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 84 ОКС/10.12.2021 г. и приложение - Заповед на ИА БСА № А 774/10.12.2021 г.

Настоящата заповед да се съобщи на „Кейбъл Груп" ООД, гр. Пазарджик в 3 (три) - дневен срок от издаването й.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"