



ЗАПОВЕД

№ А 214

София, 29.05.2024 г.

На основание чл.10, ал.1, т.4 и чл. 28, ал.1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и съответната точка 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура за преакредитация с рег. №337/88 ОКС/ПА/08.01.2024г., доклад от оценка на място с вх. №337/88 ОКС/ПА/5/В/15.03.2024г., анекс към доклада (секция G-2) с вх. №337/88 ОКС/ПА/8/В/26.04.2024г. и становище на Комисия по акредитация с вх. №337/88 ОКС/ПА/9/В/28.05.2024г.,

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

**Орган за контрол от вид С
при „МАРПОЛ-2“ ЕООД, гр. Варна**

Адрес на управление: 9000 гр. Варна, кв. Възраждане бл. 54, вх. VI, ет 8, ап. 158

Адрес на офис: 9000 гр. Варна, ул. „Цар Симеон I“ №25, Дом на науката и техниката, ет.4, офис 403

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

Тип обхват: фиксиран					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика	Методи за изпитване/измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Изкуствено осветление в работна и битова среда	Първоначален и/или Периодичен Нови и/или в експлоатация обекти	осветеност	ОПК 7.1.5 Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85/85	БДС EN 12464-1:2021 Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994г.) Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003 г.) Наредба № 2 (ДВ бр. 15/2007 г.) Наредба № 49 (ДВ бр.7/1976 г.) ТС
2	Микроклимат в работна и битова среда	Първоначален и/или Периодичен Нови и/или в експлоатация обекти	Температура на въздуха, Относителна влажност на въздуха, Скорост на движение на въздуха	ОПК 7.1.6 БДС 16686:1987 Наредба №РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014 г.)	Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994 г.) Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003 г.) Наредба №РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014 г.) Наредба № 2 (ДВ бр. 15/2007 г.) БДС 14776:1987 ТС

1	2	3	4	5	6
3.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови и в процес на експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби – съпротивление на заземител	ОПК 7.1.9 Версия № 06/ 31.10.2019 г.	Наредба № 4 (ДВ бр.6/2011 г.) ТС
			Съпротивление на защитни заземителни уредби – съпротивление на заземители	ОПК 7.1.1 Версия № 06/ 31.10.2019 г.	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г.) ТС
			Съпротивление на изолация	ОПК 7.1.4 Версия № 06/ 31.10.2019 г.	БДС 16291:1985 Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г.) ТС
			Импеданс на контура „фаза-защитен проводник	ОПК 7.1.2 Версия № 06/ 31.10.2019 г.	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г.) ТС
			Защитни прекъсвачи (ЗП): време за изключване; допирно напрежение; съпротивление на предпазен заземител; ток на задействане	ОПК 7.1.3 Версия № 06/ 31.10.2019 г.	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г.) ТС

Нормативни актове:

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г., изм. и доп. ДВ бр.42/2015);

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр. 90 и 91/2004г., изм. и доп. ДВ бр.42/2015);

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г.);

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр. 95/2003г.);

Наредба №9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ. бр. 46/1994г.);

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба №РД-07-03 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85/85, издателство „Стандартизация“, София 1985г.;

ТС – техническа спецификация.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 88 ОКС от 29.05.2024г. валиден до 29.05.2028г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „МАРПОЛ-2“ ЕООД, гр. Варна, Ръководителя на Орган за контрол от вид С при „МАРПОЛ-2“ ЕООД, гр. Варна или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. №88 ОКС от 10.12.2021г., валиден до 29.05.2024г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 778/10.12.2021г.

Настоящата заповед да се съобщи на „МАРПОЛ-2“ ЕООД, гр. Варна в 3 (три) -дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА

