



ЗАПОВЕД

№ А 249

гр. София, 01.07.2024 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т.4 и чл. 28 ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 323/271 ОКС/ПА/08.01.2024г., доклад от оценка Вх. № 323/271 ОКС/ПА/5/В от 28.03.2024г. и анекс G-2 Вх. № 323/271 ОКС/ПА/7/В от 16.04.2024г., становище на Комисия по акредитация Вх. № 323/271 ОКС/ПА/8/В/28.06.2024г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

„ЕМУ“ АД, ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С „ЕМУ КОНТРОЛ“

Адрес на управление: 7700, гр. Търговище , кв. „Разбойна“, П.К 174

Адрес на офис: 7700, гр. Търговище, ул. „Пирин“ №12

Да извършва контрол съгласно следния обхват:

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика	Методи за изпитване/измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Електрически уредби до 750kV включително	Нови и/или в експлоатация уредби и съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК 1; Техническа политика – Електрически подстанции и електропроводи – ЕСО	Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г); Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004г); ТС
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 2	Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г); Наредба №4 (ДВ,бр.6/2011г.) ТС

			Връзка на заземените съоръжения към заземителната уредба	ПК 3; Техническа политика – Електрически подстанции и електропроводи – ЕСО	Техническа политика – Електрически подстанции и електропроводи – ЕСО/12.04.2022г. ТС
			Допирно и крачно напрежение	ПК 4; Техническа политика – Електрически подстанции и електропроводи – ЕСО	БДС EN 50522; Техническа политика – Електрически подстанции и електропроводи – ЕСО/12.04.2022г. ТС
2.	Електрически уредби и съоръжения до 1000V	Нови и/или в експлоатация уредби и съоръжения	Импеданс на контура "фаза-защитен проводник"	ПК 5	Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г); Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004г); ТС
			Защитни прекъсвачи за ток с нулева последователност: - Допирно напрежение - Ток на задействане - Време за изключване - Съпротивление на предпазен заземител	ПК 6	Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г); Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004г); ТС
3.	Кабели и кабелни линии до 35kV	Нови и/или в експлоатация уредби и съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 1986, т.3.3. а, б, д, е; НИЕМС; ПК 7	Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г); Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004г); НИЕМС-1995; ТС
4.	Кабели и кабелни линии до 20kV	Нови и/или в експлоатация уредби и съоръжения	Електрическа якост с повишено постоянно напрежение	БДС 2406; ПК 8	Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г); НИЕМС – 1995; ТС
5.	Въздушни електропроводни линии, открити и закрити разпределителни уредби до 750kV включително	Нови и/или в експлоатация уредби и съоръжения	Преходно съпротивление в опъвателни клеми, кербови и болтови съединения, контактни системи	НИЕМС; ПК 9	Наредба №16-116, (ДВ, бр. 26/2008г); НИЕМС – 1995; ТС
6.	Електроизолац ионно масло	Нови и/или в експлоатация уредби и съоръжения	Пробивно напрежение	БДС EN 60156; ПК 10	Наредба №16-116, ДВ, бр. 26/2008 г.; НИЕМС – 1995г.; ТС

7.	Оптични кабели, оптични кабелни линии	Нови и/или в експлоатация обекти	Внесено затишване от нееднородности Общо затишване Загуби от обратно отражение	БДС EN 60793-1-22; БДС EN 60793-1-40; БДС EN 61280-4-2; ПК 11	Инструкция на БТК за строителство на оптични кабелни линии – 2004; ТС
8.	Изкуствено осветление в работна и битова среда	На нови и в експлоатация обекти	Осветеност	Методични указания за измерване и оценка на изкуствено осветление 40 – 85 издателство „Стандартизация“ ПК 12	Наредба №49 (обн.ДВ.бр.7/1976) БДС EN 12464-1; ТС

*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Легенда:

Наредба № 3 за устройство на електрическите уреди и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и бр. 91/2004г.);

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр.26/2008г.);

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 45/2006 г.);

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (Обн. ДВ. бр.7 /1976г., изм. ДВ. бр.64 /1976г.);
НИЕМС – 1995 – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения - 1995 на Комисията по енергетика;

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985г.;

Техническа политика - електрически подстанции и електропроводи - ЕСО/12.04.2022г.;

Инструкция за строителство на оптични кабелни линии – БТК ЕАД „БТК - НИИС“-2004г.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 271 ОКС от 01.07.2024 г. валиден до 01.07.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/представител на „ЕМУ“ АД, гр. Търговище, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 271 ОКС/11.04.2023 г. и приложение - Заповед на ИА БСА № А 160/11.04.2023 г.

Настоящата заповед да се съобщи на „ЕМУ“ АД, гр. Търговище в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор

на ИА „Българска служба за акредитация“

