РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 204

София, 29.05.2024 г.

На основание чл.10, ал.1, т. 4, и чл.28, ал.1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура за преакредитация с рег. №466/197 ОКС/ПА/18.10.2023г., доклад от оценка на място с вх. №466/197 ОКС/ПА/4/В/14.12.2023г., анекс към доклада (секция G-2) с вх. №466/197 ОКС/ПА/3/В/22.02.2024г. и становище на Комисия по акредитация с вх. №466/197 ОКС/ПА/4/В/29.04.2024г.,

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол от вид С
при „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД, гр. Пловдив

Адрес на управление:
4000 гр. Пловдив, р-н Централен, бул. „Цар Борис III Обединител", №36, ет.5
Адрес на офис:
4003 гр. Пловдив, кв. Кършияка, ул. Седянка №9

Да извършва контрол съгласно следния обхват:

Тип на обхват: гъвкав*

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
1	Кабелна линия до 20 kV включително	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/	Контрол с повишено постоянно напрежение	БДС 2406, БДС 2581 ОКС 7.1 ПР 01/1	Наредба №16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) ТС
2	Силов трансформатор до 110 kV	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/	Съпротивление на изолация на намотките	БДС 16654 ОКС 7.1 ПР 01/2	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) ТС
			Коефициент на абсорбция R60/R15	БДС 16654 ОКС 7.1 ПР 01/2	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) ТС
			Активно съпротивление на намотките	БДС 15320 ОКС 7.1 ПР 01/2	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) ТС
			Коефициент на трансформация по напрежение	БДС 15320, НИЕМС-1995, ОКС 7.1 ПР 01/2	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) ТС

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип на обхват: гъвкав*					
№ по ред	**Област на контрол**	**Вид на контрола**	**Контролиран параметър/ характеристика:**	**Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол**	**Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	Трансформаторно масло	На нови и/или в употреба/ експлоатация продукти	Пробивно напрежение	БДС EN 60156 ОКС 7.1 ПР 01/3	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) ТС
4	Ел. защитни средства: диелектрични ръкавици, боти, ботуши, галоши	В експлоатация продукти	Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо напрежение; Ток на утечка	Наредба №22 (ДВ. бр.45/2006г.) ОКС 7.1 ПР 01/4	Наредба №22 (ДВ. бр.45/2006г.) ТС
	Ел. защитни средства: изолиращи щанги от всички видове, изолиращи щанги за преносими заземители; изолиращи клещи; токоизмервателни клещи; диелектрични килимчета и пътеки; преносими заземители;		Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо напрежение	Наредба №22 (ДВ. бр.45/2006г.) ОКС 7.1 ПР 01/4	Наредба №22 (ДВ. бр.45/2006г.) ТС
	Ел. защитни средства: указатели за напрежение		Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо напрежение; Праг на индикация на напрежение (праг на напрежение)	Наредба №22 (ДВ. бр.45/2006г.) ОКС 7.1 ПР 01/4	Наредба №22 (ДВ. бр.45/2006г.) ТС
5	Ел. уредби и съоръжения до и над 1000 V	Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	ОКС 7.1 ПР 01/5	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) ТС
6	Ел. уредби и съоръжения до и над 1000 V	Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ОКС 7.1 ПР 01/6	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) Наредба №4 (ДВ. бр. 6/2011г.) ТС
7	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Импеданс на контура „фаза - защитен проводник"	ОКС 7.1 ПР 01/7	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) ТС
8	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Защитни прекъсвачи по ток на задействане и съпротивление на предпазен заземител	ОКС 7.1 ПР 01/8	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип на обхват: гъвкав*					
№ по ред	**Област на контрол**	**Вид на контрола**	**Контролиран параметър/ характеристика:**	**Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол**	**Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	Кабелна линия до 1000 V	Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 1986, т.3.3 а),б),д),е) ОКС 7.1 ПР 01/9	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) ТС
10	Токови измервателни трансформатори до 400 kV	Нови и в експлоатация съоръжения	Активно съпротивление на намотките	НИЕМС - 1995 БДС 15320 ОКС 7.1 ПР 01/10	НИЕМС–1995 ТС
			Съпротивление на изолация	НИЕМС - 1995 ОКС 7.1 ПР 01/10	НИЕМС – 1995 ТС
			Коефициент на трансформация	НИЕМС - 1995 ОКС 7.1 ПР 01/10	НИЕМС – 1995 ТС
			Волт - амперна характеристика	НИЕМС - 1995 ОКС 7.1 ПР 01/10	Наредба №3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) НИЕМС – 1995 ТС
			Полярност на намотките	НИЕМС - 1995 ОКС 7.1 ПР 01/10	Наредба №3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) НИЕМС – 1995 ТС
11	Напреженови измервателни трансформатори до 400 kV	Нови и в експлоатация съоръжения	Активно съпротивление на намотките	БДС 15320 НИЕМС - 1995 ОКС 7.1 ПР 01/11	Наредба №3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) НИЕМС – 1995 ТС
			Съпротивление на изолация	НИЕМС - 1995 ОКС 7.1 ПР 01/11	НИЕМС – 1995 ТС
			Коефициент на трансформация	НИЕМС - 1995 ОКС 7.1 ПР 01/11	НИЕМС – 1995 ТС
12	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 35 kV	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 13910 (отменен без замяна) НИЕМС - 1995 ОКС 7.1 ПР 01/13	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) НИЕМС - 1995 ТС
13	Релейни защити, електроавтоматика, телемеханика и вторични вериги в уредби за напрежение д о и над 1000 V	Нови и в експлоатация съоръжения	Изпробване на действието на устройството чрез контрол на ток и напрежение	СРЗ (Справочник по релейна защита 1977) НРЗ (Наръчник по релейна защита 1981) ОКС 7.1 ПР 01/14	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) НРЗ (Наръчник по релейна защита 1981) ТС
			Проверка на настройката на релейни защити по скала чрез контрол на ток и напрежение	СРЗ (Справочник по релейна защита 1977) НРЗ (Наръчник по релейна защита 1981) ОКС 7.1 ПР 01/14	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) НРЗ (Наръчник по релейна защита 1981) ТС
14	Електрически машини и съоръжения до 10 kV	Нови и в експлоатация съоръжения	Изолация с повишено напрежение	НИЕМС - 1995, БДС 9089 БДС 13910 (отменен без замяна) ОКС 7.1 ПР 01/15	Наредба №3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) НИЕМС – 1995 ТС

** Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Нормативни актове:

Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008г.);

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр.90 и 91/2004 г.);

Наредба № 22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ. бр.45/2006г.);

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);

НИЕМС – 1995 – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения - 1995г. на Комитета по енергетика;

НРЗ (Наръчник по релейна защита 1981) - София, Издателство Техника 1981г.;

СРЗ (Справочник по релейна защита 1977) - София, Издателство Техника 1977г.;

ТС – Техническа спецификация.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 197 ОКС от 29.05.2024г. валиден до 29.05.2028г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД, гр. Пловдив, Ръководителя на Орган за контрол от вид С при „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД, гр. Пловдив или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. №197 ОКС/ 04.04.2023г., валиден до 29.05.2024г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 150/ 04.04.2023г.

Настоящата заповед да се съобщи на „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД, гр. Пловдив в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"