



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация



**Страна по Многостраничното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област**

ЗАПОВЕД

№ А 323

София, 26.08.2024 г.

На основание чл. 10, ал.1, т.4 и чл. 28 ал.1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т.6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 36/61 ОКС/ПА/09.02.2024 г., доклад от оценка вх. № 36/61 ОКС/ПА/4/В/21.05.2024 г. и становище на Комисия по акредитация № 36/61 ОКС/ПА/5/В/07.08.2024 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

**Орган за контрол „Елтрансконтрол“ от вид С при поделение „Трансенерго и РП“
към „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД, гр. София**

Адрес на управление: 1233, гр. София, ул. „Подполковник Калитин“ № 30
Адрес на офис: 1202, гр. София, ул. Козлодуй № 16 (ул. „Рила“ № 7)

Да извършва контрол на:

Тип обхват: <i>гъвкав*</i>					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър / характеристика	Методи за изпитване / измерване използвани при контрол; Процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
1.	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V	на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	1.1. Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПКП 7.1.1-1	Наредба № 3, ДВ, бр.90-91/2004; Наредба № 16-116 ДВ бр.26/2008; ППТИС-СЕТ/2018; ОТИКМ-ГЕТ/1999; ППКЛ-СЕТ/2018; ТС
			1.2. Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПКП 7.1.1-2	Наредба № 3, ДВ, бр.90-91/2004; Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008; Наредба № 4, ДВ бр. 6/ 2011; ОТИКМ-ГЕТ/1999; ТС

			1.3. Съпротивление на изолация	БДС 1986-т.3.3 а), б), д) и е) БДС 16654 БДС 15089 БДС 13910 (отменен без замяна) ПКП 7.1.1-3	Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008; Наредба № 13, ДВ бр.12/2006; НИЕМС/1995 г.; ППТИС-СЕТ/2018, ОТИКМ-ГЕТ/1999; ППКЛ-СЕТ/2018; ТС
			1.4. Изолация с повишено постоянно напрежение на силови кабели до 20 kV	БДС 2406 ПКП 7.1.1-4	Наредба №16-116, ДВ, бр.26/2008; НИЕМС/1995; ППТИС-СЕТ/2018; ППКЛ-СЕТ/2018; ТС
			1.5. Изолация с повишено променливо напрежение на електротехнически съоръжения и устройства: силови трансформатори, токови трансформатори, апарати, изолатори, токопроводи до 20 kV.	БДС 9089 БДС 16249 БДС 15235 ПКП 7.1.1-5	Наредба № 16-116, ДВ, бр.26/2008; НИЕМС/1995; ППТИС-СЕТ/2018; ППКЛ-СЕТ/2018; ТС
			1.6. Преходно съпротивление в контактни системи	Наредба № 3, ДВ, бр.90 - 91/2004г. ПКП 7.1.1-7	Наредба № 3, ДВ, бр.90 -91/2004; НИЕМС/1995; ППТИС-СЕТ/2018; ТС
			1.7. Ток на задействане и възвръщане, и време на задействане на релейната защита	БДС 7862 ПКП 7.1.1-8	Наредба № 3, ДВ, бр.90-91/2004 г. ТС
2.	Електроизолационно (трансформаторно) масло	на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Пробивно напрежение	БДС EN 60156 ПКП 7.1.1-6	Наредба № 16-116, ДВ бр.26/2008, ТС
3.	Електрически уредби за напрежение до 1000V	на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Импеданс на контура "фаза – защитен проводник"	ПКП 7.1.1-9	Наредба № 3, ДВ, бр.90-91/2004 г; Наредба №16-116, ДВ, бр.26/2008; ТС
4.	Електрозащитни средства: изолиращи щанги от всички видове: оперативни, измервателни, за преносими заземители; изолиращи клещи; указатели за напрежение; указатели за напрежение за проверка на съвпадение по фазите; електроизмервателни клещи; диелектрични	в употреба/ експлоатация съоръжения/ продукти	Електрическа якост на изолацията чрез изпитвателно напрежение; ток на утечка; Проверка на съвпадение на фазите; Праг на напрежение;	Наредба № 22-2006, ДВ бр.45/2006г. ПКП 7.1.1-10	Наредба № 22, ДВ бр.45/2006г. ТС

	ръкавици; диелектрични боти, ботуши и галоши; диелектрични килимчета, пътеки, изолиращи поставки и изолиращи покрития				
5.	Повдигателни механизми и приспособления с товароподемност до 4,8 тона	на нови и в експлоатация съоръжения/ продукти	Визуален контрол за отсъствие на видими пукнатини, остатъчна деформация или повреда на ръчна лебедка (тресчотки, тирфони) и патенти (жабки, захвати) при статично натоварване	т. 6.3.2.2 от БДС EN 13157+A1; ПКП 7.1.1-11	т. 6.3.2.2 от БДС EN 13157+A1; ТС

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.) за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

Наредба № 4 (ДВ бр. 6 / 18.01.2011г.) за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

Наредба № 13, (ДВ бр. 12/2006) за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт;

Наредба № 22, ДВ бр. 45/ 2006г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация;

НИЕМС – 1995 – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения-1995 на Комисията по енергетика;

ППТИС-СЕТ/2018 Правилник за текущо поддържане и ремонт на съоръжения в токоизправителните станции на градския електрически транспорт;

ОТИКМ-ГЕТ/1999 – Общи технически изисквания за контактните мрежи за градски електрически транспорт;

ППКЛ-СЕТ/2018 – Правилник за техническа експлоатация- на кабелните линии на градския електротранспорт.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 61 ОКС от 26.08.2024 г., валиден до 26.08.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификата за акредитация с приложението да се получат от Управителя „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД, гр. София, представител на „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД, гр. София, ръководителят на ОКС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 61 ОКС от 26.08.2020 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 515/26.08.2020 г.

Настоящата заповед да се съобщи на „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД, гр. София в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАНОВА

Изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

