РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 460

София, 06.12.2024 г.

На основание чл.10, ал.1, т.4 и чл. 28, ал.1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и съответната точка 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура за преакредитация с рег. №440/229 ОКС/ПА/07.06.2024г., доклад от оценка на място с вх. №440/229 ОКС/ ПА/5/В/16.08.2024г. и становище на Комисия по акредитация с вх. №440/229 ОКС/ПА/6/В/29.11.2024г.,

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол от вид С
при „ЕЛКОНТРОЛ - КОРЕКТ" ЕООД, гр. Пазарджик

Адрес на управление и на офис:
4400 гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батенберг" №5А, ет.2, офис 3

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

Тип обхват: фиксиран

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
1	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолация и коефициент на абсорбция (R_{60}:R_{15})	БДС 1986:1982г.- т.3.3 а), б), д), е) Процедура II.2.1-РПК 07.10-1/ Версия 1 от 05.05.2015г	Наредба №16-116 НТЕЕ, Обн.ДВ, бр.26/ 2008г., Последно изм. ДВ,бр.42/2015г. Наредба №3 Обн.ДВ, бр.90,91/ 2004 г., Последно изм. ДВ, бр.42/2015г. Наредба № 1 Обн.ДВ, бр.46/2010г. Последно изм. ДВ, бр.95/2016г. НИЕМС/1995 ТС
2	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V - машини и съоръжения до 20 kV	Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Електрическа якост на изолацията - чрез контрол с повишено променливо напрежение	БДС 9089:1971 Процедура II.2.2-РПК 07.10-2/ Версия 1 от 05.05.2015г.	Наредба №16-116 НТЕЕ, Обн.ДВ, бр.26/ 2008г., Последно изм. ДВ,бр.42/2015г. НИЕМС/1995 ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕ

1	2	3	4	5	6
3	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V - кабелни електро-проводни линии до 20 kV	Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено постоянно / променливо напрежение	БДС 2406:1982 Процедура II.2.3-РПК 07.10-3/ Версия 1 от 05.05.2015г.	Наредба №16-116 НТЕЕ, Обн.ДВ, бр.26/ 2008г., Последно изм. ДВ,бр.42/2015г. НИЕМС/1995 ТС
4	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	Процедура II.2.4-РПК 07.10-4/ Версия 1 от 05.05.2015г.	Наредба №16-116 НТЕЕ, Обн.ДВ, бр.26/ 2008г., Последно изм. ДВ,бр.42/2015г. Наредба №3 Обн.ДВ, бр.90,91/ 2004 г., Последно изм. ДВ, бр.42/2015г. ТС
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	Процедура II.2.5-РПК 07.10-5/ Версия 1 от 05.05.2015г.	Наредба №4 Обн.ДВ, бр.6/2011г. Наредба №16-116 НТЕЕ, Обн.ДВ, бр.26/ 2008г., Последно изм. ДВ,бр.42/2015г. ТС
5	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V	Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс на контура "Фаза-защитен проводник"	Процедура II.2.6-РПК 07.10-6/ Версия 2 от 08.02.2021г.	Наредба №16-116 НТЕЕ, Обн.ДВ, бр.26/ 2008г., Последно изм. ДВ,бр.42/2015г. Наредба №3 Обн.ДВ, бр.90,91/ 2004г., Последно изм. ДВ, бр.42/2015г. Наредба № 1 Обн.ДВ, бр.46/2010г. Последно изм. ДВ, бр.95/2016г. ТС
			Прекъсвачи за защитно изключване (ЗП): - ток на задействане; - допирно напрежение.	Процедура II.2.7-РПК 07.10-7/ Версия 2 от 08.02.2021г.	Наредба №16-116 НТЕЕ, Обн.ДВ, бр.26/ 2008г., Последно изм. ДВ,бр.42/2015г. Наредба №3 Обн. ДВ, бр.90,91/ 2004г., Последно изм. ДВ, бр.42/2015г. Наредба № 1 Обн. ДВ, бр.46/2010г. Последно изм. ДВ, бр.95/2016г. ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

1	2	3	4	5	6
6.	**Електрозащитни средства:**				
6.1	Диелектрични ръкавици, боти, галоши, ботуши	Периодичен контрол на продукти в експлоатация	- Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота; - Ток на утечка	Наредба № 22 Обн.ДВ, бр.45/2006г. изм. ДВ,47/2006г Процедура II.2.8-РПК 07.10-8/ Версия 1 от 05.05.2015г.	Наредба № 22 Обн.ДВ, бр.45/2006г. изм. ДВ,47/2006г. ТС
6.2	- Изолиращи и измервателни щанги от всички видове и електро-измервателни клещи; - Указатели за напрежение за проверка на съвпадението на фазите		Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота		
6.3	Указатели за напрежение		- Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота; - Праг на индикация за напрежение (праг на напрежение)		
7.	Изкуствено осветление в работна и битова среда	Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	- Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85 /1985 г.; Изд.Стандартизация Процедура II.2.9-РПК 07.10-9/ Версия 2 от 17.12.2021г.	Наредба № 49 Обн. ДВ, бр.7/1976г. Изм.ДВ, бр.64/1976г. Наредба №24 Обн.ДВ, бр.95/2003г. Попр. ДВ, бр.100/ 2003г. Наредба №9 Обн.ДВ, бр.46/1994г. Наредба №2 Обн.ДВ, бр.15/2007г. Наредба №3 Обн.ДВ, бр.15/2007г. изм. ДВ, бр.53/2022г. Наредба №26 Обн.ДВ, бр.103/2008г. Посл.изм.ДВ бр.53/ 2022г. БДС EN 12464-1:2021г. ТС
8.	Вентилационни инсталации	Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Скорост на въздушния поток; Дебит на въздушния поток	БДС 12.3.018:1982 Процедура II.2.10-РПК 07.10-10/ Версия 1 от 05.05.2015г.	Наредба №24 Обн.ДВ, бр.95/2003г. Попр. ДВ, бр.100/ 2003г. Наредба №15, Обн.ДВ, бр.68/2005г. Последно изм. и доп. ДВ, бр.6/2016г. ТС

"АКО ОРИГИНАЛЪТ
ОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕ"

Нормативни актове:

Наредба №16-116 за техническа експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр.26/07.03.2008 последно изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.) - НТЕЕ.

Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр.90 и 91/2004; последно изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.) - НУЕУЕЛ.

Наредба №1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ. бр. 46/2010г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г.);

НИЕМС-1995 - Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения -1995г. на Комитета по Енергетика.

Наредба №4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.) - НМСВСОП.

Наредба №22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ. бр.45/2006г., попр. ДВ. бр.47 от 9 Юни 2006г.).

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г., изм. ДВ. бр.64 от 10 Август 1976г.).

Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ. бр.68/2005г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2016г.).

Наредба №24 за санитарно-хигиенни изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г., попр. ДВ. бр.100 от 14 Ноември 2003г.).

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр. 15/2007г.).

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр. 15/2007г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г.).

Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр. 46/1994г.).

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради, 40-85, Изд. Стандартизация 1985г. - МУИИОС;

Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и кухни и здравните изисквания към тях (ДВ. бр. 103/2008г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г.);

ТС – техническа спецификация на клиента.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 229 ОКС от 06.12.2024г. валиден до 06.12.2028г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „ЕЛКОНТРОЛ - КОРЕКТ" ЕООД, гр. Пазарджик, Ръководителя на Орган за контрол от вид С при „ЕЛКОНТРОЛ - КОРЕКТ" ЕООД, гр. Пазарджик или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. №229 ОКС от 25.03.2024г., валиден до 30.11.2024г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 118/25.03.2024г.

Настоящата заповед да се съобщи на „ЕЛКОНТРОЛ - КОРЕКТ" ЕООД, гр. Пазарджик в 3 (три) -дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА