



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



Страна по Многостраничното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 25

гр. София, 29.01.2025 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4, чл. 28, ал. 1, от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и съответната точка т. 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 339/109 ОКС/ПА/16.07.2024, доклад от оценка Вх. № 339/109 ОКС /ПА/ 4/В/09.09.2024г., секция G-2 Вх. № 339/109 ОКС /ПА/ В/06.12.2024г. и становище на Комисия по акредитация Вх. № 339/109 ОКС /ПА/2/В/08.01.2025 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол от вид С
при "ЛОМБАРД 2009" ООД, гр. Варна

Адрес на управление и на офис:
9000 гр. Варна, ул. „Чинар“ №24, ап. 16

Да извършва контрол на:

Тип обхват: гъвкав*

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Изкуствено осветление в работна и битова среда	Нови и/или в експлоатация обекти/ Съоръжения	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, издателство „Стандартизация“ 1985г. ПК 7-4	Наредба № 49 (ДВ. бр7/1976г.) Наредба № 24 (ДВ. бр.95/2003г.) Наредба № 9 (ДВ. бр.46/1994г.) Наредба №3 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба № 2 (ДВ. бр.15/2007г.) БДС EN 12464-1 TC
2.	Микроклимат в работна и битова среда	Нови и/или в експлоатация обекти/ Съоръжения	- Температура на въздуха; - Относителна влажност на въздуха;	БДС 16686 Наредба № РД 07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.)	Наредба № 9 (ДВ. бр.46/1994г.) Наредба № 3 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба № 24

			- Скорост на движение на въздуха.	ПК 7-3	(ДВ. бр.95/2003г.) Наредба № 2 (ДВ. бр.15/2007г.) БДС 14776 Наредба № РД 07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) ТС
3.	Шум в работна среда	Нови и/или в експлоатация обекти/ Съоръжения	- Дневно ниво на експозиция на шум; - Средноседмично ниво на експозиция на шум; - Върхово ниво на звуково налягане.	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) ПК 7-7	Наредба №6 (ДВ. бр.70/2005г.) ТС
4.	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради	Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	- Ниво на шум; - Еквивалентно ниво на шум.	БДС 15471 ПК 7-7	Наредба №6 (ДВ. бр.58/2006г., Приложение №2, Таблица №1) Наредба №9 (ДВ. бр.46/1994г.) Наредба №24 (ДВ. бр.95/2003г.) Наредба №2 (ДВ. бр.15/2007г.), ТС
5.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 1986 – т. 3.3 а), б), д), е) ПК 7-9	Наредба № 3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС
6.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови или в експлоатация обекти/ съоръжения	Импеданс на контура "фаза-защитен проводник"	ПК 7-2 Версия 01/01 31.05.2013г.	Наредба № 3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС
7.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК 7-6 Версия 01/01 31.05.2013г.	Наредба № 3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.), ТС
8.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 7-8 Версия 01/01 31.05.2013г.	Наредба №4 (ДВ. бр.6/2011г.) ТС
9.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови или в експлоатация обекти/ съоръжения	Защитни прекъсвачи: -Ток на задействане; - Време за изключване; - Допирно напрежение.	ПК 7.1 Версия 01/01 31.05.2013г.	Наредба № 3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС
10.	Вентилационни инсталации	нови и в експлоатация обекти/ съоръжения	- Скорост на въздушен поток ; - Дебит на въздуха.	БДС 12.3.018 ПК 7-5	Наредба № 15 (ДВ. бр. 68/2005г.) ТС

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр.26/2008г.)
Наредба №3 за устройството на ел. уредби и електропроводни линии (ДВ бр.90/2004 и бр.91/2004г.)

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6/2011 г.)

Наредба № 2 за здравно - хигиенните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр. 15/2007г.)

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр.15/2007г.)

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр. 70/2005)

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58 /2006 г.)

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр.46/1994г.)

Наредба № 24 за санитарно - хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр.95/2003)

Наредба № 49 за изкуственото осветление на сградите (ДВ бр. 7/1976)

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр.63/2014г.)

Наредба 15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.)

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, издателство „Стандартизация“ 1985г.

ТС техническа спецификация на клиента.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 109 ОКС от 29.01.2025г. валиден до 29.01.2029г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на "ЛОМБАРД 2009" ООД, гр. Варна, Ръководителя на Орган за контрол от вид С при "ЛОМБАРД 2009" ООД, гр. Варна или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 109 ОКС от 29.01.2021г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 44/29.01.2021г.

Настоящата заповед да се съобщи на "ЛОМБАРД 2009" ООД, гр. Варна в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор на ИА БСА



