РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 85
София, 11.03.2025 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2 и чл. 20, ал. 6 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 b) от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 498-ОК/16.07.2024г., доклад от оценка на място вх. № 498-ОК/6/В/04.10.2024г.; Секция G – 2 с вх. № 498-ОК/8/14.11.2024 г. и становище на Комисия по акредитация вх. № 498-ОК/В/04.03.2025 г.

АКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол от вид С отдел „Измервания и контрол" при „БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр. Варна

Адрес на управление:
гр. София, бул. ,,Цариградско шосе" 133, БИЦ-ИЗОТ, ет. 6, офис 616 а, ПК 1784
Адрес на офис:
гр. Варна ул. ,,Краков" 6 А, ПК 9027

Да извършва контрол на:

Тип обхват: фиксиран

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
1	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолацията до 1000 V	РИК 07.01 – Версия 2, от 04.10.2024г.	Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г., изм. ДВ бр.42 от 2015г.) Наредба № 3 (ДВ, бр. 90, 91/2004г., изм. ДВ бр. 42 от 2015г.) ТС
2	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолацията на намотки и на електрически и електромеханични уредби	РИК 07.02 – Версия 2, от 04.10.2024г.	Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г., изм. ДВ бр.42 от 2015г.) Наредба № 3 (ДВ, бр. 90, 91/2004г., изм. ДВ бр. 42 от 2015г.) ТС

АМО ОРИГИНАЛЪТ
ОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕ

3	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	РИК 07.03 – Версия 2, от 04.10.2024г.	Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г., изм. ДВ бр.42 от 2015г.) Наредба № 3 (ДВ, бр. 90, 91/2004г. изм. ДВ бр. 42 от 2015г.) БДС 4309-1974 БДС 3820-1974 ТС
4	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	РИК 07.04 – Версия 2, от 04.10.2024г.	Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г, изм. ДВ бр.42 от 2015г.) Наредба № 4 (ДВ, бр. 6/2011г.) ТС
5	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Импеданс на контура "фаза - защитен проводник"	РИК 07.05 – Версия 2, от 04.10.2024г.	Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г., изм. ДВ бр.42 от 2015г.) Наредба № 3 (ДВ, бр. 90, 91/2004г., изм. ДВ бр. 42 от 2015г.) ТС
6	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Прекъсвачи за защитно изключване: - Ток на задействане -Време на изключване -Допирно напрежение	РИК 07.06 – Версия 2, от 04.10.2024г.	Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г, изм. ДВ бр.42 от 2015г.) Наредба № 3 (ДВ, бр. 90, 91/2004г., изм. ДВ бр. 42 от 2015г.) ТС
7	Изкуствено осветление в работна среда, жилищни и обществени сгради	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, 1985г. РИК 07.07 – Версия 2, от 04.10.2024г.	Наредба №49 (ДВ, бр.7 от 1976г., изм. ДВ, бр.64 от 1976г.)

Наредба№16-116 – За техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ.бр.26/2008г., изм. ДВ. бр. 42/2015г.);
Наредба № 3 - За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр. 90 и 91/2004г., изм. ДВ бр.42/2015г.);
Наредба № 4 - За мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр.6/2011г.);
Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (Дв.бр.7/1976г.);
ТС – техническа спецификация.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 338 ОКС от 11.03.2025 г., валиден до 11.03.2029 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „Брайт Инженеринг" ООД, гр. Варна, Ръководителя на Орган за контрол от вида С Отдел „Измервания и контрол" при „Брайт Инженеринг" ООД, гр. Варна, или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"