РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 48

София, 11.02.2025 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 5.3.1 във връзка с промяна на елемент от съдържанието на сертификата, съгласно т. 4.3.8 с) от Процедура за акредитация BAS QR 2, във връзка с доклад вх. № 10/106 ОКС/2/В/17.01.2025г. и заповед на ИА БСА № А 47/11.02.2025 г.

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД № А 42/24.01.2024г. НА ИА БСА

на
Орган за контрол от вид С „СМС-С-контрол"
При „СМС-С" ООД, гр. Пирдоп

Адрес на управление:
гр. София, ул. „Академик Йордан Трифонов" № 3, вх. Д, ет. 7, ап.39

Адрес на офис:
2070, гр. Пирдоп, ул. "Георги Бенковски" № 3

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

Вид обхват: *гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
1.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V	На нови и / или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения	Съпротивление на изолация	Процедура Приложение 5.3 НИЕМС-1995 БДС 1986, т.3.3 а), б), д), е)	НУЕУЕЛ №3/2004 (ДВ, бр.90, 91 / 2004) НТЕЕ №16-116 (ДВ, бр.26/2008) НИЕМС-1995 ТС
			Съпротивление на защитни заземителни уредби	Процедура Приложение 5.1	НУЕУЕЛ №3/2004 (ДВ, бр.90, 91 / 2004) НТЕЕ №16-116 (ДВ, бр.26/2008) ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	Процедура Приложение 5.1	НУЕУЕЛ №3/2004 (ДВ, бр.90, 91 / 2004) НТЕЕ №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №4 (ДВ бр.6/2011) ТС
			Апарати за защита от токови утечни с непрекъснат и с предварителен контрол на изолациите в IT мрежи с напрежение до 1200V : •съпротивление на задействане, •собствено време на задействане и продължителен ток при еднофазна утечка, •измерителен ток	Процедура Приложение 5.7 БДС 10880	БДС 10880 ТС
2.	Комплектни разпределителни устройства КРУ до и над 1000V	На нови и / или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения	Прекъсвачи: • съпротивление на изолацията • диелектрична якост на изолацията с ВН, 50Hz • контактни съпротивления • бързодействие и едновременност при включване и изключване на контактите • функционална проверка на задвижването	Процедура Приложение 5.8 НИЕМС-1995	НИЕМС-1995 НТЕЕ №16-116 (ДВ, бр. 26 / 2008г) БДС EN 60947-1/A1/A2 БДС EN 62271-103 ТС
			Измервателни трансформатори: • съпротивление на изолацията • диелектрична якост на изолацията с ВН, 50Hz • коефициент на трансформация	Процедура Приложение 5.8 БДС EN 61869-2 БДС EN 61869-3	БДС EN 61869-2 БДС EN 61869-3 НИЕМС-1995 НУЕУЕЛ №3 (ДВ, бр.90 и 91/2004г. НТЕЕ №16-116 (ДВ, бр. 26 / 2008г) ТС
			Релейни защити: • ток на задействане • напрежение на задействане • време на задействане	Процедура Приложение 5.8 СЦРЗИНЕ:2013 (Съвременни цифрови релейни защити. Избор, настройка, експлоатация);	НТЕЕ №16-116 (ДВ, бр. 26 / 2008г) ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯ
ОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

3.	Електрически уредби и съоръжения до 1000V	На нови и / или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения	Импеданс на контура "фаза-защитен проводник"	Процедура Приложение 5.2	НУЕУЕЛ №3/2004 (ДВ, бр.90, 91 / 2004) НТЕЕ №16-116 (ДВ, бр.26/2008) ТС
			Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност (Fi прекъсвачи) • ток на задействане, • време на изключване •допирно напрежение.	Процедура Приложение 5.6	НУЕУЕЛ №3/2004 (ДВ, бр.90, 91 / 2004) НТЕЕ №16-116 (ДВ, бр.26/2008) ТС
4.	Кабели и кабелни електропро-води с напрежение до 20kV	На нови и / или в употреба / експлоата-ция обекти / съоръжения	Съпротивление на изолация	Процедура, Приложение 5.9 БДС 1986 т.3.3 а), б), д), е).	НИЕМС-1995 НТЕЕ №16-116 (ДВ, бр.26/2008) ТС
			Електрическа якост на изолацията с повишено променливо или постоянно напрежение	БДС 2406	НИЕМС-1995 НТЕЕ №16-116 (ДВ, бр.26/2008) БДС 2581 ТС

** Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

НУЕУЕЛ-Наредба № 3 (ДВ,бр.90 и 91/2004 г.) за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
НТЕЕ-Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.) за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
Наредба № 4 (ДВ бр. 6 / 18.01.2011г.) за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
НИЕМС – 1995 – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения-1995 на Комисията по енергетика
ТС - Техническа спецификация

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 106 ОКС от 11.02.2025 г., със срок на валидност до 24.01.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.
Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител / представител на юридическото лице, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.
При получаване на преиздадения сертификат, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 106 ОКС от 24.01.2024г. и приложението към него.
Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"