



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



Страна по Многостраниното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД № А 83 София, 06.03.2025г.

На основание на чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т.5.3.1 във връзка с т. 4.3.8 с) от Процедура за акредитация BAS QR 2, Писмо наш вх. № 64/140 ОКС/2/Е/27.01.2025 г., Доклад BAS QF 2.9.5.5 с вх. № 64/140 ОКС/3/В/05.02.2025г. и заповед на ИА БСА № А 82/06.03.2025г.

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД НА ИА БСА № А 434/18.11.2024 г.

Орган за контрол „ЕЛИА“ от вид С
при „ЕЛИА“ ЕАД , гр. София

Адрес на управление:

1309 гр. София, район Красна поляна, бул. „Александър Стамболийски“ № 205

Адрес на офис:

1309 гр. София, район Красна поляна, бул. „Александър Стамболийски“ № 205, вх. Б, ет.3 – Б 301

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

Тип обхват: ГВКАВ*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика	Методи за изпитване/измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения/	Съпротивление на защитни и мълниезащитни заземителни уредби	Процедура за контрол ПК № 1	Наредба №3 (ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г); Наредба №4-2010 (ДВ бр. 6/2011); Наредба 16 - 116 (ДВ бр. 26/2008); ТС
2.	Кабелни електропроводни и линии за напрежение до 20 kV	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения/	Съпротивление на изолацията	БДС 1986, т. 3.3 а), б), д), е); Процедура за контрол ПК № 2	Наредба №3 (ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г; НИЕМС-1995г; ТС
			Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо или постоянно напрежение	БДС 2406 Процедура за контрол ПК № 2	БДС 2581, т. 2.3.; БДС 3017, т. 2.11; Наредба 16 - 116 (ДВ бр. 26/2008); ТС
3.	Комплектни	На нови	Съпротивление на	БДС 13910	Наредба 16-116

	разпределителни и уредби за закрит и открит монтаж (КРУ и ОРУ). Комплектни трансформаторни и подстанции (КТП)	и/или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения/	изолацията	БДС 15089 БДС EN 61439-1 Процедура за контрол ПК № 3	(ДВ бр. 26/2008); БДС 10699, т. 3.6; БДС EN 61439-1, т. 11.9; НИЕМС-1995г; ТС
			Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо напрежение за КРУ, ОРУ и КТП до 20kV	БДС 9089 БДС 15235 БДС EN 61439-1 БДС EN 60060-1 Процедура за контрол ПК № 3	Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008); БДС 10699, т. 3.5; БДС EN 61439-1, т. 10.9; НИЕМС-1995г; ТС
			Съпротивление на подвижни и неподвижни контактни системи	БДС 15089 НИЕМС-1995г; Процедура за контрол ПК № 3	Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008); НИЕМС-1995г; ТС
			Правилност на изпълнение и действие на оперативните вериги, електрически и механични блокировки	БДС 15089; БДС EN 61439-1; Процедура за контрол ПК № 3	Наредба 16 - 116 – (ДВ бр. 26/2008); БДС 10699; БДС 9829, т. 3.11.24; ТС
			Съпротивление на връзките между достъпните токопроводими части и защитната верига	БДС EN 61439-1; Процедура за контрол ПК № 3	БДС 414; БДС 10699; БДС EN 61439-1; ТС
4.	Силови трансформатори	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения/	Съпротивление на изолацията	БДС 16654 Процедура за контрол ПК №4	Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008); НИЕМС-1995г; ТС
			Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо напрежение на силови трансформатори до 20kV	БДС 15235 БДС 16249 Процедура за контрол ПК № 4	БДС 16249 БДС EN 60076-3, т.7.2.2; НИЕМС-1995г; ТС
			Активно съпротивление на намотките	БДС 15320 Процедура за контрол ПК № 4	НИЕМС-1995г; ТС
			Коефициент на трансформация	БДС 15320 Процедура за контрол ПК № 4	Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008); ТС
			Група на свързване на намотките	БДС 15320 Процедура за контрол ПК № 4	БДС 15320 ТС
			Съпротивление на връзките между достъпните токопроводими части и защитната верига	БДС EN 61439-1 Процедура за контрол ПК № 4	БДС EN 61439-1 ТС
5.	Измервателни трансформатори – токови и напреженови	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения/	Съпротивление на изолацията	БДС 10370 БДС 16654 Процедура за контрол ПК № 5	БДС 10370, т. 2.6; НИЕМС-1995г; ТС
			Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо	БДС 10370 БДС EN 60060-1 Процедура за	БДС 10370, т. 2.7; НИЕМС-1995г;

			напрежение на измервателен трансформатор до 20kV	контрол ПК № 5	ТС
			Коефициент на трансформация	БДС 15320 Процедура за контрол ПК № 5	Наредба № 3 (ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г); НИЕМС-1995г ТС;
			Означение на изводите	БДС 15320 Процедура за контрол ПК № 5	Наредба № 3 (ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г); НИЕМС-1995г ТС;
			Волтамперна характеристика	НИЕМС-1995г Процедура за контрол ПК №5	НИЕМС-1995г; ТС
6.	Въртящи се електрически машини	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения/	Съпротивление на изолацията	НИЕМС-1995г; БДС 6949 Процедура за контрол ПК № 6	НИЕМС-1995г; ТС
			Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо напрежение на електрически машини до 20kV	БДС EN 60034-1, т. 9.2; БДС EN 15235 Процедура за контрол ПК № 6	Наредба 16 - 116 (ДВ бр. 26/2008); БДС EN 60034-1 НИЕМС-1995г; ТС
7.	Релейни защиты, вторични вериги и електрически инсталации за напрежение до 1000V	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения/	Съпротивление на изолацията	Наредба 16-116 (ДВ бр. 26 /2008); БДС 7862; Процедура за контрол ПК № 7	Наредба № 3 (ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г) Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008); ТС
			Ток и напрежение на заработване и коефициент на възвръщане	БДС 7862 БДС EN 60255-151, т. 6.2.1 БДС EN 60255-127, т. 6.2.1 Наръчник по релейна защита-1981г Процедура за контрол ПК № 7	БДС 7862 БДС EN 60255-151, т. 6.2.1 БДС EN 60255-127, т. 6.2.1 Наръчник по релейна защита-1981г ТС
8.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения/	Импеданса на контур фаза-защитен проводник	Процедура за контрол ПК № 8-1	Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008); Наредба № 3 (ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г); ТС

			Защитни прекъсвачи ЗП: - ток на задействане - време за изключване - допирно напрежение - съпротивление на предпазното заземяване	Наредба 16-116 (ДВ бр. 26 /2008); Процедура за контрол ПК № 8-2	Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008); Наредба № 3 (ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г); ТС
--	--	--	---	---	--

*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008г.)
 Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90/2004, бр. 91/2004г.)
 Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6/2011г.)
 НИЕМС – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения (1995 г.)
 ТС-Техническа спецификация

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 140 ОКС от 06.03.2025 г. валиден до 18.11.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от представител на „ЕЛИА“ ЕАД гр. София, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 140 ОКС от 18.11.2024г., вал. до 18.11.2028 г. и приложение - заповед на ИА БСА №А 434/18.11.2024 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАНОВА
 Изпълнителен директор на ИА БСА

