



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД № А 122 София, 09.04.2025г.

На основание на чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т.5.3.1 във връзка с т. 4.3.8 с) от Процедура за акредитация BAS QR 2, Писмо наш вх. № 60/1 ОКС/Е/05.03.2025 г., Доклад BAS QF 2.9.5.5 с вх. № 60/1 ОКС/5/В/24.03.2025г. и заповед на ИА БСА № А 121/09.04.2025г.

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД НА ИА БСА № А 500/27.12.2024 г.

Орган за контрол от вид С при „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД, гр. Стара Загора

Адрес на управление и офис:

6000 гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 17 А

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

Тип на обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика	Методи за изпитване/измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПКОН 02	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) ТС Наредба №4 (ДВ. бр. 6/2011г.) Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС
2	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 30 kV	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолация	ПКОН 04 БДС 13910 (отменен без замяна)	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) НИЕМС – 1995 ТС
3	Електрически машини и съоръжения до 35 kV	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Изолация с повишено напрежение с промишлена честота	ПКОН 05 БДС 9089 БДС 13910 (отменен без замяна)	НИЕМС–1995; Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) ТС
4	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000V	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс на контура "фаза-защитен проводник"	ПКОН 01	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) ТС

			Защитни прекъсвачи(ЗП: - Ток на задействане, - Време за изключване, - Допирно напрежение, - Съпротивление на предпазен заземител.	ПКОН 14	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) ТС
5	Електрозащитни средства: изолиращи щанги - манипулационни (оперативни); измервателни; за преносими заземители, изолиращи квещи, електро- измервателни квещи, дieleктрични килимчета, пътеки	Продукти в експлоатация	Електрическата якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота	ПКОН 03 Наредба №22 (ДВ.бр.45/2006г.)	Наредба №22 (ДВ. бр.45/2006г.) ТС
6	Електрозащитни средства: Указатели за напрежение	Продукти в експлоатация	Електрическата якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота и праг на напрежение	ПКОН 03 Наредба №22 (ДВ.бр.45/2006г.)	Наредба №22 (ДВ. бр.45/2006г.) ТС
7	Електрозащитни средства: Диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши	Продукти в експлоатация	Електрическата якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота и чрез ток на утечка	ПКОН 03 Наредба №22 (ДВ.бр.45/2006г.)	Наредба №22 (ДВ. бр.45/2006г.) ТС
8	Кабели и кабелни линии до 35 kV	Нови и в експлоатация обекти	Съпротивление на изолация	ПКОН 04 БДС 1986, т.3.3 а), б), д) и е)	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) НИЕМС - 1995 ТС
			Електрическа якост на изолацията с повишено постоянно напрежение.	ПКОН 11 БДС 2406	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) НИЕМС - 1995; ТС
9	Силови трансформатори до 400 kV	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Активно съпротивление на намотките	ПКОН 09 БДС 15320	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) НИЕМС - 1995; ТС
			Съпротивление на изолация	ПКОН 09 БДС 16654	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) НИЕМС-1995; ТС

			Коефициент на трансформация	ПКОН 09 БДС 15320	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) НИЕМС – 1995; ТС
			Група на свързване	ПКОН 09 БДС 15320	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) НИЕМС – 1995; ТС
10	Електро-изолационно масло до 220 kV	Нови и в експлоатация продукти	Пробивно напрежение	ПКОН 10 БДС EN 60156	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС
11	Електро-двигатели за постоянен и променлив ток до 6 kV	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Активно съпротивление на намотките	ПКОН 08 НИЕМС-1995	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) НИЕМС – 1995; ТС
12	Силови прекъсвачи и разединители до 400 kV	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Преходно съпротивление в контактната система	ПКОН 12 НИЕМС-1995	Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) НИЕМС – 1995; ТС
13	Релейни защиты, електро-автоматика, телемеханика и вторични вериги в уредби за напрежение до и над 1000 V	Нови и в експлоатация съоръжения	Прагове на сработване и/или възвръщане по ток, напрежение, импеданс, честота, мощност, време на заработване, хармонични съставлящи и фазов ъгъл между две величини (напрежение/ток)	ПКОН 13 БДС 7862	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) ТС
14	Токови измервателни трансформатори до 400 kV	Нови и в експлоатация съоръжения	Активно съпротивление на намотките	ПКОН 06 БДС 15320	НИЕМС-1995 ТС
			Съпротивление на изолация	ПКОН 06 БДС 16654	НИЕМС-1995 ТС
			Коефициент на трансформация	ПКОН 06 БДС 15320	НИЕМС-1995 ТС
			Волт-амперна характеристика	ПКОН 06 БДС 15320	Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) НИЕМС-1995 ТС
			Полярност на намотките	ПКОН 06 БДС 15320	Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) НИЕМС-1995 ТС
15	Напреженови измервателни трансформатори до 400 kV	Нови и в експлоатация съоръжения	Активно съпротивление на намотките	ПКОН 07 БДС 15320	Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) НИЕМС-1995 ТС

			Съпротивление на изолация	ПКОН 07 БДС 16654	НИЕМС-1995 ТС
			Коефициент на трансформация	ПКОН 07 БДС 15320	НИЕМС-1995 ТС
			Полярност на намотките	ПКОН 07 БДС 15320	Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) НИЕМС-1995 ТС
16	Оптични кабелни линии	Нови и в експлоатация съоръжения	Общо затихване, Загуби от обратно отражение в оптични кабелни линии, Внесено затихване от нееднородности и съединения	ПКОН 18 БДС EN 61280-4-1 БДС EN 61280-4-2	ИСОКЛ на БТК-НИИС-2004 ТС

*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/2008г. За техническата експлоатация на енергообзавеждането
Наредба № 3, ДВ бр. 90 и бр.91/2004г. За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

Наредба № 4, ДВ бр. 6/2011г. - За мълниезащитата на сгради,външни съоръжения и открити пространства

Наредба № 22, ДВ, бр. 45/2006г, Наредба за изпитване на ел. защитни средства в експлоатация

НИЕМС-1995, Норми за измерване на електрически машини и съоръжения, 1995г.

ИСОКЛ на БТК-НИИС-2004-Инструкция за строителство на оптични кабелни линии (БТК-НИИС-2004)

ТС-Техническа спецификация

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 1 ОКС от 09.04.2025 г. валиден до 27.12.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управител на „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД гр. Стара Загора, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 1 ОКС от 27.12.2024г., вал. до 27.12.2028 г. и приложение - заповед на ИА БСА №А 500/27.12.2024 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице в 3 (три)- дневен срок от издаването й.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАНОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА