РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 251

гр. София, 30.07.2025 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 3 и т. 4, чл. 28, ал. 1 и чл.30 ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и точка 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 143/27 ОКС/ПА/РО/ 20.12.2024 г., доклад от оценка вх. № 143/27 ОКС/ПА/РО/4/В/19.02.2025 г., становище на Комисия по акредитация № 143/27 ОКС/ПА/РО/6/В/21.07.2025 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

ПРИ „АС - ДС" ООД, ГР. ПЛЕВЕН

Адрес на управление и офис:
5800 гр. Плевен, бул. „Русе" № 19

Да извършва контрол на:

Тип обхват: гъвкав

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации , схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
1.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	първоначален и/или периодичен, нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Импеданс на контура "Фаза – защитен проводник"	ПР 7.1.2	Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/ 2004 г.; Наредба № 16-116 ДВ бр.26/ 2008 г.; Наредба № 1 ДВ бр.46/ 2010 г.; ТС
			Защитни прекъсвачи: ток на задействане, време за изключване, съпротивление на предпазното заземяване, допирно напрежение	ПР 7.1.3	Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 г.; Наредба № 16-116 ДВ бр.26/ 2008 г.; Наредба № 1 ДВ бр.46/ 2010 г.; ТС

2.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	първоначален и/или периодичен, нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолация, коефициент на абсорбция (R_{60}:R_{15})	БДС 1986 т. 3.3. а), б), д) и е) ПР 7.1.4.	БДС HD 60364-6; Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 г.; Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/ 2008 г.; НИЕМС/ 1995 г.; Наредба № 1 ДВ бр.46 / 2010 г.; ТС
			Защитни заземителни уредби - съпротивление на заземители	ПР 7.1.5	Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/ 2004 г.; Наредба № 16-116 ДВ бр.26 / 2008 г. ; Наредба № 1 ДВ бр.46/ 2010 г.; ТС
			Мълниезащитни заземителни уредби - съпротивление на заземители	ПР 7.1.6	Наредба № 4 ДВ бр. 6/ 2011 г.; Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/ 2004 г.; Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/ 2008 г.; ТС
			Електрическа якост на твърди диелектрици, 50 Hz, до 70 kV	БДС 15235 ПР 7.1.7.	БДС EN 60204 – 1; Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/ 2004г.; Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г.; НИЕМС /1995 г.; ТС
			Пробивно напрежение на трансформаторно масло до 40 kV	БДС EN 60156 ПР 7.1.8.	Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/ 2004 г.; Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/ 2008 г.; НИЕМС/1995год.; ТС
			Активно съпротивление	БДС 15320 ПР 7.1.9.	Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 г.; Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/ 2008 г.; НИЕМС/1995 г.; ТС
			Електрическа якост на изолацията, с повишено напрежение с честота до 0.1 Hz, до 50 kV	IEEE 400.2 ПР 7.1.25.	IEEE 400.2; IEC 60502-2/ AMD1 ED3 ТС
3.	Електрозащитни средства:				
3.1	Изолиращи щанги, измервателни щанги, изолиращи клещи, диелектрични килимчета и пътеки	периодичен, продукти в експлоатация	Електрическа якост чрез повишено напрежение с честота 50 Hz, до 70 kV	Наредба № 22 ДВ бр. 45/2006 ПР 7.1.17.	Наредба № 22 ДВ бр. 45/2006 г.; ТС

3.2	Диелектрични ръкавици, диелектрични боти и галоши		Електрическа якост чрез повишено напрежение с честота 50 Hz, Ток на утечка, до 70 kV	Наредба №22 ДВ бр.45/2006; ПР 7.1.17.	Наредба № 22 ДВ бр. 45/2006 г.; ТС
3.3	Указатели за напрежение		Електрическа якост чрез повишено напрежение с честота 50 Hz и праг за индикация на напрежение до 70 kV	Наредба №22 ДВ бр. 45/2006 ПР 7.1.17.	Наредба № 22 ДВ бр. 45/2006 г.; ТС
4.	Изкуствено осветление в работна и битова среда	първоначален и/или периодичен, нови и/или в употреба/ експлоатация обекти	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради, 40-85 ПР 7.1.18.	БДС EN 12464-1; Наредба № 49 ДВ бр.7/1976 г.; Наредба № 24 ДВ бр.95/2003 г.; Наредба № 2 ДВ бр. 15/ 2007 г.; Наредба № 9 ДВ бр. 46/1994 г.; Наредба № 3 ДВ бр. 15/ 2007 г.; Наредба № 26 ДВ бр. 103/ 2008 г.; ТС
5.	Микроклимат в работна и битова среда	първоначален и/или периодичен, нови и/или в употреба/ експлоатация обекти	Температура на въздуха, Относителна влажност на въздуха, Скорост на движение на въздуха	Наредба № РД-07-3 ДВ. бр. 63/ 2014 г.; БДС 16686; ПР 7.1.19.	БДС 14776; Наредба № 24 ДВ бр. 95/2003 г.; Наредба № 2 ДВ бр. 15/ 2007 г.; Наредба № 9 ДВ бр. 46/1994г.; Наредба № 3 ДВ бр. 15/ 2007 г.; Наредба № 26 ДВ бр. 103/ 2008 г.; Наредба № РД-07-3 ДВ. бр 63/ 2014; ТС
6.	Шум в работна среда	първоначален и/или периодичен, нови и/или в употреба/ експлоатация обекти	Дневно ниво на експозиция на шум, Средноседмично ниво на експозиция на шум, Върхово ниво на звуково налягане	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) ПР 7.1.20.	Наредба № 6 ДВ бр. 70/2005 г.; ТС
7.	Вентилационни инсталации	първоначален и/или периодичен, нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения/ продукти	Скорост на движение на въздушния поток, Дебит на въздушния поток и пълно налягане	БДС 12.3.018 ПР 7.1.22.	Наредба № 15 ДВ бр. 68/ 2005 г.; Наредба № 24 ДВ бр.95/2003 г.; ТС

8.	Силови кабелни линии до 20kV	първоначален и/или периодичен, нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения/ продукти	Електрическа якост на изолацията с повишено постоянно напрежение, цялост на жилата и сфазиране	БДС 2406; БДС 2374; ПР 7.1.10.	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/ 2008 г.; Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 г.; НИЕМС/ 1995; ТС
9.	Силови трансформатори до 35 kV	първоначален и/или периодичен, нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения/ продукти	Съпротивление на изолация и коефициент на абсорбция (R_{60}:R_{15}); електрическа якост на изолацията чрез повишено напрежение с честота 50 Hz, до 70 kV, активно съпротивление на намотките, пробивно напрежение на трансформаторно масло	БДС 16654; БДС EN 60076-3; БДС 15320; БДС EN 60156; ПР 7.1.11.	Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 г.; Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/ 2008 г.; НИЕМС/1995год.; ТС
10.	Електродвига-тели за променлив ток до 20 kV	първоначален и/или периодичен, нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения/ продукти	Съпротивление на изолацията, Електрическа якост на изолацията чрез повишено напрежение с честота 50 Hz, до 70 kV, Активно съпротивление на намотките	БДС 6949; ПР 7.1.12.	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/ 2008 г.; НИЕМС/1995год.; ТС
11.	Подстанции трансформаторни комплектни с общо предназначение за напрежение до 20 kV	първоначален и/или периодичен, нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения/ продукти	Съпротивление на изолацията, Електрическа якост на изолацията чрез повишено напрежение с честота 50 Hz, до 70 kV, Активно съпротивление на контактите	БДС 15089; ПР 7.1.13.	БДС 10699; Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 г.; Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/ 2008 г.; НИЕМС/1995год.; ТС
12.	Комплектни разпределителни уредби (КРУ) за закрит и открит монтаж с напрежение до 20 kV	първоначален и/или периодичен, нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения/ продукти	Съпротивление на изолацията, Електрическа якост на изолацията чрез повишено напрежение с честота 50 Hz, до 70 kV, Активно съпротивление на контактите	БДС 15089; ПР 7.1.14.	БДС 10699; Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 г.; Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/ 2008 г.; НИЕМС/ 1995год.; ТС

13.	Прекъсвачи за високо напрежение до 20 kV	първоначален и/или периодичен, нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения/ продукти	Съпротивление на изолацията, Електрическа якост на изолацията чрез повишено напрежение с честота 50 Hz, до 70 kV, Активно съпротивление на контактите, Пробивно напрежение на трансформаторно масло	БДС 15235; БДС EN 60156; ПР 7.1.15.	Наредба № 3 ДВ бр.90 и 91/2004 г.; Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г.; НИЕМС/1995 год.; ТС
14.	Релейни защити	първоначален и/или периодичен, нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения/ продукти	Ток на задействане, Напрежение на задействане, Честота на задействане, време на задействане	Справочник по релейна защита ПР 7.1.16.	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008г.; ТС

"Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС."

1. Наредба № 2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.);
2. Наредба №3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр.15/2007 г.);
3. Наредба №9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр.46/1994 г.);
4. Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ, бр. 63/2014г.);
5. Наредба №49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.);
6. Наредба №6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр.70/2005 г.);
7. Наредба №15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (обн., ДВ, бр. 68/2005 г.);
8. Наредба №24, ДВ, бр.95/2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (обн., ДВ, бр. 95/2003 г.);
9. Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн., ДВ, бр. 103/2008г.);
10. Наредба № 1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (обн. ДВ. бр.46/2010г.);
11. Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр.90/2004, бр.91/2004 г.);
12. Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6 от 2011г.);
13. Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (обн., ДВ, бр. 26/2008 г.);
14. Наредба № 22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ. бр.45/2006 г.).

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 27 ОКС от 30.07.2025 г. валиден до 30.07.2029 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/представител на „АС - ДС" ООД гр. Плевен, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 27 ОКС/30.07.2021 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 451 /30.07.2021 г.

Настоящата заповед да се съобщи на „АС - ДС" ООД, гр. Плевен в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"