



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



Страна по Многостраниното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 358

гр. София, 26.11.2025 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 3, чл. 30 ал. 1 от Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 316/261 ОКС/РО/12.06.2025г., доклад от оценка на място с вх. № 316/261 ОКС/РО/4/В/01.08.2025 г. и становище на Комисия по акредитация № 316/261 ОКС/РО/5/В/13.11.2025 г.

РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ НА

Орган за контрол от вид С при ЕТ „Я и Я – Янчо Янков“, гр. Сливен

Адрес на управление: 8806 гр. Сливен, кв. „Дружба“ 1-Д-8

Адрес на офис: 8800 гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски“ № 68

Да извършва контрол на:

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика	Методи за изпитване/измерване, използван и при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК 08-01	Наредба № 3, (ДВ бр.90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116, (ДВ бр.26/2008 г.) ТС
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 08-02	Наредба № 16-116, (ДВ бр.26/2008 г.) Наредба № 4, (ДВ бр. 6/2011 г.) ТС
2.	Електрически уредби и съоръжения до1000V	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Съпротивление на изолация	ПК 09-01	Наредба № 3, (ДВ бр.90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116, (ДВ бр. 26/2008г.) ТС
			Импеданс на контура „фаза – защитен проводник“	ПК 09-02	Наредба № 3, (ДВ бр.90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116, (ДВ бр.26/2008 г.), ТС

3.	Електрохимична защита на подземни метални съоръжения	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Поляризационен потенциал	БДС 15705 ПК 09-03	БДС 15704 БДС 15705 ТС
4.	Релейни защиты и автоматика, първични и вторични вериги до и над 1000V	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Ток на задействане/възвръщане; напрежение на задействане/възвръщане; честота на задействане/възвръщане; време на изключване	БДС 7862 ПК 08-03	Наредба №3, ДВ бр.90,91/2004; Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008; Наредба № 9 (ДВ, бр.72/2004), ТС

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (обн., ДВ, бр. 26/2008 г.);
Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр.90/2004, бр.91/2004 г., изм. ДВ, бр. 108/2007г.);
Наредба № 4/2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6 от 18.01.2011г.);
Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (обн., бр.72/2004г., изм. ДВ. бр.42/2015г.)

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 261 ОКС от 26.11.2025 г. валиден до 30.01.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.
Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/представител на ЕТ „Я и Я – Янчо Янков“, гр. Сливен, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 261 ОКС/30.01.2024 г. и приложение - Заповед на ИА БСА № А 57/30.01.2024г.

Настоящата заповед да се съобщи на ЕТ „Я и Я – Янчо Янков“ в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

инж. **МАРИЯ ИЛИЕВА-ЙОРДАНОВА**
Исполнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация“

