



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
Изпълнителна агенция  
Българска служба за акредитация



**Страна по Многостранното споразумение  
за взаимно признаване на ЕА в тази област**

## ЗАПОВЕД

№ А 34

гр. София, 29.01.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и точка 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 171/39 ОКС/ПА/23.07.2025 г., доклад от оценка вх. № 171/39 ОКС/ПА/5/В/26.09.2025г., анекс вх. № 171/39 ОКС/ПА/7/В/24.10.2025 г., становище на Комисия по акредитация вх. № 171/39 ОКС/ПА/В/23.01.2026 г.

## ПРЕАКРЕДИТИРАМ

**„БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ ООД, ГР. РАЗГРАД**

**ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С**

**Адрес на управление и офис:**

7200 гр. Разград, ул. „Иван Вазов“ № 7, офис № 9

Да извършва контрол на:

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
<b>Тип обхват: гъвкав*</b>					
1.	Електрически уредби за напрежение до и над 1000V	нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК 01	Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г. Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г. ТС
2.	Електрически уредби за напрежение до и над 1000V	нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 02	Наредба №4, ДВ бр.6/2011г. Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г. Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г. ТС
3.	Електрически уредби за напрежение до 1000V	нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолация	ПК 03	Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г. Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г. ТС

4.	Електрически уредби за напрежение до 1000V	нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Импеданс Zs на контура "фаза – защитен проводник" на ел. мрежи със заземен звезден център	ПК 04	Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г. Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г. ТС
5.	Електрически уредби за напрежение до 1000V	нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Защитни прекъсвачи: - ток на задействане - съпротивление на предпазен заземител	ПК 06	Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г. Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г. ТС
6.	Физични фактори: Изкуствено осветление в работна среда	нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Осветеност	ПК 07	Наредба №49, ДВ бр.7/1976г. БДС EN 12464-1 ТС
7.	Физични фактори: Микроклимат в работна среда	нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха; Скорост на движение на въздуха	ПК 09 Наредба № РД-07-3, (ДВ бр.63/ 2014г. БДС 16686	Наредба №9, ДВ бр.46/1994г. Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014 г. БДС 14776 ТС

\* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 3 за устройство на електрическите уреди и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и бр. 91 /2004 г.)  
Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 45/2006 г.)  
Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр.26/2008 г.)  
Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ бр. 7/1976 г.)  
Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994 г.)  
Наредба № РД-07-03 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр. 63/2014 г.)  
ТС - техническа спецификация.

### НАРЕЖДАН

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 39 ОКС от 29.01.2026 г. валиден до 28.01.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/представител на „Безопасни и здравословни условия на труд“ ООД, гр. Разград, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 39 ОКС/14.03.2022 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 199/14.03.2022 г.

Настоящата заповед да се съобщи на „Безопасни и здравословни условия на труд“ ООД, гр. Разград в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

**инж. Мария Илиева-Йорданова**  
Изпълнителен директор  
на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ  
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН