



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 68

гр. София, 02.03.2026 г.

На основание чл. 10 ал. 1, т. 4, чл. 28 ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и съответната т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 454/184 ОКС/ПА/04.07.2025 г., доклад № 454/184 ОКС/ПА/6/В/21.11.2025 г., Секция (Анекс) G-2 № 454/184 ОКС/ПА/В/06.02.2026 г., и становище на Комисия по акредитация № 454/184 ОКС/ПА/3/В/18.02.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол от вида С при "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД - с. Мирково

Адрес на управление и на офис: 2086 с. Мирково, обл. Софийска

Да извършва контрол на:

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика:	Методи за изпитване/измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
Тип обхват: гъвкав*					
1.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	нови и в процес на експлоатация съоръжения	Импеданс на контура "фаза защитен проводник"	ПК 07.1-1	Наредба № 3, бр. 90, 91/2006 Наредба № 16 ДВ бр. 26/ 2011 ТС
2.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	нови и в процес на експлоатация съоръжения	Защитни прекъсвачи: ток на задействане и допирно напрежение	ПК 07.1-2	Наредба № 3, бр. 90, 91/2006 Наредба № 16 ДВ бр. 26/ 2011 ТС
3.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	нови и в процес на експлоатация съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК 07.1-3	Наредба № 3, бр. 90, 91/2006 Наредба № 16 ДВ бр. 26/ 2011 ТС

4.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	нови и в процес на експлоатация съоръжения	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 07.1-4	Наредба № 3, бр. 90, 91/2006 Наредба № 16, бр. 26/ 2006 Наредба № 4, бр. 6/2011 г., ТС
5.	Кабели и кабелни линии за напрежение до 20kV	нови и в процес на експлоатация съоръжения	Цялостта на жилата и сфазирането им	ПК 07.1-5	Наредба № 3, бр. 90, 91/2006 Наредба № 16, бр. 26/ 2006 НИЕМС, ТС
			Съпротивление на изолация	БДС 1986 - т.3.3 а),б),д) и е) НИЕМС ПК 07.1-5	Наредба № 3, бр. 90, 91/2006 Наредба № 16, бр. 26/ 2006 НИЕМС, ТС
			Изолация с повишено постоянно напрежение	БДС 2406; ПК 07.1-5	Наредба № 3, бр. 90, 91/2006 Наредба № 16, бр. 26/ 2006 НИЕМС, ТС
			Изолация с повишено напрежение с промишлена честота	БДС 2406 ; ПК 07.1-5	Наредба № 3, бр. 90, 91/2006 Наредба № 16, бр. 26/ 2006 НИЕМС, ТС
6.	Електрозащитни средства:				
6.1.	Изолиращи щанги, измервателни щанги, изолиращи клещи, изолационни щанги за преносими заземители	нови и в процес на експлоатация съоръжения	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота	Наредба № 22, ДВ бр.45/2006 ПК 07.1-6	Наредба № 22, ДВ бр. 45/2006 ТС
6.2.	Указатели за напрежение	нови и в процес на експлоатация съоръжения	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота и праг на напрежение	Наредба № 22, ДВ бр.45/2006 ПК 07.1-6	Наредба № 22, ДВ бр. 45/2006 ТС

6.3.	Диелектрични ръкавици, диелектрични боти и галоши	нови и в процес на експлоатация съоръжения	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота и ток на утечка	Наредба № 22, ДВ бр.45/2006 ПК 07.1-6	Наредба № 22 ДВ бр. 45/200 ТС
7.	Трансформатори до 35 кV	нови и в процес на експлоатация съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 16654; ПК 07.1-7	Наредба № 16 ДВ бр. 26/200 НИЕМС, ТС
			Активно съпротивление на намотките	БДС 15320; ПК 07.1-7	Наредба № 16 ДВ бр. 26/200 НИЕМС, ТС
			Изолация с повишено напрежение с промишлена честота	БДС 16249; ПК 07.1-7	Наредба № 16 бр. 26/2008 г. НИЕМС, ТС
			Пробивно напрежение на трансформаторно масло	БДС EN 60156; ПК 07.1-7	Наредба № 16 ДВ бр. 26/200 НИЕМС, ТС
8.	Електродвигатели за постоянен и променлив ток до и над 1000 V	нови и в процес на експлоатация съоръжения	Съпротивление на изолация	НИЕМС; ПК 07.1-8	Наредба № 16 116 ДВ бр. 26/2008 г., НИЕМС, ТС
			активно съпротивление на намотките	НИЕМС; ПК 07.1-8	Наредба № 16 ДВ бр. 26/200 НИЕМС, ТС
			Изолация с повишено напрежение с промишлена честота	НИЕМС; ПК 07.1-8	Наредба № 16 ДВ бр. 26/200 НИЕМС, ТС
9.	Мощностни прекъсвачи и разединители 20 кV	нови и в процес на експлоатация съоръжения	Съпротивление на изолация	НИЕМС; ПК 07.1-9	Наредба № 16 ДВ бр. 26/200 НИЕМС, ТС
			преходно съпротивление на подвижните контакти	НИЕМС; ПК 07.1-9	Наредба № 16 ДВ бр. 26/200 НИЕМС, ТС
			Изолация с повишено напрежение с промишлена честота	НИЕМС; ПК 07.1-9	Наредба № 16 ДВ бр. 26/200 НИЕМС, ТС

10.	Шинопроводи, подпорни и проходни изолатори до и над 1000 V	нови и в процес на експлоатация съоръжения	Съпротивление на изолация	НИЕМС; ПК 07.1-10	Наредба № 16 ДВ бр. 26/2001 НИЕМС, ТС
			Изолация с повишено напрежение с промишлена честота	БДС 3637, НИЕМС; ПК 07.1-10	Наредба № 16 ДВ бр. 26/2001 НИЕМС, ТС

**Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Наредба № 3 за устройство на електрическите уреди и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и бр. 91 /2004 г.)

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 45/2006 г.)

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008 г.)

Наредба № 22 за изпитване на електрозошитни средства в експлоатация (ДВ бр. 45/2006 г.)

НИЕМС – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения-1995 на Комисията по енергетика.

ТС – техническа спецификация.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 184 ОКС от 02.03.2026 г. валиден до 01.03.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД - с. Мирково, Ръководителя на Орган за контрол от вида С при "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД - с. Мирково или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 184 ОКС/28.02.2022 г., и приложение - заповед № А 153/28.02.2022 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. МАРИЯ ИЛИЕВА-ЙОРДАНОВА

Изпълнителен директор на
ИА "Българска служба за акредитация"