

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



*Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област*

ЗАПОВЕД**№ А 67****гр. София, 02.03.2026 г.**

На основание чл. 10 ал. 1, т. 4, чл. 28 ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и съответната т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 192/194 ОКС/ПА/04.07.2025 г., доклад № 192/194 ОКС/ПА/5/В/21.11.2025 г., Секция (Анекс) G-2 № 192/194 ОКС/ПА/В/05.02.2026 г., и становище на Комисия по акредитация № 192/194 ОКС/ПА/2/В/20.02.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

**Орган за контрол „Контрол на метала“ от вида С при “ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2”
ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора**

Адрес на управление и на офис: 6265, с. Ковачево, обл. Стара Загора

Да извършва контрол на:

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти спецификационни схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
Тип на обхват: гъвкав за част от обхвата*					
1.	Съдове работещи под налягане; Газови съоръжения и инсталации; Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; Котли, работещи с високо и ниско налягане; Парни турбини и елементи от тях; Машины, съоръжения, конструкции и елементи от тях съдържащи заварени съединения	Контрол на нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Радиографичен метод за контрол (RT) Вид, големина и разположение на несъвършенства	ПК 1-0 Процедура за извършване на радиографичен контрол на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения БДС EN ISO 17636-1	Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения налягане /ДВ 664/2008 г. (чл. чл. 21) Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, ДВ бр.

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации за конт
					82/2004 г. (чл. Техническа спецификация БДС EN ISO 652 БДС EN 12952-6 БДС EN 13480-5 БДС EN 13445-5 БДС EN ISO 581 БДС EN ISO 176 БДС EN ISO 106
2	Съдове работещи под налягане; Газови съоръжения и инсталации; Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; Котли, работещи с високо и ниско налягане; Парни турбини и елементи от тях; Машини, съоръжения, конструкции и елементи от тях съдържащи: листовے, прокат, тръби, заварени съединения, изковки.	Контрол на нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Ултразвуков метод за контрол (UT) Вид, големина и разположение на несъвършенства	ПК 2-0 Процедура за извършване на ултразвуков контрол на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения БДС EN ISO 16810; БДС EN ISO 16827; БДС EN ISO 11666; БДС EN ISO 23279; БДС EN ISO 17640; БДС 9824; БДС EN 10308; БДС EN 10160; БДС EN 10228-3; БДС EN 10228-4;	Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия на, на съоръжения налягане, ДВ бр. 64/2008 г. (чл. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически над: газови съоръже инсталации за втечнени въглеводородни газове, ДВ бр. 82/2004г., (чл. Техническа спецификация БДС EN 10160; БДС EN ISO 116 БДС EN ISO 176 БДС 9824; БДС EN 10308; БДС EN 10228-3; БДС EN 10228-4; БДС EN ISO 176 БДС EN ISO 581 БДС EN 12952-2 БДС EN 12952-6 БДС EN 13480-5 БДС EN 13445-5 БДС 10037-отменен, без замяна;
3	Съдове работещи под налягане; Газови съоръжения и инсталации; Тръбопроводи за	Контрол на нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Магнитно-прахов метод за контрол (MT) Вид, големина и разположение на	ПК 3-0 Процедура за извършване на магнитно-прахов контрол на нови и/или в	Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия на, на съоръжения

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
	водна пара и гореща вода; Котли, работещи с високо и ниско налягане; Парни турбини и елементи от тях; Машини, съоръжения, конструкции и елементи от тях съдържащи: листове, прокат, тръби, заварени съединения, отливки и изковки.		индикации.	експлоатация обекти/ съоръжения БДС EN ISO 9934-1; БДС EN ISO 17638;	налягане, ДВ бр 64/2008 г. (чл. 14) Техническа спецификация БДС EN ISO 232 БДС EN 10228-1 БДС EN ISO 108 БДС EN 1369; БДС EN ISO 176 БДС EN ISO 581 БДС EN 12952-6 БДС EN 13480-5 БДС EN 13445-5 A1;
4	Съдове работещи под налягане; Газови съоръжения и инсталации; Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; Котли, работещи с високо и ниско налягане; Парни турбини и елементи от тях; Машини, съоръжения, конструкции и елементи от тях съдържащи: листове, прокат, тръби, заварени съединения, отливки и изковки.	Контрол на нови и в експлоатация обекти и съоръжения.	Метод за контрол с проникващи течности (РТ) Вид, големина и разположение на индикации.	ПК 4-0 Процедура за извършване на контрол с проникващи течности на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения БДС EN ISO 3452-1;	Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения налягане, ДВ бр 64/2008 г. (чл. 14) Техническа спецификация БДС EN ISO 232 БДС EN 10228-2 БДС EN ISO 108 БДС EN 1371-1; БДС EN ISO 176 БДС EN ISO 581 БДС EN 12952-6 БДС EN 13480-5 БДС EN 13445-5
5	Съдове работещи под налягане; Газови съоръжения и инсталации; Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; Котли, работещи с високо и ниско налягане; Парни турбини и елементи от тях;	Контрол на нови и в експлоатация обекти и съоръжения.	Контрол на твърдост чрез метод на Лийб Твърдост на метални материали в скали: HB; HV и HRC, след преобразуването им от скали HLD или HLE	ПК 5-1 Процедура за извършване на контрол на твърдост по Лийб на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения БДС EN ISO 16859-1;	Техническа спецификация БДС EN 12952-6 БДС EN 13445-5 A1;

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика:	Методи за изпитване/измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации
	Машини, съоръжения, конструкции и елементи от тях съдържащи: листове, прокат, тръби, заварени съединения, отливки и изковки.				
6	Съдове работещи под налягане; Газови съоръжения и инсталации; Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; Котли, работещи с високо и ниско налягане; Парни турбини и елементи от тях; Машини, съоръжения, конструкции и елементи от тях съдържащи: листове, прокат, тръби, отливки и изковки.	Контрол на нови и в експлоатация обекти и съоръжения.	Ултразвуков метод за контрол на дебелина на стена (UT) Дебелина на стена	ПК 6-0 Процедура за извършване на контрол на дебелина с ултразвук на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения БДС EN ISO 16809;	Техническа спецификация
7	Колена и тръби от тръбопроводи и нагревни повърхности.	Контрол на нови и в експлоатация обекти и съоръжения.	Контрол на овалност Овалност	ПК 7-0 Процедура за извършване контрол на овалност на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения БДС EN 12952-5; БДС EN 13480-4;	Техническа спецификация БДС EN 12952-5 БДС EN 13480-4
8	Съдове работещи под налягане; Газови съоръжения и инсталации; Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; Котли, работещи с високо и ниско налягане;	Контрол на нови и в експлоатация обекти и съоръжения.	Спектрален качествен контрол Наличие и вид на легиращи елементи: Cr, Mo, V	**ПК 8-0 Процедура за извършване на спектрален качествен контрол на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения, (редакция 2,	Техническа спецификация

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика:	Методи за изпитване/измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
	Парни турбини и елементи от тях; Машини, съоръжения, конструкции и елементи от тях съдържащи: листовے, прокат, тръби, заварени съединения, отливки и изковки.			версия 4 от 30.11.2015 г.)	
9	Съдове работещи под налягане; Газови съоръжения и инсталации; Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; Котли, работещи с високо и ниско налягане; Парни турбини и елементи от тях; Машини, съоръжения, конструкции и елементи от тях съдържащи заварени съединения	Контрол на нови и в експлоатация съоръжения.	Визуален метод за контрол (VT) Вид, големина и разположение на несъвършенства	ПК 9-0 Процедура за извършване на визуален контрол на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения БДС EN ISO 17637;	Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, ДВ бр. 64/2008 г. (чл. 20; чл. 22); Техническа спецификация БДС EN ISO 17637; БДС EN ISO 581; БДС EN 12952-1; БДС EN 12952-2; БДС EN 12953-1; БДС EN 13480-1; БДС EN 13445-1;

Позоваване:

***Гъвкав обхват:** Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (Приета с ПМС № 164 от 07.07.2008 г., ДВ бр. 64/2008 г.).

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Приета с ПМС № 243 от 10.09.2004 г., ДВ бр. 82/2004 г.).

ТС – техническа спецификация.

****Фиксиран обхват:**

ПК 8-0 Процедура за извършване на спектрален качествен контрол на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения, (Редакция 2, Версия 4 от 30.11.2015 г.)

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 194 ОКС от 02.03.2026 г. валиден до 01.03.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора, Ръководителя на Орган за контрол „Контрол на метала“ от вида С при "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 194 ОКС/28.02.2022 г., и приложение - заповед № А 149/28.02.2022г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. МАРИЯ ИЛИЕВА-ЙОРДАНОВА

Изпълнителен директор на
ИА "Българска служба за акредитация"