РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 84

София, 23.03.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т.4 и чл. 28 ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 115/307 ОКС/ПА/03.09.2025г., доклад от оценка Вх. № 115/307 ОКС/ПА/6/В от 04.12.2025г. и анекс G-2 Вх. № 115/307 ОКС/ПА/8/В/29.12.2025г., становище на Комисия по акредитация Вх. № 115/307 ОКС/3/ В/ 12.03.2026г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

„ЕНЕРГО КОНТРОЛ" ЕООД, ГР. МОНТАНА

Орган за контрол от вида С „Енерго Контрол"

Адрес на управление: 1517 гр. София, ж.к. „Сухата река" бл.224, вх.Б, ет. 7, ап. 39
Адрес на офис: 3400 гр. Монтана, ул. „Неофит Рилски" № 45

Да извършва контрол на:

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	РП 7.1-1	Наредба №3 (ДВ.бр.90 и 91/2004); Наредба №16 - 116 (ДВ. бр. 26/2008); ТС
			Съпротивление на изолация на кабели	БДС 1986 т.3.3 а), б), д), е) РП 7.1-2	Наредба №3 (ДВ.бр.90 и 91/2004); Наредба №16 - 116 (ДВ. бр. 26/2008); ТС
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	РП 7.1-1	Наредба №16 - 116 (ДВ. бр. 26/2008); Наредба №4 (ДВ. бр. 6/.2011); ТС
			Контрол с повишено	Наредба №3	Наредба №16 - 116 (ДВ. бр. 26/2008);

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

			напрежение с промишлена честота на ел. уредби с напрежение 20kV	(ДВ.бр.90 и 91/2004) РП 7.1-3	Наредба №3 (ДВ.бр.90 и 91/2004); ТС
2.	Електрически уредби и съоръжения до 1000V	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения	Импеданс на контура „фаза-защитен проводник"	РП 7.1-4	Наредба №3 (ДВ.бр.90 и 91/2004); Наредба №16 - 116 (ДВ. бр. 26/2008); ТС
3.	Електрозащитни	средства:			
3.1	Изолиращи щанги от всички видове: манипулационни, измервателни, за преносими заземители, Изолиращи клещи, електро-измервателни клещи, диелектрични килимчета, пътеки и изолиращи поставки	Продукти в експлоатация	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение	Наредба №22 (ДВ.бр.45/ 2006) РП 7.1-6	Наредба №22 (ДВ.бр.45/2006); ТС
3.2	Указатели за напрежение	Продукти в експлоатация	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение, праг на напрежение	Наредба №22 (ДВ.бр.45/ 2006) РП 7.1-6	Наредба №22 (ДВ.бр.45/2006); ТС
3.3	Диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши;	Продукти в експлоатация	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение; Ток на утечка	Наредба №22 (ДВ.бр.45/ 2006) РП 7.1-6	Наредба №22 (ДВ.бр.45/2006); ТС
4.	Силови кабелни линии за напрежение до 20kV	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено постоянно напрежение	БДС 2406 РП 7.1-3	Наредба №16 - 116 (ДВ. бр. 26/2008); Наредба №3 (ДВ.бр.90 и 91/2004); ТС
5.	Силови трансформатори за напрежение до 20kV	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 16654 РП 7.1-5	Наредба №3 (ДВ.бр.90 и 91/2004); Наредба №16 - 116 (ДВ. бр. 26/2008); ТС
			Контрол с повишено напрежение с промишлена честота	Наредба №3 (ДВ.бр.90 и 91/2004) РП 7.1-3	Наредба №3 (ДВ.бр.90 и 91/2004); Наредба №16 - 116 (ДВ. бр. 26/2008); ТС
			Активно съпротивление на	Наредба №3 (ДВ.бр.90 и	Наредба №3 (ДВ.бр.90 и 91/2004);

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

			намотките	91/2004) РП 7.1-5	Наредба №16 - 116 (ДВ. бр. 26/2008); ТС
		На нови и/или в употреба/ продукти	Пробивно напрежение на трансформаторно масло	БДС EN 60156 РП 7.1-5	Наредба №16 - 116 (ДВ. бр. 26/2008); ТС

**Въвеждането на нова версия стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.*

Наредба 3, ДВ бр. 90 и 91/2004г. - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.
Наредба 16 – 116, ДВ бр.26/2008г. - за техническа експлоатация на енергообзавеждането.
Наредба 4, ДВ бр.6/2011г. - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.)
Наредба №22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (обн.,ДВ,бр.45 от 02.06.2006 г.)

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 307 ОКС от 23.03.2026г., валиден до 22.03.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.
Сертификата за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „Енерго-контрол" ЕООД, гр. Монтана, представител на „Енерго-контрол" ЕООД, гр. Монтана, ръководителят на ОКС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.
При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 307 ОКС от 18.03.2022 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 209/18.03.2022г.

Настоящата заповед да се съобщи на „Енерго-контрол" ЕООД, гр. Монтана в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"