



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация



Страна по Многостраниното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 99

София, 31.03.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а и чл. 32, ал. 2 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т. 5.3.1 във връзка с промяна на елемент от съдържанието на сертификата съгласно т. 4.3.8 буква с) от Процедура за акредитация BAS QR 2 уведомително писмо с вх. №468/116 ОКС/2/Е/04.02.2026г., доклад BAS QF 2.9.5.5 вх. №468/116 ОКС/3/В/23.03.2026г. и заповед на ИА БСА № А 98/31.03.2026г.,

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД НА ИА БСА № А 23/23.01.2026 г.

на

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С
при „ВАЛ-КОМ 2010“ ООД, гр. Стара Загора

Адрес на управление: 6000, гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ №40, ет. 4, ап. 27

Адрес на офис: 6000, гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ №56, Бизнес център 27

Да извършва контрол на:

Тип обхват: гъвкав					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика	Методи за изпитване/измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 7.2-1	Наредба №4 (ДВ, бр.6/2011г.); Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.); Наредба №21 (ДВ, бр. 41/2007г.); ТС
2.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК 7.2-2	Наредба №3 (ДВ, бр.90 и 91/2004г.); Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008г.); Наредба №21 (ДВ, бр.41/2007г.); ТС
3.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 1986 т.3.3 а), б), д) и е); ПК 7.2-3	Наредба №3 (ДВ, бр.90 и 91/2004г.); Наредба №1 (ДВ, бр.46/2010г.); Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008г.); ТС

4.	Електрически уредби и съоръжения до 1000V	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс на контур „Фаза-защитен проводник“	ПК 7.2-4	Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004г.); Наредба № 16-116 (ДВ, бр.26/2008г.); Техническа спецификация.
5.	Кабели и кабелни линии до 20 kV	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 1986 т.3.3 а), б), д) и е) ПК 7.2-3	Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.); Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004г.); НИЕМС - 1995; ТС
			Електрическа якост на изолацията с повишено постоянно напрежение	БДС 2406; НИЕМС - 1995 ПК 7.2-5	Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.); Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004г.); НИЕМС - 1995; ТС
6.	Силови трансформатори до 110 kV	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Активно съпротивление на намотките	БДС 15320 ПК 7.2-6	Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.); Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004г.); НИЕМС - 1995; ТС
			Съпротивлението на изолацията на намотките	БДС 16654 ПК 7.2-6	Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.); НИЕМС-1995; ТС

Позоваване:

Наредба № 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр.6/2011г.);
Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008г.);
Наредба № 21 за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения (ДВ, бр. 41/2007г.);
Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр.90/2004г., бр.91/2004г.);
Наредба № 1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46/2010г.);
НИЕМС - Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения, 1995 г.;
ТС - Техническа спецификация на клиента.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. №116 ОКС от 31.03.2026 г., валиден до 26.07.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.
Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/представител на юридическото лице, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.
При получаване на преиздадения сертификат, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. №116 ОКС от 23.01.2026 г. и приложението към него.
Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова
Изпълнителен директор на ИА БСА

