



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



Страна по Многостраничното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 161

гр. София, 01.06.2026 г.

На основание чл. 10 ал. 1, т. 3, т. 4, чл. 28 ал. 1 и чл. 30, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и съответната т. 6, т. 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 227/205 ОКС/ПА/РО/30.10.2025 г., доклад № 227/205 ОКС/ПА/РО/3/В/21.01.2026 г., Секция (Анекс) G-2 № 227/205 ОКС/ПА/РО/5/В/03.04.2026 г., становище на Комисия по акредитация № 227/205 ОКС/ПА/РО/6/В/15.05.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

на Орган за контрол от вид С при "ВЕНИ-97" ЕООД, гр. Ямбол

Адрес на управление: 8600, гр. Ямбол, ул. "Бели Дрин" № 1, п.к. 305

Адрес на на офис: 8600, гр. Ямбол, ул. "Ямболен" № 29, п.к. 305

Да извършва контрол на:

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика:	Методи за изпитване/измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
1.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	нови и / или в процес на експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс на контура "фаза защитен проводник"	ПК 08-01	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008г. Наредба № 3 ДВ бр. 90, 91/2004г. ТС
			Защитни прекъсвачи : - допирно напрежение; - съпротивление на предпазен заземител; - време на изключване	ПК 08-02	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008г. Наредба № 3 ДВ бр. 90, 91/2004г. ТС
			Съпротивление на изолацията	БДС 1986 т. 3.3 а, б, д, е ПК 09 – 05	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008г. Наредба № 3 ДВ бр. 90, 91/2004г.

					ТС
2.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	нови и / или в процес на експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК 09-01	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008г. Наредба № 3 ДВ бр. 90, 91/2004г. ТС
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 09 – 02	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008г. Наредба № 3 ДВ бр. 90, 91/2004г. Наредба № 4, ДВ бр. 6/2011 г.; ТС
			Специфично съпротивление на почвата	ПК 09 – 03	ТС
3.	Въздушни електропроводни линии, открити и закрити разпределителни уредби до 750 kV	нови и / или в процес на експлоатация обекти и съоръжения	Преходно съпротивление на контактни системи	НИЕМС ПК 09 – 06	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г. ТС
4.	Електрически двигатели и генератори за променлив и постоянен ток до 20 kV	нови и / или в процес на експлоатация обекти и съоръжения	Изоляция с повишено напрежение с промишлена честота	НИЕМС ПК 10 – 01	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008г. НИЕМС ТС
			Активно съпротивление на намотките	НИЕМС ПК 09 – 04	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г. ТС
			Съпротивление на изолацията	НИЕМС ПК 09 – 05	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г. ТС
5.	Силови трансформатори до 20 kV	нови и / или в процес на експлоатация обекти и съоръжения	Изоляция с повишено напрежение с промишлена честота	НИЕМС ПК 11-01	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008г. НИЕМС ТС
			Активно съпротивление на намотките	НИЕМС ПК 09 – 04	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г. ТС
			Съпротивление на изолацията	НИЕМС ПК 09 – 05	НИЕМС ТС
6.	Комплектни разпределителни устройства до 20 kV	нови и / или в процес на експлоатация обекти и съоръжения	Изоляция с повишено напрежение с промишлена честота	НИЕМС ПК 12-01	НИЕМС ТС
7.	Шинни системи до 20 kV	нови и / или в процес на експлоатация обекти и съоръжения	Изоляция с повишено напрежение с промишлена честота	НИЕМС ПК 13 – 01	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008г.

		експлоатация обекти и съоръжения	напрежение с промишлена честота		НИЕМС ТС
8.	Силови прекъсвачи и разединители до 20 kV	нови и / или в процес на експлоатация обекти и съоръжения	Изоляция с повишено напрежение с промишлена честота	НИЕМС ПК 14- 01	НИЕМС ТС
			Съпротивление на изолацията	НИЕМС ПК 09 - 05	НИЕМС ТС
			Преходно съпротивление на контактни системи	НИЕМС ПК 09 - 06	НИЕМС ТС
9.	Силови кабелни линии за напрежение до 33 kV	нови и / или в процес на експлоатация обекти и съоръжения	Изоляция с повишено постоянно напрежение	БДС 2406 НИЕМС ПК 15 - 01	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008г. ТС
			Цялост на жилата	ПК 15 - 02	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008г. ТС
10.	Трансформаторно масло	нови и / или в употреба продукти	Пробивно Напрежение	БДС EN 60156 ПК 20-01	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008г. НИЕМС ТС
11.	11.1.1 Електрозащитни средства в експлоатация: изолиращи щанги манипулаци онни (оперативни), изолиращи щанги измервателни, изолиращи щанги за преносими заземители, изолиращи клещи (за операции с предпазители и изолиращи покрития), електроизмерва телни клещи (токоизмервател ни), устройства	В употреба продукти	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с изпитвателно променливо напрежение	Наредба № 22 ДВ бр. 45/2006 г. ПК 21-01	Наредба № 22 ДВ бр. 45/2006 г. ТС

	за пробождаване (срязване) на кабели, диелектрични пътеки диелектрични изолиращи поставки, диелектрични килимчета.				
	11.1.2 Диелектрични ръкавици, диелектрични боти, диелектрични ботуши и диелектрични галоши изолиращи покрития (вложки) и капачки.	В употреба продукти	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с изпитвателно променливо напрежение и ток на утечка	Наредба № 22 ДВ бр. 45/2006 г. ПК 21-02	Наредба № 22 ДВ бр. 45/2006 г. ТС
	11.2. Указатели за напрежение, указатели за напрежение за проверка на съвпадението на фазите (сфазирание)	В употреба продукти	11.2.1. Електрическа якост на изолацията чрез контрол с изпитвателно променливо напрежение 11.2.2 Праг на индикация за напрежение чрез контрол с изпитвателно променливо напрежение	Наредба № 22 ДВ бр. 45/2006 г. ПК 21-01 ПК 21-03	Наредба № 22 ДВ бр. 45/2006 г. ТС
12.	Токови трансформатори до 400 kV/2000 A	нови и / или в процес на експлоатация обекти и съоръжения	Изолация с повишено напрежение с промишлена честота	НИЕМС ПК 11-01	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008г. НИЕМС ТС
			Съпротивление на изолацията	НИЕМС ПК 09 – 05	НИЕМС ТС
			Активно съпротивление на намотките	НИЕМС ПК 09 – 04	НИЕМС ТС
			Контрол на означенията на изводите	НИЕМС ПК 22-01	Наредба № 3 ДВ бр. 90, 91/2004г. ТС

			Коефициент на трансформация	НИЕМС ПК 22-02	Наредба № 3 ДВ бр. 90, 91/2004г. ТС
			Волт-Амперна характеристика	НИЕМС ПК 22-03	Наредба № 3 ДВ бр. 90, 91/2004г. ТС
13.	Напреженови трансформатори до 400 kV	нови и / или в процес на експлоатация обекти и съоръжения	Изоляция с повишено напрежение с промишлена честота	НИЕМС ПК 11-01	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008г. НИЕМС ТС
			Съпротивление на изолацията	НИЕМС ПК 09 – 05	НИЕМС ТС
			Активно съпротивление на намотките	НИЕМС ПК 09 – 04	НИЕМС ТС
			Контрол на означенията на изводите	НИЕМС ПК 23-01	Наредба № 3 ДВ бр. 90, 91/2004г. ТС
			Коефициент на трансформация	НИЕМС ПК 23-02	Наредба № 3 ДВ бр. 90, 91/2004г. НИЕМС ТС
			Ток на празен ход	НИЕМС ПК 23-03	Наредба № 3 ДВ бр. 90, 91/2004г. НИЕМС ТС
14.1	Изкуствено осветление в работна и битова среда	нови и / или в процес на експлоатация обекти	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85,1985г. ПК 24-01	БДС EN 12464 –1 Наредба № 49 ДВ бр. 7/1976 г. Наредба № 24 ДВ бр. 95/2003 г. Наредба № 2 ДВ бр. 15/2007 г. Наредба № 9 ДВ бр. 46/1994 г. Наредба № 3, ДВ бр. 15/2007 г. Наредба № 26, ДВ бр. 103/2008 г. ТС

14.2	Шум в работна среда		Дневно ниво на експозиция на шум dBA, Средноседмично ниво на експозиция на шум dBA, Върхово ниво на звуково налягане dBC	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) ПК 24-02	Наредба № 6 ДВ бр.70/2005г. ТС
14.3	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради	нови и / или в процес на експлоатация обекти	Ниво на шум dBA, Еквивалентно ниво на шум dBA	БДС 15471 ПК 24-02	Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006 г. Приложение №2, Таблица 1 Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994г. Наредба № 2 ДВ бр. 15/2007г. Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003г. Наредба №26, ДВ бр.103/2008 г. Наредба №7, ДВ бр.88/1999г. ТС
14.4	Шум в околна среда в различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях.	нови и / или в процес на експлоатация обекти	Еквивалентно ниво на шума, dBA	БДС 15471 ПК 24-02	Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006 г. Приложение №2, Таблица 2 ТС
14.5	Микроклимат в работна и битова среда	нови и / или в процес на експлоатация обекти	Температура на въздуха, Относителна влажност на въздуха, Скорост на движение на въздуха	БДС 16686 Наредба № РД-07-3 ДВ бр. 63/2014 г. ПК 24-03	Наредба № 9 ДВ бр. 46/1994 г. Наредба № 2 ДВ бр. 15/2007 г. Наредба № 3, ДВ бр. 15/2007 г. Наредба № 24 ДВ бр. 95/2003 г. Наредба № 26 ДВ бр. 103/2008 г. БДС 14776 Наредба № РД-07-3 ДВ бр. 63/2014 г. ТС

*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 3 - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и 91/2004 г.);

Наредба № 16-116 - за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008 г.)

Наредба № 4 - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6/2011г.);

Наредба № 22 за изпитване на електрозощитни средства в експлоатация (ДВ бр. 45/2006 г.)
НИЕМС – 1995 – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения
Наредба № 49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ бр.7/1976г.);
Наредба № 24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр. 95/2003 г.);
Наредба № 2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ бр. 15/2007 г.);
Наредба № 9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994 г.);
Наредба № 3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/2007 г.);
Наредба № 26 - за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ бр. 103/2008 г.);
Наредба № 6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр. 70/2005 г.);
Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006 г. изм. ДВ, бр. 100 от 2021 г.);
Наредба № 7 - за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ бр.88/1999г.)
Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 40-85, Изд. Стандартизация, 1985 г.;
Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр. 63/2014 г.);
ТС – техническа спецификация.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 205 ОКС от 01.06.2026 г. валиден до 31.05.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.
Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на "ВЕНИ-97" ЕООД, гр. Ямбол, Ръководителя на Орган за контрол от вид С при "ВЕНИ-97" ЕООД, гр. Ямбол или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.
При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 205 ОКС/21.02.2025г., и приложение - заповед на ИА БСА № А 63/21.02.2025 г.
Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. МАРИЯ ИЛИЕВА-ЙОРДАНОВА
Изпълнителен директор на
ИА «Българска служба за акредитация»