РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 187
София, 19.06.2026 г.

На основание чл. 10 ал. 1, т. 2а и чл. 32 т. 1 от Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието т. 5.3.1 във връзка с промяна на елемент от съдържанието на сертификата съгласно т. 4.3.8 f) от Процедура за акредитация BAS QR2, Доклад от проведен планов надзор рег. вх. № 470/53 ОКС/3/В/26.02.2026 г., анекс към доклада от оценка на място с рег. вх. № 470/53 ОКС/2/В/16.04.2026 г. и Заповед на ИА БСА № А 186/19.06.2026 г.,

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД НА ИА БСА № А 84/11.03.2025 г.

"ММБ Инженеринг" ЕООД, гр. Бургас
Орган за контрол от вид С

Адрес на управление:
8000 гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Манастирска" № 15 Б, вх. 1, ет. 1, ап. 105

Адрес на офис:
8000 гр. Бургас, Северна промишлена зона, местност „Мадика", ПИ 07079.3.1171

Да извършва контрол на:

Тип обхват: фиксиран

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Електрически уредби, машини, съоръжения и апарати до и над 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолация на кабели	ПК 7.1.1 вер.2 от 18.01.2021	Наредба № 3 (ДВ бр.90/2004г. и 91/2004г., изм. ДВ бр. 42/2015); Наредба № 16-116 от 08.02.2008г. (ДВ бр. 26/2008 изм. ДВ бр. 42/2015г.);

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

					Технически спецификации
2.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на защитна заземителна уредба	ПК 7.1.2, вер.1 от 30.12.2020	Наредба № 3 (ДВ бр.90/2004 г. и 91/2004 г. изм. ДВ бр. 42/2015); Наредба № 16-116 от 08.02.2008г. (ДВ бр.26/2008 г. изм. ДВ бр. 42/2015); Технически спецификации
3.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба	ПК 7.1.3, вер.1 от 29.12.2020	Наредба №4 (ДВ, бр.6/2011); Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008 изм. ДВ бр. 42/2015); Технически спецификации
4.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Импеданс на контура "Фаза-защитен проводник"	ПК 7.1.4, вер.1 от 29.12.2020	Наредба № 3 (ДВ бр.90/2004 г. и 91/2004 г изм. ДВ бр. 42/2015.); Наредба № 16-116 от 08.02.2008г. (ДВ бр. 26/2008г. изм. ДВ бр. 42/2015); Технически спецификации
5.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Защитни прекъсвачи Ток на задействане; Допирно напрежение	ПК 7.1.5, вер.1 от 29.12.2020	Наредба № 3 (ДВ бр.90/2004 г. и 91/2004 г. изм. ДВ бр. 42/2015) Наредба № 16-116 от 08.02.2008г. (ДВ бр. 26/2008 г. изм. ДВ бр. 42/2015); Технически спецификации
6.	Електрически уредби и съоръжения до 1000V	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолация на машини и апарати	ПК 7.1.7, вер.2 от 18.01.2021	Наредба № 3 (ДВ бр.90/2004 г. и 91/2004 г. изм. ДВ бр. 42/2015); Наредба № 16-116 от 08.02.2008г. (ДВ бр. 26/2008г. изм. ДВ бр. 42/2015); Технически спецификации

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

7.	Изкуствено осветление в работна и битова среда	На нови и/или в експлоатация обекти	Осветеност	Методическо указание за измерване на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация 85 г. ПК 7.1.8, вер.2 от 18.01.2021	Наредба № 49 (ДВ бр.7/1976 г., изм. бр.64/1976); Технически спецификации

Наредба № 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането (обн. ДВ бр. 26/2008г., изм. ДВ бр. 42/2015 г.);
Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн. ДВ бр. 90 и бр.91/2004г., изм. ДВ бр. 42/2015 г.);
Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства обн. ДВ бр. 6/2011 г.);
Наредба № 49 за изкуственото осветление на сградите (обн. ДВ бр.7/1976г., изм. бр.64/1976);
ТС - Техническа спецификация.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 53 ОКС от 19.06.2026 г. валиден до 11.03.2029 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/представител на юридическото лице, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 53 ОКС от 11.03.2025 г., и приложение - заповед на ИА БСА № А 84/11.03.2025 г.

Настоящата заповед да се съобщи на "ММБ Инженеринг" ЕООД, гр. Бургас в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"