РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

ЗАПОВЕД

№ А 231

София, 17.07.2026г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а и чл. 32, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т. 5.3.1 във връзка с промяна на елемент от съдържанието на сертификата съгласно т. 4.3.8 буква f) от Процедура за акредитация BAS QR 2 и доклад № 267/242 ОКС/28.08.2025 г., Секция (Анекс) G-2 № 267/242 ОКС/7/В/04.12.2025г.

НАРЕЖДАМ:

в Сертификат за акредитация рег. № 242 ОКС/22.05.2023 г., валиден до 22.05.2027 г. и Заповед за акредитация № А 218/22.05.2023 г. издадени на

Орган за контрол „ТЕТ - КОНТРОЛ" от вид С при „ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Димитровград

Адрес на управление: 6400, гр. Димитровград, кв. „Славянски", ул. „Христо Г. Данов" № 8, вх. В, ет. 3, ап. № 7
Адрес на офис: 6400, гр. Димитровград, кв. „Раковски", ул. „Цар Борис I" № 5, ет. 3, стая № 10
да се отрази следното:

Съществуващ текст	Нов текст	Основание/ причина
В Заповед за акредитация № А 218/22.05.2023 г.		
Тип обхват: фиксиран	Тип обхват: гъвкав	Доклад рег. № 267/242 ОКС/28.08.2025 г.

Да се преиздаде Сертификат за акредитация с рег. № 242 ОКС/22.05.2023 г. със срок на валидност, посочен в съществуващия сертификат и измени заповед № А 218/22.05.2023 г.
При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 242 ОКС/22.05.2023 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 218/22.05.2023 г.
Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Димитровград, ръководителя на Орган за контрол „ТЕТ - КОНТРОЛ" от вид С или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.
Настоящата заповед да се съобщи на „ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Димитровград в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

МАРИЯ ИЛИЕВА-ЙОРДАНОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 232

гр. София, 17.07.2026г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 5.3.1 във връзка с промяна на елемент от съдържанието сертификата съгласно т. 4.3.8 буква f) от Процедура за акредитация BAS QR 2, доклад № 267/242 ОКС/28.08.2025 г., Секция (Анекс) G-2 № 267/242 ОКС/7/В/04.12.2025г. и заповед на ИА БСА № А 231/17.07.2026г.

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД НА ИА БСА № А 218/22.05.2023 г.
на

Орган за контрол „ТЕТ - КОНТРОЛ" от вид С при „ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Димитровград

Адрес на управление: 6400, гр. Димитровград, кв. „Славянски", ул. „Христо Г. Данов" № 8, вх. В, ет. 3, ап. № 7
Адрес на офис: 6400, гр. Димитровград, кв. „Раковски", ул. „Цар Борис I" № 5, ет. 3, стая № 10

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
	Тип обхват: Гъвкав*				
1	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V	Нови и в експлоатация уредби и съоръжения	Съпротивление на изолацията	БДС-1986 - т. 3.3 а), б), д) и е) РПК - 07.01	Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 г. Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г. ТС
2			Съпротивление на защитни заземителни уредби	РПК - 07.02	Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 г. Наредба № 16-116 ДВ бр.2 6/2008 г. ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

3			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	РПК - 07.03	Наредба № 16-116 ДВ бр.26/2008 г. Наредба № 4 ДВ бр. 6/2011 г. ТС
4	Електрически уредби и съоръжения до 1000V	Нови и в експлоатация уредби и съоръжения	Импеданс на контура „фаза-защитен проводник"	РПК - 07.04	Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 г. Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г. ТС
5			Прекъсвачи за защитно изключване - ток на задействане; - време за изключване - допирно напрежение.	РПК - 07.05	Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 г. Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г. ТС
6	Трансформаторно масло от съоръжения до и над 1000V	Нови и в експлоатация уредби и съоръжения	Пробивно напрежение	БДС EN 60 156 РПК - 07.06	Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 г. Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г. ТС
7	Електрозащитни средства				
7.1	Диелектрични ръкавици; диелектрични боти; гумени диелектрични галоши и ботуши.	Продукти в експлоатация	Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота Ток на утечка	Наредба № 22 ДВ бр. 45/2006г. РПК - 07.07	Наредба № 22 ДВ бр. 45/2006 г. ТС
7.2	Изолиращи щанги, измервателни щанги, изолиращи щанги за преносими заземители; диелектрични килимчета и пътеки;	Продукти в експлоатация	Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота	Наредба № 22 ДВ бр. 45/2006 г. РПК - 07.07	Наредба № 22 ДВ бр. 45/2006 г. ТС
7.3	Указатели за напрежение	Продукти в експлоатация	Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота Праг на индикация за напрежение (праг на	Наредба № 22 ДВ бр. 45/2006 г. РПК - 07.07	Наредба № 22 ДВ бр. 45/2006 г. ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

			напрежение)		
8	Физични фактори				
8.1	Микроклимат в работна и битова среда	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Температура на въздуха Относителна влажност на въздуха Скорост на движение на въздуха	БДС 16686 Наредба № РД-07-3 ДВ бр. 63/2014 г. РПК - 07.08	Наредба № РД-07-3 ДВ бр. 63/2014 г. Наредба № 3 ДВ бр. 15/2007 г. Наредба № 26 ДВ бр. 103 /2008 г. БДС 14 776 ТС
8.2	Изкуствено осветление в работна и битова среда	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради, 1985 г. РПК - 07.09	Наредба № 49 ДВ бр. 7/1976 г. БДС EN 12464-1 ТС

*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
Наредба № 3 - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и 91/2004 г.);
Наредба № 16-116 - за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008 г.)
Наредба № 4 - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6/2011 г.);
Наредба № 22 - за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ бр. 45/2006 г.)
Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр. 63/2014 г.)
Наредба № 3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/2007 г.)
Наредба № 26 - за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ бр. 103/2008 г.);
Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 40-85, Изд. Стандартизация, 1985 г.;
Наредба № 49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ бр.7/1976г.);
ТС – техническа спецификация на клиента

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 242 ОКС от 17.07.2026 г. валиден до 22.05.2027 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.
Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Димитровград, ръководителя на Орган за контрол „ТЕТ - КОНТРОЛ" от вид С или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.
При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 242 ОКС/22.05.2023 г. и приложение – заповед на ИА БСА № А 218/22.05.2023 г.
Настоящата заповед да се съобщи на „ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Димитровград в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. МАРИЯ ИЛИЕВА-ЙОРДАНОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"