



**Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област**

ЗАПОВЕД

№ А 300

София, 24.09.2026 г.

На основание чл. 10, ал.1, т.4 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 190/319 ОКС/ПА/11.02.2026г., доклад от оценка секция А вх. № 190/319 ОКС/ПА/5/В/08.06.2026г. и становище на Комисия по акредитация № 190/319 ОКС/ПА/6/В/ 01.09.2026г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

**Орган за контрол от вид С
при „С и М Превент“ ЕООД, гр. Пловдив**

Адрес на управление: 4001, гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ №14, ет.3, ап.9
Адрес на офис: 4006, гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ 51, ет.2, офис 208

Да извършва контрол на:

Тип обхват: <i>гъвкав*</i>					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика	Методи за изпитване/измерване, използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
1. Физични фактори					
1.1	Микроклимат в работна и битова среда	Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения	Микроклимат: -Температура на въздуха; -Относителна влажност на въздуха; -Скорост на движение на въздуха.	БДС 16686; ПК-7.1.1-01; Наредба № РД-07-3, (ДВ. бр. 63/2014г.)	Наредба № 24 (ДВ бр. 95/ 2003г.); Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994г.); Наредба №2 (ДВ бр.15/2007г.); Наредба №3 (ДВ бр.15/2007г.); Наредба № 26 (ДВбр.103/2008г.; Наредба №РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.); БДС 14776; Техническа спецификация
1.2	Изкуствено осветление в работна и битова среда.	Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в	Наредба № 49 (ДВ бр. 7/1976г.); Наредба №24 (ДВ бр. 95/ 2003г.); Наредба №9 (ДВ бр. 46/1994г.);

				сгради 40-85 /Издателство „Стандартизация“, 1985 г. ПК-7.1.1-02.	Наредба №2 (ДВ бр.15/2007г.); Наредба №3 (ДВ бр.15/2007г.); Наредба № 26 (ДВ бр.103/2008г.); Наредба № 19 (ДВ, бр.79/2008); БДС EN 12464-1; Техническа спецификация
1.3	Шум в работна среда	Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения	-еквивалентно ниво на шум; -ниво на шум, -дневно ниво на експозиция на шум; -средноседмично ниво на експозиция на шум; -върхово ниво на звуково налягане.	БДС EN ISO 9612; (БДС ISO 1999); БДС 15471; ПК-7.1.1-03.	Наредба № 7 (ДВ,бр.88/1999)-чл. 138; Наредба № 9 (ДВ бр.46/1994); Наредба № 26 (ДВ,бр.103/2008); Наредба № 6 (ДВ бр.70/2005г.); Техническа спецификация
1.4	Шум в околна среда в различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях	Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения	-еквивалентно ниво на шум	БДС 15471; ПК-7.1.1-10.	Наредба № 6 (ДВ, бр. 58/2006)- приложение №2, табл.2; Техническа спецификация
1.5	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради	Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения	-еквивалентно ниво на шум; -ниво на шум.	БДС 15471; ПК-7.1.1-04.	Наредба № 6 (ДВ, бр. 58/2006)- приложение №2, табл.1; Наредба № 9 (ДВ, бр.46/1994); Наредба № 24 (ДВ, бр.95/ 2003); Наредба № 2 (ДВ, бр.15/2007); Наредба № 26 (ДВ, бр.103/2008); Техническа спецификация
2. Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000V.					
2.1	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000V.	Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения	Импеданс на контура „Фаза-защитен проводник“	ПК-7.1.1-05	Наредба №3 (ДВ бр.90 и бр.91/2004г.); Наредба №16-116 (ДВ бр. 26/2008г.); Техническа спецификация
2.2			Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК-7.1.1-07	Наредба №3 (ДВ бр.90 и бр.91/2004г.); Наредба №16-116 (ДВ бр. 26/2008г.); Техническа спецификация
2.3			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК-7.1.1-08	Наредба № 4 (ДВ, бр.6/2011г.); Техническа спецификация
2.4			Защитни прекъсвачи: - ток на задействане; -допирно напрежение	ПК-7.1.1-06	Наредба №3 (ДВ бр.90 и бр.91/2004г.); Наредба №16-116 (ДВ бр. 26/2008г.); Техническа спецификация

2.5			Съпротивление на изолация	БДС 1986, т. 3.3 а), б), д), е) ПК-7.1.1-09	Наредба №3 (ДВ бр. 90 и бр. 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ бр. 26/2008г.) Техническа спецификация
-----	--	--	------------------------------	--	--

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);
Наредба №9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);
Наредба №24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);
Наредба №2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба №3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба №26 - за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни, и здравните изисквания към тях (ДВ. бр. 103/2008г.);
Наредба №49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г.);
Наредба №19 - за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (ДВ. бр. 79/2008 г.);
Наредба №6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр.70/2005г.);
Наредба №7 - за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ. бр. 88/1999г.);
Наредба № 6 - за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58/2006г.);
Наредба № 3 - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр.90/2004, бр.91/2004 г.);
Наредба № 16-116 - за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008 г.);
Наредба № 4 - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6 от 2011г.).

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 319 ОКС от 24.09.2026 г., валиден до 23.09.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификата за акредитация с приложението да се получат от Управителя на "С и М Превент" ЕООД, гр. Пловдив, представител на "С и М Превент" ЕООД, гр. Пловдив, ръководителя на ОКС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 319 ОКС от 26.09.2022 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 559/26.09.2022г.

Настоящата заповед да се съобщи на "С и М Превент" ЕООД, гр. Пловдив в 3 (три) - дневен срок от издаването й.

Инж. Мария Илиева - Йорданова

Изпълнителен директор
На Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“

