



ЗАПОВЕД

№ А 669

София, 25.10.2021 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 5.3.1 във връзка с т. 4.3.8 ф) от Процедура за акредитация BAS QR 2, доклад от оценка вх. № 413/151 ОКС /19/В/ 09.08.2021 г., Анекс вх. № 413/151 ОКС/21/В/ 17.09.2021 г. и заповед на ИА БСА № А 668/25.10.2021г.

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД НА ИА БСА № А 366/08.10.2018Г.

**„ГСИ-БАЛКАНИ“ ЕООД, ГР. БУРГАС
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С**

Адрес на управление и офис:

8104 гр. Бургас, Индустриална зона, територия на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

Да извършва контрол съгласно следния обхват:

Тип обхват: фиксиран					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК-7.1-1 вер.02 Ревизия 00 01.2018г.	Наредба № 16-116, ДВ, бр.26 /2008 г.; Наредба №3, ДВ , бр.90, 91/2004 г.; ТС
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК-7.1-1 вер.02 Ревизия 00 01.2018г.	Наредба № 4, ДВ. бр. 6/2011 г.; Наредба № 16-116, ДВ, бр.26 /2008 г.; ТС
2	Кабели за напрежение до 20kV	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолацията	БДС 1986:1982 т.3.3-а), б), д), е); ПК-7.1-2	Наредба №3, ДВ , бр.90, 91/2004 г.; НИЕМС-1995
			Контрол с повишено постоянно напрежение	БДС 2406:1982; НИЕМС-1995; ПК-7.1-10;	Наредба № 16-116, ДВ, бр.26 /2008 г.; Наредба №3, ДВ , бр.90, 91/2004 г.; НИЕМС-1995; ТС

4	Електрически машини	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Активно съпротивление на намотките	БДС 15320-1981; ПК-7.1-6; НИЕМС	Наредба № 16-116, ДВ, бр.26 /2008 г.; Наредба №3, ДВ, бр.90, 91/2004 г.; НИЕМС-1995; ТС
5	Силови трансформатори до 400kV	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолацията	БДС16654:1987; ПК-7.1-4	Наредба № 16-116, ДВ, бр.26 /2008 г.; НИЕМС-1995; ТС
			Група на свързване на намотките	БДС15320:1981; ПК-7.1-7	Наредба № 16-116, ДВ, бр.26 /2008 г.; Наредба №3, ДВ, бр.90, 91/2004 г.; ТС
6	Електрически уредби и съоръжения за напрежение над 1000 V	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолацията	ПК-7.1-5; НИЕМС-1995	Наредба № 16-116, ДВ, бр.26 /2008 г.; Наредба №3, ДВ, бр.90, 91/2004 г.; НИЕМС-1995; ТС
7	Електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000V	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс на контура фаза-защитен проводник PE/PEN	ПК-7.1-9 вер.02 Ревизия 00 01.2018г.	Наредба № 16-116, ДВ, бр.26 /2008 г.; Наредба №3, ДВ, бр.90, 91/2004 г.;
8	Електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000V: защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Допирно напрежение, ток на задействане и време за изключване	ПК-7.1-16 вер.02 Ревизия 00 01.2018г.	Наредба №3, ДВ, бр.90, 91/2004 г.; Наредба № 16-116, ДВ, бр.26 /2008 г.; ТС

Наредба № 3 ДВ бр. 90 и бр. 91/2004 г. – Наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г;

Наредба № 16-116 ДВ бр. 26 от 2008 г. – Наредба за техническата експлоатация на енергообзавеждането, изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.;

Наредба №4 (ДВ бр.6/2011г.) - за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства; НИЕМС-1995 Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения;

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 151 ОКС от 25.10.2021 г. валиден до 08.10.2022 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „ГСИ-БАЛКАНИ“ ЕООД – гр. Бургас, ръководителя на ОКС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 151 ОКС/08.10.2018г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 366/08.10.2018г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАНОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН