



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация
*Страна по Многостраниното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област*



ЗАПОВЕД

№ А 391

София, 22.06.2022 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и с т.4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 197/192 ОКА/ПА/ 03.02.2022г., доклад от оценка Вх. № 197/192 ОКА/ПА/5/В/21.02.2022г., анекс G-2 Вх. № 197/192 ОКА/ПА/6/Е/14.04.2022г., становище на Комисия по акредитация Вх. № 197/192 ОКА/ПА/9/В/14.06.2022г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

„Електроконтрол 96“ ЕООД, гр. Казанлък

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ "АРТВИЖЪН ЕЛЕКТРО КОНТРОЛ" ОТ ВИДА А

Адрес на управление и офис: 6100 гр. Казанлък, ул. Перник № 23, ет.2, ап. 3

Да извършва контрол на:

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Импеданс на защитен контур "фаза-защитен проводник"	ПК 7.1.2.1	Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/2008г.; ТС
			Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК 7.1.2.2	Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/2008г.; ТС
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 7.1.2.3	Наредба № 4 ДВ бр. 6/2011г.; ТС

			Съпротивление на изолация	ПК 7.1.2.4 БДС 1986, т. 3.3 а), в), г), е)	Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004г.; Наредба № 16- 116, ДВ бр. 26/2008г.; ТС
--	--	--	------------------------------	--	--

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр.26/2008);
Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и бр. 91/2004г.);
Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6/2011г.);
ТС - Техническа спецификация

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 192 ОКА от 22.06.2022г. валиден до 22.06.2026г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него. Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „Електроконтрол 96“ ЕООД, гр. Казанлък, Ръководителя на ОКА или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 192 ОКА от 13.12.2021г., валиден до 30.03.2022г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 794/13.12.2021г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАНОВА

Изпълнителен директор на ИА БСА

