РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация
Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 435

гр. София, 13.07.2022 г.

На основание чл. 10 ал. 1, т. 3, т. 4, чл. 28 ал. 1 и чл. 30, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и съответната т. 6, т. 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 183/316 ОКС/ПА/РО/17.11.2021 г., доклад № 183/316 ОКС/ПА/РО/6/В/18.03.2022 г., анекс № 183/316 ОКС/ПА/РО/8/В/08.04.2022 г., становище на Комисия по акредитация № 183/316 ОКС/ПА/РО/9-/В/20.06.2022 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

на Орган за контрол „ОРИОН-5 ЛАБ" от вид С при „ОРИОН-5 ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ" ООД, гр. София

Адрес на управление: 1404, гр. София, кв. Стрелбище, бул. Гоце Делчев 171, бл. 27, вх. Ж, ет. 1
Адрес на офис: 1680, гр. София, кв. Борово, бул. България, бл. 13, вх. Ж, ет. 1, ап. 2

Да извършва контрол на:

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
	Тип обхват: *гъвкав**				
1.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Импеданс на контура „фаза-защитен проводник	Процедура ПКфзп	Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/2008г.; ТС
			Прекъсвачи за защитно изключване FI (дефектнотокови защити) ток на задействане; време за	Процедура ПКд	Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/2008г.; ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

			изключване; допирно напрежение; съпротивление на предпазно заземяване		
2.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	Процедура ПКм	Наредба № 4, ДВ. бр. 6/2011г.; ТС
			Съпротивление на защитни заземителни уредби	Процедура ПКз	Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/2008г.; ТС
			Съпротивление на изолацията на кабели и токопроводи	БДС 1986 т. 3.3 а), б), д) и е). Процедура ПКи-к-нн	Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/2008г.; ТС
3.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Изолация на токопроводи (шини) с номинално напрежение до 20 kV, чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота 50Hz до 50 kV	БДС 5589 БДС 3637 БДС 13910 Процедура ПКи-т-срн	Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/2008г.; НИЕМС; ТС
			Изолация на силови кабелни линии до 20kV, чрез контрол с повишено постоянно напрежение до 70kV	БДС 2406 Процедура ПКи-к-срн	Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/2008г.; НИЕМС; ТС
4.	Силови трансформатори за напрежение до 110kV	на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолацията и отношение R60:R15	БДС 16654 Процедура ПКи-с-тр	Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/2008г.; НИЕМС; ТС
			Активно съпротивление на намотките	БДС EN 60076-1 БДС 15320 Процедура ПКас-с-тр	Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/2008г.; НИЕМС; ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

			Коефициент на трансформация	БДС EN 60076-1 БДС 15320 Процедура ПКкт-с-тр	Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/2008г.; НИЕМС; ТС

** Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г.);

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);

НИЕМС – 1995 - Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения;

ТС – техническа спецификация

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 316 ОКС от 13.07.2022 г. валиден до 13.07.2026 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „ОРИОН-5 ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ" ООД, гр. София, Ръководителя на Орган за контрол „ОРИОН-5 ЛАБ" от вид С при „ОРИОН-5 ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ" ООД, гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 316 ОКС/19.02.2021 г., и приложение - заповед на ИА БСА № А 72/19.02.2021 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА