РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 598
София, 12.10.2022 г.

На основание чл. 10, ал.1, т.2, чл. 20, ал.6 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т.4.3.7 a) и b) от Процедура за акредитация (BAS QR 2), във връзка с открита процедура с рег. № 499-ЛИ/01.11.2021 г., доклад от оценка вх. № 499-ЛИ/8/В/28.02.2022 г., анекс вх. № 499-ЛИ/12/В/17.06.2022 г., декларация вх. № 499-ЛИ/10/Р/30.03.2022 г., декларация вх. № 499-ЛИ/11/Р/11.05.2022 г. и становище на Комисия по акредитация № 499-ЛИ/14/В/12.09.2022 г.

АКРЕДИТИРАМ

ЕЛПРОМ ХЕВИ ИНДЪСТРИС АД
ЛАБОРАТОРИЯ СТЪПАЛНИ РЕГУЛАТОРИ

Адрес на управление и на лаборатория:
1271 гр. София, Илиянци, бул. Рожен №41

Да извършва изпитвания на:

Тип обхват: *фиксиран*

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
1.	Стъпален регулатор	1.1. Прегряване на контактните точки на тоководещ контур	БДС EN 60214-1:2014 т. 5.2.2 (IEC 60214-1:2014 cl. 5.2.2) ГОСТ 24126-80 т.2.6 ГОСТ 8008-75 т.7
		1.2 Изпитване на способност за превключване под товар	ГОСТ 24126-80 т.2.11.2 ГОСТ 8008-75 т.13
		1.3 Електрическа износоустойчивост с номинално стъпално напрежение	БДС EN 60214-1:2014 т. 5.2.3.2.2 (IEC 60214-1:2014 cl. 5.2.3.2.2)
		1.4 Електрическа износоустойчивост с понижено стъпално напрежение на маслен тип СР	БДС EN 60214-1:2014 т. 5.2.3.2.3 (IEC 60214-1:2014 cl. 5.2.3.2.3)
		1.5 Електрическа износоустойчивост с понижено стъпално напрежение на вакуумен тип стъпални регулатори	БДС EN 60214-1:2014 т. 5.2.3.2.4 (IEC 60214-1:2014 cl. 5.2.3.2.4)
		1.6 Изпитване на	БДС EN 60214-1:2014 т. 5.2.3.3

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *фиксиран*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	**2**	**3**	**4**
		изключваща възможност	(IEC 60214-1:2014 cl. 5.2.3.3) ГОСТ 8008-75 т.10
		1.7 Изпитване с ток на късо съединение	БДС EN 60214-1:2014 т. 5.2.4 (IEC 60214-1:2014 cl. 5.2.4) ГОСТ 24126-80 т.2.5 ГОСТ 8008-75 т.9
		1.8 Прегряване на токоограничаващи резистори	БДС EN 60214-1:2014 т. 5.2.5.1 (IEC 60214-1:2014 cl. 5.2.5.1) ГОСТ 24126-80 т.2.6.2 ГОСТ 8008-75 т.8
		1.9 Изпитване на механическа износоустойчивост	БДС EN 60214-1:2014 т. 5.2.6.2 (IEC 60214-1:2014 cl. 5.2.6.2) ГОСТ 24126-80 т.2.11.1, т.2.2.5 ГОСТ 8008-75 т.15
		1.10 Изпитване на последователност на превключване	БДС EN 60214-1:2014 т. 5.2.6.3 (IEC 60214-1:2014 cl. 5.2.6.3) ГОСТ 8008-75 т.5
2.	Превключвател без възбуждане	2.1 Прегряване на контактните точки на тоководещ контур	БДС EN 60214-1:2014 т. 7.2.2 (IEC 60214-1:2014 cl. 7.2.2)
		2.2 Изпитване с ток на късо съединение	БДС EN 60214-1:2014 т. 7.2.3 (IEC 60214-1:2014 cl. 7.2.3)
		2.3 Механическа износоустойчивост	БДС EN 60214-1:2014 т. 7.2.4.1 (IEC 60214-1:2014 cl. 7.2.4.1)
3.	Моторно задвижване	3.1 Изпитване на механическа износоустойчивост на моторни задвижвания за стъпални регулатори	БДС EN 60214-1:2014 т. 6.2.1 (IEC 60214-1:2014 cl. 6.2.1) ГОСТ 24126-80 т.2.9.18 до т.2.9.30 ГОСТ 8008-75 т.14
		3.2 Тест за претоварване на моторни задвижвания за стъпални регулатори	БДС EN 60214-1:2014 т. 6.2.2 (IEC 60214-1:2014 cl. 6.2.2)
		3.3 Тест на изолацията на моторни задвижвания за стъпални регулатори	БДС EN 60214-1:2014 т. 6.3.2 (IEC 60214-1:2014 cl. 6.3.2)
		3.4 Изпитване на механическа износоустойчивост на моторни задвижвания за превключвател без възбуждане	БДС EN 60214-1:2014 т. 8.2.1 (IEC 60214-1:2014 cl. 8.2.1)
		3.5 Тест за претоварване на моторни задвижвания за превключвател без възбуждане	БДС EN 60214-1:2014 т. 8.2.2 (IEC 60214-1:2014 cl. 8.2.2)
		3.6 Тест на изолацията на моторни задвижвания за превключвател без възбуждане	БДС EN 60214-1:2014 т. 8.3.2 (IEC 60214-1:2014 cl. 8.3.2)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация рег. № 295 ЛИ от 12.10.2022 г., валиден до 12.10.2026 г., с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Изп. директор на „Елпром Хеви Индъстрис" АД, гр. София, ръководителя на Лаборатория Стъпални Регулатори или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

Настоящата заповед да се съобщи на „Елпром Хеви Индъстрис" АД, гр. София в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба
за акредитация"