



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация



**Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област**

ЗАПОВЕД

№ А 559

София, 26.09.2022 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т.4 и чл. 28 ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 190/319 ОКС/ПА/25.03.2022г., доклад от оценка Вх. № 190/319 ОКС/6/В от 06.06.2022г. и анекс G-2 Вх. № 190/319 ОКС/9/В от 04.07.2022г., становище на Комисия по акредитация Вх. № 190/319 ОКС/ПА/10/В от 26.08.2022г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол от вид С

при "С и М Превент" ЕООД, гр. Пловдив

Адрес на управление: 4001, гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ №14, ет.3, ап.9
Адрес на офис: 4006, гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ 51, ет.2, офис 208

Да извършва контрол на:

Тип обхват: гъвкав*

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика	Методи за изпитване/измерване, използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
1.	Физични фактори				
1.1	Микроклимат в работна и битова среда	Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения	-Температура на въздуха; -Относителна влажност на въздуха; -Скорост на движение на въздуха.	БДС 16686; ПК-7.1.1-01; Наредба №РД-07-3, (ДВ. бр. 63/2014г.)	Наредба № 24 (ДВ бр. 95/ 2003г.); Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994г.); Наредба №2 (ДВ бр.15/2007г.); Наредба №3 (ДВ бр.15/2007г.); Наредба № 26 (ДВбр.103/2008г.; Наредба №РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.); БДС 14776; Техническа спецификация.
1.2	Изкуствено осветление в работна и битова среда.	Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85 Издателство	Наредба № 49 (ДВ бр. 7/1976г.); Наредба №24 (ДВ бр. 95/ 2003г.); Наредба №9 (ДВ бр. 46/1994г.); Наредба №2 (ДВ бр.15/2007г.);

				„Стандарти- зация”, 1985 г. ПК-7.1.1-02.	Наредба №3 (ДВ бр.15/2007г.); Наредба № 26 (ДВ бр.103/2008г.); Наредба № 19 (ДВ, бр.79/2008); БДС EN 12464-1; Техническа спецификация.
1.3	Шум в работна среда	Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения	Еквивалентно ниво на шум; - Ниво на шума; Дневно ниво на експозиция на шум; Средноседмично ниво на експозиция на шум; Върхово ниво на звуково налягане.	БДС EN ISO 9612; (БДС ISO 1999); БДС 15471; ПК-7.1.1-03.	Наредба № 7 (ДВ. бр. 88/1999)-чл. 138; Наредба № 9 (ДВ бр.46/1994) Наредба № 26 (ДВ,бр.103/2008); Наредба № 6 (ДВ бр.70/2005г.) Техническа спецификация
1.4	Шум в околна среда	Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения	Еквивалентно ниво на шум	БДС 15471; ПК-7.1.1-10.	Наредба № 6 (ДВ, бр. 58/2006)-приложение №2, табл.2; Техническа спецификация
1.5	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради	Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения	Еквивалентно ниво на шум; Ниво на шум.	БДС 15471; ПК-7.1.1-04.	Наредба № 6 (ДВ, бр. 58/2006)-приложение №2, табл.1; Наредба № 9 (ДВ, бр.46/1994) Наредба № 24 (ДВ, бр.95/ 2003) Наредба № 2 (ДВ, бр.15/2007) Наредба № 26 (ДВ, бр.103/2008) Техническа спецификация
2. Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000V.					
2.1	Електрически уредби и съоръжения до 1000V.	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс на контура „Фаза- защитен проводник”	ПК-7.1.1-05	Наредба №3 (ДВ бр.90 и бр. 91/2004г.); Наредба №16-116 (ДВ бр. 26/2008г.); Техническа спецификация.
2.2	Електрически уредби и съоръжения до 1000V.	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на заземител на защитни заземителни уредби	ПК-7.1.1-07	Наредба №3 (ДВ бр.90 и бр. 91/2004г.); Наредба №16-116 (ДВ бр. 26/2008г.); Техническа спецификация.
2.3	Електрически уредби и съоръжения до 1000V.	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на заземител на мълниеващитни заземителни уредби	ПК-7.1.1-08	Наредба № 4 (ДВ, бр.6/2011г.); Техническа спецификация
2.4	Електрически уредби и съоръжения до 1000V.	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Защитни прекъсвачи: - ток на задействане; -допирно напрежение -	ПК-7.1.1-06	Наредба №3 (ДВ бр.90 и бр. 91/2004г.); Наредба №16-116 (ДВ бр. 26/2008г.); Техническа спецификация.

					САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН
2.5	Електрически уредби и съоръжения до 1000V.	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 1986 т. 3.3 а), б), д), е) ПК-7.1.1-09	Наредба №3 (ДВ бр. 90 и бр. 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ бр. 26/2008г.)

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ, бр. 63/2014 г.);
 Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.);
 Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.);
 Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.);
 Наредба № 3 от 05.02.2007 г. За здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 15/2007 г.);
 Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. За устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ. бр.103/2008г.);
 Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.);
 Наредба №19 за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 79/2008 г.);
 Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2021 г.)
 Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88/1999 г.);
 Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005 г.);
 Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр.90/2004, бр.91/2004 г.);
 Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008 г.);
 Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6 от 2011г.).

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 319 ОКС от 26.09.2022 г., със срок на валидност до 26.09.2026 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него. Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител / представител на юридическото лице, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на преиздадения сертификат, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 319 ОКС от 23.11.2021г., и приложението към него.
 Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
 Изпълнителен директор на ИА БСА

