РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 636
гр. София, 02.11.2022 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и точка 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. №411/127 ОКС/ПА/05.05.2022г., доклад от оценка вх. № 411/127 ОКС /ПА/3/В/01.08.2022г., анекс вх. № 411/127 ОКС/ПА/5/В/08.09.2022г., становище на Комисия по акредитация № 411/127 ОКС/ПА /22/В/24.10.2022г

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол от вид С
при "ЕНЛАБ" ЕООД, гр. Левски
Адрес на управление: 5900 гр. Левски, ул. „Васил Левски" №15
Адрес на офис: 5900 гр. Левски, ул. „Христо Смирненски" №31

Да извършва контрол на:

Тип обхват: гъвкав

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Микроклимат в работна и битова среда	Нови и/или в експлоатация обекти	-Температура на въздуха, °С; -Относителна влажност на въздуха, %; -Скорост на движение на въздуха, m/s;	БДС 16686 Наредба № РД-07-3 (ДВ.бр.63/2014г.) РП 7-01	БДС 14776 Наредба № 26 (ДВ.,бр.103/ 2008г) Наредба № 9 (ДВ.,бр.46/ 1994 г) Наредба №2 (ДВ.,бр.15/ 2007г) Наредба №3 (ДВ.,бр.15/ 2007г) Наредба №24 (ДВ.,бр.95/ 2003г.) Наредба № РД-07-3 (ДВ.бр.63/2014г.) ТС
2.	Изкуствено осветление в работна и битова среда	Нови и/или в експлоатация обекти	Осветеност	„Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради",40-85, Издателство „Стандартизация" 1985г. РП 7-02	БДС EN 12464-1 Наредба № 49 (ДВ.,бр.7/ 1976г.) Наредба № 26 (ДВ.,бр.103/ 2008г) Наредба № 9 (ДВ.,бр.46/ 1994 г) Наредба №2 (ДВ.,бр.15/ 2007г) Наредба №3 (ДВ.,бр.15/ 2007г) Наредба №24 (ДВ.,бр.95/ 2003г.) Наредба №Із-1971 (ДВ бр.96/2009 г.) ТС

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

3.	Шум в работна среда	Нови и/или в експлоатация обекти	-Дневно ниво на експозиция на шум: dBA -Средно седмично ниво на експозиция на шум:dBA -Върхово ниво на звуково налягане: dBA	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) РП 7-03	Наредба № 6 (ДВ. бр.70/ 2005г.)
4.	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради	Нови и/или в експлоатация обекти	-Ниво на шум:dBA -Еквивалентно ниво на шум:dBA	БДС 15471 РП 7-03	Наредба №6 (ДВ. бр.58/2006г.- прил.2 табл.1) Наредба № 26 (ДВ.бр.103/ 2008г.) Наредба №24 (ДВ.,бр.95/ 2003г.) Наредба №2 (ДВ.,бр.15/ 2007г) Наредба № 9 (ДВ.бр.46/ 1994 г.) Наредба №7 (ДВ.,бр.88/ 1999г.) чл.138 ТС
5.	Шум в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях	Нови и/или в експлоатация обекти	Еквивалентно ниво на шум:dBA	БДС 15471 РП 7-03	Наредба №6 (ДВ. бр.58/2006г.- прил.2 табл.2) ТС
6.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови и/или в експлоатация обекти	Импеданса на контура „фаза-защитен проводник" , Ω;	РП 7-04	Наредба №3 (ДВ.бр 90 и 91/2004г) Наредба №16-116 (ДВ.бр.26/2008г) ТС
			Съпротивление на защитни заземителни уредби , Ω;	РП 7-05	Наредба №3 (ДВ.бр 90 и 91/2004г) Наредба №16-116 (ДВ.бр.26/2008г) „ПБЗРЕО до 1000V" (ДВ. бр.21/2005г , 17/2012г. , 49/2013г. , 72/2013г.) ТС
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби , Ω;	РП 7-05	Наредба №4 (ДВ бр.6/2011г.) ТС
			Защитни (Fi) прекъсвачи -ток на задействане -време за изключване -допирно напрежение -съпротивление на предпазен заземител	РП 7 06	Наредба №3 (ДВ.бр 90 и 91/2004г) Наредба №16-116 (ДВ.бр.26/2008г) ТС

ТО ОРИГИНАЛНИЯТ
МЕНТ Е ВАЛИДЕН

**Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.*

Наредба №16-116-за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ.бр.26/2008г)
Наредба №3- за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ.бр 90 и бр.91/2004г)
Наредба №4-за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр.6/2011г.)
Наредба № 6-за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр.70/ 2005г.)
Наредба № 26- за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ.бр.103/ 2008г .)
Наредба № 9 –за здравно-хигиенните изисквания при използване на персонални компютри в обучението и извънучебни дейности на учениците(ДВ.,бр.46/ 1994 г)
Наредба №3 –за здравните изисквания към детските градини (ДВ.,бр.15/ 2007г)
Наредба №2 – за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ.,бр.15/ 2007г)
Наредба №24- за санитарно-хигиенни изисквания към дискотеките (ДВ.,бр.95/ 2003г.)
Наредба № 49- за изкуствено осветление в сградите (ДВ.,бр.7/ 1976г.)
Наредба № РД-07-3 –за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ.бр.63/2014г.)
„Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради",40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, издателство „Стандартизация" 1985г.
Наредба №Із-1971 - за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ бр.96/2009 г.)
Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.) (загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2021 г.);
Наредба №7 - за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ.бр.88/1999г.)
ТС -техническа спецификация на клиента

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 127 ОКС от 02.11.2022 г. валиден до 02.11.2026 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/представител на "ЕНЛАБ" ЕООД – гр. Левски, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 127 ОКС/ 02.11.2018 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 396/02.11.2018 г.

Настоящата заповед да се съобщи на "ЕНЛАБ" ЕООД – гр. Левски в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"