РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

ЗАПОВЕД

№ А 24

София, 16.01.2023 г.

На основание чл. 62, ал. 2 от АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС във връзка с допусната фактическа грешка и т. V на Инструкция за идентификация на сертификати за акредитация на органи за оценка на съответствието BAS QI 3 и доклад с № 86/51 ЛИ/28/В/14.12.2022 г.

НАРЕЖДАМ

В заповед на ИА БСА № 663/17.11.2022 г. неразделна част от сертификат за акредитация рег. № 51 ЛИ/17.11.2022 г., валиден до 15.08.2026 г. издадени на:

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР
Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност

Адрес на управление: гр. София, 1309, ул. Пиротска № 171 А
Адрес на помещенията на лабораторията: гр. София, 1619, ул. Огнеборец № 1

Да се отрази следното:

Съществуващ текст	Нов текст	Основание/причина
в заповед № А 663/17.11.2022 г. към сертификат 51 ЛИ/17.11.2022 г. колона методи зая изпитване (стандартизирани/валидирани)		
„...7.7. Остатък след изпразване БДС EN 3-7**+A1**, Приложение А..."	„...7.7. Остатък след изпразване БДС EN 3-7, Приложение А..."	Фактическа грешка
„...7.8. Гасителна ефективност БДС EN 3-7**+A1**, Приложение I..."	„...7.8. Гасителна ефективност БДС EN 3-7, Приложение I..."	Фактическа грешка
„...8.7. Дребно мащабно изпитване на гасителна способност БДС EN **1568-3**, Приложение I $^{(3,4)}$..."	„...8.7. Дребно мащабно изпитване на гасителна способност БДС EN 1568-3,4, Приложение I $^{(3,4)}$..."	Фактическа грешка

Да се преиздаде Сертификат за акредитация рег. № 51 ЛИ от 17.11.2022 г., със срок на валидност, посочен в съществуващия сертификат.

При получаване на преиздадения сертификат, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригинала на Сертификат за акредитация рег. № 51 ЛИ/17.11.2022 г., валиден до 15.08.2026 г. и приложение - заповед на ИА БСА рег. № А 663/17.11.2022 г.

Сертификатът за акредитация с приложението, да се получат от директора на ГД ПБЗН - МВР, гр. София, ръководителя на Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност при ГД ПБЗН - МВР, гр. София, или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

Настоящата заповед да се съобщи на ГД ПБЗН - МВР, гр. София в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 25

София, 16.01.2023 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието във връзка с т. 5.3.1 от Процедура за акредитация на ИА БСА BAS QR 2, доклад BAS QF 2.9.5.5 рег. № 86/51 ЛИ/28/В/14.12.2022 г. и заповед рег. № А 24/16.01.2023 г.

ИЗМЕНЯМ

заповед на ИА БСА рег. № А 663 от 17.11.2022 г, неразделна част от сертификат за акредитация рег. № 51 ЛИ от 17.11.2022 г, както следва:

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР

Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност

Адрес на управление: гр. София, 1309, ул. Пиротска № 171 А

Адрес на помещенията на лабораторията: гр. София, 1619, ул. Огнеборец № 1

Да извършва изпитване на:

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	***2***	***3***	***4***
1.	1.1 Неносещи строителни елементи: - преградни стени (1); - фасади (окачени фасади) и външни стени (2); - окачени тавани със собствена огнеустойчивост (3); - противопожарни врати и затварящи устройства (4);	<u>Устойчивост на огън:</u> <u>*I- топлинна изолация:*</u> - средно нарастване на температурата; - максимално нарастване на температурата; <u>*E- Непроницаемост:*</u> - запалване на памучен тампон; - пукнатини и отвори; - поява на горене с устойчив пламък по не изложената на пламъци страна.	БДС EN 1363-1 (1÷4) БДС EN 1363-2 (2, 3) БДС EN 1364-1 (1) БДС EN 1364-3 (2) БДС EN 1364-4 (2) БДС EN 1364-2 (3) БДС EN 1634-1+A1 (4)
2.	Покрития.	K-огнезащитно действие	БДС EN 1363-1

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; Факс: +359 2 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	***2***	***3***	***4***
	Определяне на огнезащитната способност	- повишаване на температурата	БДС EN 14135
3.	Строителни продукти, (изделия и конструктивни елементи)	3.1. Негоримост: - загуба на маса; - горене с пламък; - повишаване на температурата.	БДС EN ISO 1182
		3.2. Топлина на изгаряне	БДС EN ISO 1716
		3.3. Запалимост: - наличие на запалване; - време за достигане на пламъка до маркировката; - наличие на пламтящи капки и запалване на филтърната хартия.	БДС EN ISO 11925-2
		3.4. Поведение при горене - изгоряла дължина; - критичен топлинен поток при загасване (CHF) и/или топлинен поток, след 30 min (HF-30); - топлинен поток в *X* –та минута (HF- *X*); - време на загасване; - плътност на дима	БДС EN ISO 9239-1
4.	Текстил	4.1 Поведение при горене: - наличие на запалване до 20 s	БДС EN 1101 БДС EN ISO 6940
		4.2 Поведение при горене: - време за прилагане на пламъка; - време за прогаряне на първа маркираща нишка; - време за прогаряне на втора маркираща нишка; - време за прогаряне на трета маркираща нишка; - скоростта на разпространение на пламъка - съпътстващите ефекти при горене.	БДС EN 1102 БДС EN ISO 6941
		4.3 Поведение при горене: - време за прогаряне на първа маркираща нишка; - време за прогаряне на втора маркираща нишка; - време за прогаряне на трета маркираща нишка;	БДС EN 13772

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	***2***	***3***	***4***
		- скоростта на разпространение на пламъка; - наличие на горящи отломки; - повредена дължина.	
5.	Топлоизолационни материали	5.1 Поведение при горене: - изгоряла дължина - средна стойност; - време на загасване - средна стойност; - скорост на горене - средна стойност; - загуба на маса – средна стойност.	БДС EN ISO 3582
		5.2 Характеристики при хоризонтално горене: - изгоряла дължина (L_d); - време на горене (t_b); - изтекло време (t_e); - продължителност на остатъчния пламък; - продължителност на безпламъчно горене; - скорост на горене (v); - наличие на запалване на памучен тампон.	БДС EN 9772
6.	Пластмаси	6.1 Поведение при горене: - продължителност на самостоятелно горене; - време на остатъчен пламък; - време на остатъчно нажежаване/тлеене; - изгорено до държаща скоба; - общо време на остатъчен пламък; - наличие на горящи частици; - запалване на памучен тампон; - преминава или не маркировки от 25 mm и 100 mm; - повредена дължина; - средна линейна скорост. - скорост на горене.	БДС EN 60695-11-10
		6.2 Поведение при горене: - първа продължителност на остатъчен пламък;	БДС EN ISO 9773

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	***2***	***3***	***4***
		- втора продължителност на остатъчен пламък; - обща продължителност на остатъчен пламък; - обща продължителност на остатъчния пламък за всяка серия; - продължителност на безпламъчно горене; - достигане на маркировка на 125 mm; - запалване на памучен тампон.	
7.	Пожарогасителни прахове	7.1. Съдържание на влага	БДС EN 615, Приложение E
		7.2. Ситов анализ	БДС EN 615, Приложение B, B.1. Метод 1
		7.3. Устойчивост на сбиване и образуване на буци	БДС EN 615, Приложение C
		7.4.Химичен състав: -натриев бикарбонат; -моноамониев фосфат; -калциев карбонат.	БДС 2306, т. 4.3; ВЛМ-011-247/2004; ВЛМ-012-178/2002
		7.5. Насипна плътност	БДС EN 615, Приложение A
		7.6. Водоотблъскване	БДС EN 615, Приложение D
		7.7. Остатък след изпразване	БДС EN 3-7, Приложение A
		7.8. Гасителна ефективност	БДС EN 3-7, Приложение I
8.	Пенообразуватели за гасене на пожари: - за пяна със средна кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности (1); - за пяна с висока кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности (2); - за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с	8.1. Вискозитет на пенообразувателя, при 20°C	БДС EN 1568-1,2,3,4, т. 6.1; БДС EN ISO 3104, т. 11 (1, 2, 3, 4)
		8.2. pH на пенообразувателя	БДС EN 1568-1,2,3,4, т. 7; БДС ISO 4316, т. 7.2.3 (1, 2, 3, 4)
		8.3. Процентно съдържание на утайки: - преди стареене; - след стареене.	БДС EN 1568-1, 2, 3, 4, Приложение C (1, 2, 3, 4)
		8.4. Кратност на пяната	БДС EN 1568-1,3,4, Приложение G (1, 3, 4)
		8.5. Време на изтичане на пяната.	БДС EN 1568-1,3,4, Приложение G (1, 3, 4)
		8.6. Темпериране на пенообразуватели	БДС EN 1568-1,2,3,4, Приложение E (1,2,3,4)
		8.7. Дребно мащабно изпитване на гасителна способност	БДС EN 1568-3,4, Приложение I (3,4)
		8.8. Гасителна способност на пенообразуватели	БДС EN 1568-1,2,3,4, Приложение H (1, 2, 3, 4)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	***2***	***3***	***4***
	вода течности [3]; - за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности [4].	8.9. Повърхностно напрежение	БДС EN 1568-1, 2, 3, 4, т. 8, [1,2,3,4] БДС EN 14370, т. 7 [1, 2, 3, 4]
9.	Пожарогасители носими	9.1. Номинално количество гасително вещество за зареждане	БДС EN 3-7, т. 6.1
		9. 2. Допустими отклонения при пълнене - 1 kg прах - 2 kg прах - ≥ 3 kg прах - за всички останали гасителни вещества	БДС EN 3-7, т. 6.2
		9.3. Остатък от зареденото количество.	БДС EN 3-7, т. 7.2
		9.4. Гасителна ефективност.	БДС EN 3-7, Приложение I
		9.5. Минимална продължителност на действие.	БДС EN 3-7, т. 7
		9.6. Маса на пожарогасителя.	БДС EN 3-7, т. 8.1.2
		9.7 Начало на изпразването	БДС EN 3-7, т. 7.3
		9.8 Диапазон на действие след „Температурен цикъл А" и „Температурен цикъл В": - начало на изпразването - продължителност на действие (действителна и максимална) - остатък след изпразване • за прах BC; • за всички други вещества.	БДС EN 3-7, т. 7.4
		9.9 Сила на активиране: - за пожарогасители с CO_2; - за пожарогасители, различни от такива с CO_2.	БДС EN 3-7, т. 10.1 и т. 10.2
		9.10 Предпазни устройства	БДС EN 3-7, т. 10.3
		9.11 Цвят	БДС EN 3-7, т. 16.1
		9.12 Маркировка	БДС EN 3-7, т. 16.2
10.	Пожарни одеяла за еднократна употреба	10.1. Форма съгласно БДС EN 1869	ВЛМ-021-61/1998, т. 5.1
		10.2. Размери съгласно БДС EN 1869	ВЛМ-021-61/1998, т. 5.1
		10.3. Време за изваждане	ВЛМ-021-61/1998, т. 5.5

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	***2***	***3***	***4***
		и разгъване съгласно БДС EN 1869	
		10.4 Сила на изваждане съгласно БДС EN 1869	ВЛМ-021-61/1998, т. 5.5
		10.5. Гъвкавост съгласно БДС EN 1869	ВЛМ-021-61/1998, т. 5.7
		10.6. Конструкция съгласно БДС EN 1869	ВЛМ-021-61/1998, т. 5.2
		10.7. Маса съгласно БДС EN 1869	ВЛМ-021-61/1998, т. 5.3
		10.8. Приспособления за захващане съгласно БДС EN 1869	ВЛМ-021-61/1998, т. 5.4
		10.9. Електрическо съпротивление съгласно БДС EN 1869	БДС EN 1869, Приложение B
		10.10. Характеристики при пожар на олио съгласно БДС EN 1869	БДС EN 1869, Приложение C
		10.11. Характеристики при пожар на хептан съгласно БДС EN 1869	БДС EN 1869, Приложение D
11.	Противопожарни одеяла, тежък тип	11.1. Форма.	ВЛМ-021-61/1998, т. 5.1
		11.2. Размери.	ВЛМ-021-61/1998, т. 5.1
		11.3. Време за изваждане и разгъване.	ВЛМ-021-61/1998, т. 5.5
		11.4. Сила на изваждане	ВЛМ-021-61/1998, т. 5.5
		11.5. Гъвкавост	ВЛМ-021-61/1998, т. 5.7
		11.6. Конструкция	ВЛМ-021-61/1998, т. 5.2
		11.7. Маса	ВЛМ-021-61/1998, т. 5.3
		11.8. Термична изолация	Наредба 8121з-906, Приложение 1
		11.9. Устойчивост на горещи частици	ВЛМ-021-61/1998, т. 5.11
		11.10. Приспособления за захващане	ВЛМ-021-61/1998, т. 5.4
		11.11. Електрическо съпротивление	Наредба 8121з-906, Приложение 1
		11.12. Характеристики при пожар. Гасителна способност за гасене на олио за готвене	Наредба 8121з-906, Приложение 1
		11.13. Характеристики при пожар. Гасителна способност за гасене на летливи течности	Наредба 8121з-906, Приложение 1

* ***Гъвкав обхват:*** *Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.*

Позоваване гъвкав обхват:

Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г.	*„Наредба за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на*

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол"

Позоваване фиксиран обхват:
ВЛМ-021-61/1988 *„Методика за изпитване на одеяла пожарогасителни"*
ВЛМ-011-247/2004 *„Методика за определяне съдържанието на моноамониев фосфат"*
ВЛМ-012-178/2002 *„Определяне на съдържанието на калциев карбонат"*

Акредитация за целите на хоризонтална нотификация по съществена характеристика, съгласно приложение V.3 от Регламент (ЕС) № 305/2011 от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти (фиксиран обхват)*:*

Тип обхват: фиксиран			
№ по ред	**Наименование на съществената характеристика**	**Спецификация**	**Функции на органа**
1	**2**	**3**	**4**
1.	Устойчивост на огън	БДС EN 1364-1:2015 БДС EN 1364-2:2018 БДС EN 1364-3:2014 БДС EN 1364-4:2014 БДС EN 1634-1:2014+A1:2018 БДС EN 14135:2005	Изпитване

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 51 ЛИ от 16.01.2023 г., валиден до 15.08.2026 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, Ръководителя на Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 51 ЛИ/17.11.2022г валиден до 15.08.2026г. и приложение-заповед на ИА БСА № А 663/17.11.2022г., неделима част от него.

Настоящата заповед да се съобщи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор на ИА БСА