



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация
*Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област*



ЗАПОВЕД

№ А 701

София, 19.12.2022 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 3 и т. 4, чл. 28, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 от Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и с т.4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 182/225 ОКС/ПА/РО/26.04.2022г., доклад от оценка Вх. № 182/225 ОКС/004/В/19.09.2022 г., становище на Комисия по акредитация Вх. № 182/225 ОКС/26/Е/08.12.2022г.

**ПРЕАКРЕДИТИРАМ
И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ
на
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ „ЕЛМАРК КОНТРОЛ“ ОТ ВИД С
при „ЕЛМАРК“ ЕООД гр. Добрич**

Адрес на управление: 9300, гр. Добрич, ул. „Димитър Списаревски“ № 4, вх. А, ап. 6

Адрес на офис: 9300, гр. Добрич, бул. „25 септември“ № 51

Да извършва контрол на:

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика	Методи за изпитване/измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Електрически уредби и съоръжения до 1000V	първоначален и/или периодичен контрол; нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Импеданс на контура "фаза- защитен проводник"	ПК 7.1.1-1	Наредба № 3 ДВ бр.90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116 ДВ бр.26/2008г.; Технически спецификации

2.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	първоначален и/или периодичен контрол; нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Защитни прекъсвачи /ЗП/ за токове с нулева последователност Съпротивление на предпазно заземяване, Ток на задействане	ПК 7.1.1-2	Наредба № 3 ДВ бр.90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116 ДВ бр.26/2008г.; Технически спецификации
3.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Кабелни линии	първоначален и/или периодичен контрол; нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 1986 т.3.3 а), б), д) и е); ПК 7.1.1-3	Наредба № 3 ДВ бр.90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116 ДВ бр.26/2008г.; НИЕМС; Технически спецификации
4.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	първоначален и/или периодичен контрол; нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Съпротивление на заземител от защитна заземителна уредба	ПК 7.1.1-4	Наредба № 3 ДВ бр.90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116 ДВ бр.26/2008г.; ПБЗРЕН до 1000V ДВ, бр.21/2005г; Технически спецификации
5.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	първоначален и/или периодичен контрол; нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Съпротивление на заземител от мълниезащитна заземителна уредба	ПК 7.1.1-5	Наредба № 4 ДВ бр.6/ 2011г.; Наредба № 3 ДВ бр.90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116 ДВ бр.26/2008г.; Технически спецификации
6.	Електрически уредби и съоръжения над 1000 V Кабелни линии до 20kV	първоначален и/или периодичен контрол; нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Електрическа якост на изолация с повишено постоянно напрежение до 60 kV	БДС 2406; ПК 7.1.1-6	Наредба № 3 ДВ бр.90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116 ДВ бр.26/2008г.; НИЕМС; Технически спецификации
7.	Електрозащитни средства:				
7.1	Изолиращи щанги; измервателни щанги; изолиращи клещи; токоизмервателни клещи; изолиращи щанги за преносими заземители	периодичен контрол; в експлоатация продукти	Ел.якост на изолация с повишено променливо напрежение	Наредба № 22 ДВ бр. 45/ 2006г.; ПК 7.1.1-7	Наредба № 22 ДВ бр. 45/ 2006г.; Технически спецификации

7.2	Указатели за напрежение	периодичен контрол; в експлоатация продукти	Ел.якост на изолация с повишено променливо напрежение праг на индикация за напрежение /праг на напрежение/	Наредба № 22 ДВ бр. 45/ 2006г.; ПК 7.1.1-7	Наредба № 22 ДВ бр. 45/ 2006г.; Технически спецификации
7.3	Диелектрични ръкавици, боти и галоши	периодичен контрол; в експлоатация продукти	Ел.якост на изолация с повишено променливо напрежение, Ток на утечка	Наредба № 22 ДВ бр. 45/ 2006г.; ПК 7.1.1-7	Наредба № 22 ДВ бр. 45/ 2006г.; Технически спецификации
7.4	Диелектрични килимчета	периодичен контрол; в експлоатация продукти	Ел.якост на изолация с повишено променливо напрежение, Ток на утечка	БДС 9914; ПК 7.1.1-7	Наредба № 22 ДВ бр. 45/ 2006г.; БДС 9914; Технически спецификации

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр.26/2008);
Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и бр. 91/2004г.);
Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6/2011г.);
Наредба №22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ, бр.45/2006г.);
НИЕМС – 1995 – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения;
ТС - Техническа спецификация

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 225 ОКС от 19.12.2022г. валиден до 19.12.2026г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него. Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на "ЕЛМАРК" ЕООД гр. Добрич, Ръководителя на ОКС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 225 ОКС от 02.08.2021г., валиден до 17.12.2022 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 479/ 02.08.2021 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАНОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА

