РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 178

София, 18.04.2023 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закон за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т. 4 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка открита процедура № 511 - ЛИ/29.07.2022 г., Доклад рег. № 511 ЛИ/18/В/30.11.2022 г., становище на Комисия по акредитация № 511- ЛИ/6/В/07.04.2023 г.

АКРЕДИТИРАМ

„ЛТЦ" ЕООД
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ „ЛТЦ-ТЕСТ"

Адрес на управление и лаборатория:

2304, гр. Перник, ул. "Владайско въстание" № 1

Да извършва изпитване на:

Тип обхват: гъвкав, за част от обхвата *			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)**
1	2	3	4
1.02.2023 г.	Маслени(1) и сухи (2) силови трансформатори за напрежение до 36 kV	1.1. Измерване на съпротивлението на изолация на намотките и определяне на коефициента на абсорбция;	БДС 16654, т. 4.1 (1)
		1.2 Измерване на коефициента на трансформация и проверка на фазовото изместване	БДС EN 60076-1, т. 11.3 (1),(2) IEC 60076-1, cl.11.3 (1), (2) БДС EN IEC 60076-11+AC, т. 14.2.2 (2)
		1.3 Проверка на групата на свързване на намотките	БДС EN 60076-1, т.11.3 (1), (2) IEC 60076-1, cl. 11.3 (1), (2) БДС EN IEC 60076-11+AC, т. 14.2.2 (2)
		1.4 Измерване на съпротивлението на намотките с постоянен ток	БДС EN 60076-1, т. 11.2 (1),(2) IEC 60076-1 ,cl.11.2 (1), (2) БДС EN IEC 60076-11+AC, т. 14.2.1(2)

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав, за част от обхвата *			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)**
1	2	3	4
		1.5 Изпитване на изолацията с напрежение, приложено от външен източник, 50Hz	БДС EN 60076-3+A1, т.10 (1), (2) IEC 60076-3+A1, cl.10 (1), (2) БДС EN IEC 60076-11+AC, т. 14.2.5, (2)
		1.6 Изпитване на изолацията с индуктирано напрежение	БДС EN 60076-3+A1, т.11.2 (1),(2) IEC 60076-3+A1, cl. 11.2 (1), (2) БДС EN IEC 60076-11+AC, т.14.2.6 (2)
		1.7 Измерване на загубите и тока на празен ход	БДС EN 60076-1, т.11.5 (1), (2) IEC 60076-1, cl. 11.5 (1),(2) БДС EN IEC 60076-11+AC, т. 14.2.4 (2)
		1.8 Измерване на импеданса на напрежението и загубите при късо съединение	БДС EN 60076-1, т. 11.4 (1), (2) IEC 60076-1, cl.11.4 (1), (2) БДС EN IEC 60076-11+AC, т.14.2.3 (2)
		1.9 Изпитване на прегряване	БДС EN 60076-2, т.7.3.2 (1) IEC 60076-2, cl. 7.3.2 (1) БДС EN IEC 60076-11+AC, т.14.3.2.2.2 (2)
		1.10 Изпитване на изолацията с мълниев импулс – пълен, срязан	БДС EN 60076-3+A1, т. 13.2, т.13.3 (1), (2) IEC 60076-3+A1, cl. 13.2, т.13.3 (1),(2) БДС EN IEC 60076-11+AC, т.14.3.1 (2)
		1.11 Измерване на нивото на шума	БДС EN 60076-10, т. 11.2 (1), (2) IEC 60076-10, cl.11.2 (1), (2) БДС EN IEC 60076-11+AC, т. 14.4.2 (2)
2.	Минерални изолационни масла за трансформатори и превключватели	2.1 Определяне на пробивното напрежение при промишлена честота на трансформаторно масло	***БДС EN 60156:2002, т.9, т.10, т.11
3.	Херметизирани рифеловани казани на трифазни маслонапълнени трансформатори за 50 Hz, от 50kVA до 2500kVA с най-високо напрежение за съоръжение не превишаващо 36kV	3.1 Изпитване за херметичност (издръжливост)	**БДС EN 50464-4:2007+A1:2011
		3.2 Тест за теч	**БДС EN 50464-4:2007+A1:2011

Забележки: * "Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии."

** Позоваване на отменен стандарт, без замяна.

*** фиксиран обхват

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 81 ЛИ от 18.04.2023 г. валиден до 18.04.2027 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управител/представител на „ЛТЦ" ЕООД,, ръководителя на Лаборатория за изпитване "ЛТЦ-ТЕСТ" към „ЛТЦ" ЕООД, или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

Настоящата заповед да се съобщи на „ЛТЦ" ЕООД, в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"