РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 141

гр. София, 30.03.2023 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и точка 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с Открита процедура рег. № 276/236 ОКС/ПА/08.11.2022 г., доклад от оценка на място с вх. № 276/236 ОКС/004/В/27.01.2023 г., анекс към доклада секция G-2 вх. № 276/236 ОКС/006/В/07.03.2023 г. и становище на Комисия по акредитация вх. № 276/236 ОКС/ПА/7/В/22.03.2023 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С
при „ЙОРИС ЕЛ" ООД, гр. Русе

Адрес на управление: 7002, гр. Русе, кв. Център, ул. „Мостова" № 17а
Адрес на офис: 7002, гр. Русе, кв. Център, ул. „В. Петлешков" № 31

Да извършва контрол на:

Тип на обхват: гъвкав*

№ по ред	**Област на контрол**	**Вид на контрола**	**Контролиран параметър/ характеристика**	**Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол**	**Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V	нови и в експлоатация съоръжения	Съпротивление на изолация и коефициент на абсорбция (R60/R15)	БДС 1986, т. 3.3 а), б), д) и е) НИЕМС-1995; Й-ЕЛ 7.1 ПК 1	Наредба № 16-116, ДВ бр.26/2008; Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004; НИЕМС-1995; ТС
			Съпротивление на защитни заземителни уредби	Й-ЕЛ 7.1 ПК 2	Наредба № 16-116, ДВ бр.26/2008; Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004; ТС.
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	Й-ЕЛ 7.1 ПК 3	Наредба № 4, ДВ бр.6/2011; Наредба № 16-116 ДВ бр.26/2008; ТС.

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

2.	Кабелни електро-проводни линии до 20kV.	нови и в експлоатация съоръжения	Диелектрична якост на изолация с контрол с повишено постоянно напрежение.	БДС 2406 Й-ЕЛ 7.1 ПК 10	Наредба № 16-116, ДВ бр.26/2008; Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004; НИЕМС-1995; ТС.
3.	Електрически уредби и съоръжения до 1000V.	нови и в експлоатация съоръжения	Импеданс на контура "фаза-защитен проводник".	Й-ЕЛ 7.1 ПК 4	Наредба № 16-116 ДВ бр.26/2008; Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004; ТС.
			Защитни прекъсвачи (ЗП) - време за изключване, ток на задействане, допирно напрежение	Й-ЕЛ 7.1 ПК 8	Наредба № 16-116 ДВ бр.26/2008; Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004; ТС.
4.	Силови, токови и напреженови трансформатори до 20 kV	нови и в експлоатация съоръжения	Коефициент на трансформация	БДС 15320 Й-ЕЛ 7.1 ПК 6	Наредба № 16-116 ДВ бр.26/2008; НИЕМС-1995; ТС
5.	Силови трансформатори до 20 kV.	Контрол на нови и в експлоатация съоръжения	Активно съпротивление на намотките.	БДС 15320 Й-ЕЛ 7.1 ПК 7	Наредба № 16-116 ДВ бр.26/2008; Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004; НИЕМС-1995; ТС.
6.	Ел. съоръжения до 20 kV.	нови и в експлоатация съоръжения	Изолация с повишено напрежение с промишлена честота.	БДС 9089 БДС 13910 отменен, без замяна Й-ЕЛ 7.1 ПК 10	Наредба № 16-116 ДВ бр.26/2008; Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004; НИЕМС-1995; ТС.
7.	Трансформаторно масло.	нов и в експлоатация продукт	Пробивно напрежение	БДС 60156 Й-ЕЛ 7.1 ПК 11	Наредба № 16-116 ДВ бр.26/2008; Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004; НИЕМС-1995; ТС.
8.	Електрозащитни средства в експлоатация - изолиращи щанги, указатели за напрежение, диелектрични ръкавици, боти, галоши, диелектрични килимчета	продукти в експлоатация	Електрическа якост на изолацията, чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота, ток на утечка и праг на напрежение.	Наредба №22, ДВ бр.45/2006 Й-ЕЛ 7.1 ПК 5	Наредба №22, ДВ бр.45/2006; ТС.

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

9.	Физични фактори - изкуствено осветление в работна и битова среда	нови и в експлоатация съоръжения	Осветеност	Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 40 – 85, Изд. Стандартизация, 1985г.; Й-ЕЛ 7.1 ПК 12	Наредба № 49, ДВ бр.7/1976 г., БДС EN 12464; ТС.
10.	Вентилационни инсталации	нови и в експлоатация съоръжения	Скорост на въздушен поток, Дебит на въздуха	БДС 12.3.018; Й-ЕЛ 7.1 ПК 13	Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003г.; Наредба № 15, ДВ бр. 68/2005г.; ТС
11.	Физични фактори – микроклимат в работна и битова среда	нови и в експлоатация съоръжения	Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха; Скорост на движение на въздуха	БДС 16686; Наредба № РД-07-3 ДВ бр.63/2014 г.; Й-ЕЛ 7.1 ПК 14	Наредба № 2, ДВ бр. 15/2007г.; Наредба № 3, ДВ бр. 15/2007г.; Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994г.; Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003г.; Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014 г.; БДС 14776; ТС

** Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, (ДВ, бр.90 и 91/2004г.);
Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането, (ДВ, бр. 26/2008г.);
Наредба №4 от 22.12.2010г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр.6/2011г.);
Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците, (ДВ, бр. 46/1994 г.);
Наредба №2 за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване, (ДВ, бр. 15/2007 г.);
Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини, (ДВ, бр. 15/2007 г.);
Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките, (ДВ, бр. 95/2003 г., попр. ДВ, бр.100/2003 г.);
Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976г.);
Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, (ДВ, бр.68/ 2005г.);
Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85; Изд. "Стандартизация" 1985 г.;
Наредба № РД-07-3, за минималните изисквания на микроклимата на работните места (ДВ бр. 63/2014г.);
ТС.

НАРЕЖДАМ

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 236 ОКС от 30.03.2023 г. със срок на валидност, до 30.03.2027 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/представител на юридическото лице, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 236 ОКС от 07.10.2021г., и приложение - заповед на ИА БСА № А 623/07.10.2021 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на Изпълнителна агенция
"Българска служба за акредитация"