РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 273

гр. София, 11.07.2023 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и точка 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 180/79 ОКС/ПА/03.10.2022г., доклад от оценка вх. № 180/79 ОКС/ПА/3/В/01.03.2023г., становище на Комисия по акредитация № 180/79 ОКС/ПА/5/В/04.07.2023 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол „Изпитвателен център (ИЦ)" от вид С при „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД, гр. Козлодуй

Адрес на управление и на офис: 3321, гр. Козлодуй, площадка „АЕЦ – Козлодуй"

Да извършва контрол на:

Тип обхват: *гъвкав

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
	Неразрушаващ контрол				
1.	Съдове под налягане, резервоари, тръбо-проводи, метали, метални изделия и съоръжения - основен метал и заварени съединения	Първонача-лен и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоата-ция обекти	Вид и големина на нецялостности/ несъвършенства	**Радиографичен контрол** БДС EN ISO 5579 БДС EN ISO 19232-1 БДС EN ISO 19232-2 БДС EN ISO 19232-3 БДС EN ISO 17636-1 БДС EN ISO 10893-6 БДС EN 12681-1 БДС EN ISO 17635 ГОСТ Р 50.05.07 7.0.ПК 1	БДС EN ISO 5817 БДС EN ISO 10675-1 БДС EN 13445-5 БДС 13060 БДС EN 13480-5 БДС EN ISO 6520-1 БДС EN ISO 10893-6 СНиП 3.05.05-84 НП – 105 НУБЕТНСН, чл.19, чл.21, чл.53 (ДВ. бр. 64/2008г.) НУБЕТНГСИВВГ, чл.105 (ДВ. бр. 82/2004г.) НУБЕПРГСИУПГ, чл.9 (ДВ. бр. 67/2004г.) Технически спецификации
2.	Съдове под налягане, резервоари, тръбо-проводи, метали, метални изделия и съоръжения - основен	Първонача-лен и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоата-ция обекти	Вид и големина на нецялостности/ несъвършенства	**Визуален контрол** БДС EN ISO 17637 ГОСТ Р 50.05.08 7.0.ПК 2	БДС EN ISO 5817 БДС EN 13480-5 СНиП 3.05.05-84 БДС EN ISO 6520-1 НП – 105 НУБЕТНСН, чл.19, чл.21, чл.53 (ДВ. бр. 64/2008г.) НУБЕТНГСИВВГ, чл.105 (ДВ. бр. 82/2004г.)

гр. София 1797, бул. "Г. М. Димитров" № 52 А, ет. 7
тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

АМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
	метал и заварени съединения				НУБЕПРГСИУПГ, чл.9 (ДВ. бр. 67/2004г.) Технически спецификации
3.	Съдове под налягане, резервоари, тръбо-проводи, метали, метални изделия и съоръжения - основен метал и заварени съединения	Първонача-лен и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоата-ция обекти	Вид и големина на повърхностни нецялостности/ несъвършенства	**Контрол с проникващи течности** БДС 15830 БДС EN ISO 3452-1 БДС EN 10228-2 БДС EN 1371-1 БДС EN 1371-2 ГОСТ Р 50.05.09 7.0.ПК 3	БДС EN ISO 23277 БДС EN 1371-1 БДС EN 1371-2 БДС EN ISO 10893-4 БДС EN 13445-5 БДС EN ISO 5817 БДС EN 10228-2 БДС EN 13480-5 НП – 105 НУБЕТНСН, чл.19, чл.21, чл.53 (ДВ. бр. 64/2008г.) НУБЕТНГСИВВГ, чл.105 (ДВ. бр. 82/2004г.) НУБЕПРГСИУПГ, чл.9 (ДВ. бр. 67/2004г.) Технически спецификации
4.	Съдове под налягане, резервоари, тръбо-проводи, метали, метални изделия и съоръжения - основен метал и заварени съединения	Първонача-лен и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоата-ция обекти	1. Вид и големина на вътрешни нецялостности/ несъвършенства чрез ултразвуков контрол	**Ултразвуков контрол** БДС 9233 БДС 13661 БДС 14923 БДС EN ISO 16810 БДС EN ISO 16811 БДС EN ISO 16823 БДС EN ISO 16826 БДС EN ISO 16827 БДС EN ISO 17640 БДС EN 10160 БДС EN 10308 БДС EN ISO 17635 БДС EN 12680-1 БДС EN 12680- 2 БДС EN 12680-3 БДС EN ISO 23279 ГОСТ Р 50.05.05 ГОСТ Р 50.05.02 ГОСТ Р 50.05.04 7.0.ПК 4-1	БДС 9824 БДС EN ISO 11666 БДС EN 10160 БДС 13661 БДС EN 10308 БДС EN ISO 17635 БДС EN 12680-1 БДС EN 12680-2 БДС EN 12680-3 БДС EN ISO 6520-1 БДС EN 13445-5 БДС EN ISO 5817 БДС EN 13480-5 НП – 105 СНиП 3.05.05-84 НУБЕТНГСИВВГ, чл.5, чл.6, чл.105 (ДВ. бр. 82/2004г.) НУБЕТНСН, чл.19, чл.21, чл.53 (ДВ. бр. 64/2008г.) НУБЕПРГСИУПГ, чл. 9, чл. 87 (ДВ. бр. 67/2004г.) Технически спецификации
			2. Дебелина на стена чрез ултразвуков контрол	**Ултразвуков контрол** (дебелина на стена) БДС EN ISO 16809 ГОСТ Р 50.05.03 7.0.ПК 4-2	НУБЕТНГСИВВГ, чл.5, ал.2, т.3; чл. 6 (ДВ. бр. 82/2004г.) Технически спецификации
5.	Съдове под налягане, резервоари,	Първонача-лен и/или периодичен	Вид и големина на повърхностни и подповърхностни	**Магнитнопрахов контрол** БДС 15575	БДС EN ISO 23278 БДС EN 1369 БДС EN ISO 5817

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
	тръбо-проводи, метали, метални изделия и съоръжения - основен метал и заварени съединения	контрол на нови и/или в употреба/ експлоата-ция обекти	нецялостности/ несъвършенства	БДС EN ISO 17638 БДС EN ISO 9934-1 БДС EN 10228-1 БДС EN 1369 ГОСТ Р 50.05.06 7.0.ПК 5	БДС EN 13480-5 НП – 105 НУБЕТНСН, чл.19, чл.21, чл.53 (ДВ. бр. 64/2008г.) НУБЕТНГСИВВГ, чл.105 (ДВ. бр. 82/2004г.) НУБЕПРГСИУПГ, чл.9 (ДВ. бр. 67/2004г.) Технически спецификации
	Разрушаващ контрол				
6.	Съдове под налягане, резервоари, тръбо-проводи, метали, метални изделия и съоръжения - основен метал и заварени съединения. Стомани (въглеродни, легирани, корозионно-устойчиви), заваряем (добавъчен) материал, черни и цветни метали и сплави	Първонача-лен и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоата-ция обекти	1. Якост на опън, граница на провлачване, относително удължение	БДС EN ISO 6892-1 БДС EN ISO 4136 БДС EN ISO 2566-1 БДС EN ISO 2566-2 7.0.ПК 6-1	БДС EN 13480-5 НП – 105 НУБЕТНГСИВВГ, чл.5ал.2 т.2 (ДВ. бр. 82/2004г.) Технически спецификации
			2. Ъгъл на огъване: наличие /липса на пукнатини	БДС EN ISO 5173 БДС EN ISO 7438 7.0.ПК 6-2	БДС EN ISO 7438 НП – 105 Технически спецификации
			3. Ударно огъване, погълната енергия/жилавост	БДС EN ISO 148-1 БДС EN ISO 14556 № 7.0.ПК 6-3	НП – 105 Технически спецификации
			4. Твърдост по Роквел	БДС EN ISO 6508-1 7.0.ПК 6-4	Технически спецификации
	Контрол на количествено съдържание				
7.	Съдове под налягане, резервоари, тръбо-проводи, метали, метални изделия и съоръжения – основен метал и заварени съединения. Стомани (въглеродни, легирани, корозионно-устойчиви), заваряем (добавъчен) материал,	Първонача-лен и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоата-ция обекти	Съдържание в метали и сплави на химични елементи чрез: Количествен химичен контрол на: 1. Въглерод 2. Манган 3. Силиций 4. Молибден 5. Фосфор 6. Сяра 7. Хром, Ванадий	БДС 4564 БДС 4568 БДС EN ISO 4829-2 БДС EN ISO 4829-1 БДС 7508 БДС 4569 БДС 4566 БДС EN 24937+AC 7.0.ПК 7	НП – 089 НП – 104 НП – 105 НУБЕТНГСИВВГ, чл.5, ал.2, т.1 (ДВ. бр. 82/2004г.) Марочник сталей ГОСТ/1989 Технически спецификации

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
	черни и цветни метали и сплави				
Металографски контрол					
8.	Съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи, метали, метални изделия и съоръжения - основен метал и заварени съединения.	Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти	Макроструктура и микроструктура	БДС 13044	НП – 105 Технически спецификации
			1. Макроструктура за наличие/липса на дефекти	БДС 12730+Изменение 1 7.0.ПК 8-1	Технически спецификации
			2. Микроструктура:	БДС EN ISO 4499-1	Технически спецификации
			- вид на не метални включвания (бал);	БДС 3326 7.0.ПК 8-2	
			- размер на зърната;	БДС EN ISO 4499-2 7.0.ПК 8-2	
	Стомани (въглеродни, легирани, корозионноустойчиви), заваряем (добавъчен) материал, черни и цветни метали и сплави		- междукристална корозия: склонност / устойчивост	БДС EN ISO 3651-1 БДС EN ISO 3651-2 ГОСТ 6032 7.0.ПК 8-3	Технически спецификации ГОСТ 6032
Контрол на диелектрици					
9.	Течни и твърди диелектрици	Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти	1. Влага в масло по Карл Фишер	БДС EN 60814 БДС EN ISO 12937 7.0. ПК 9-1	БДС EN 60296 БДС EN 60422 РД 34.43.105-89 Технически спецификации
			2. Пробивно напрежение	БДС EN 60156 7.0. ПК 9-2	БДС EN 60296 БДС EN 60422 Наредба №16-116, чл.113, чл.114, (ДВ. бр. 26/2008г.) РД 34.43.105-89 Технически спецификации
			3. Повърхностно напрежение при 25 °C	ASTM D 971 7.0. ПК 9-3	БДС EN 60296 БДС EN 60422 РД 34.43.105-89 Технически спецификации
			4. Киселинно число	БДС EN 62021-1 7.0. ПК 9-4	БДС EN 60296 БДС EN 60422 Наредба №16-116, чл.114, чл.409, (ДВ. бр. 26/2008г.) РД 34.43.105-89 Технически спецификации
			5. Външен вид	Визуален оглед	IEEE C57.152

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
				7.0. ПК 9-5 / версия 2 от 19.01.2015г.	БДС EN 60296 БДС EN 60422 РД 34.43.105-89 Технически спецификации
			6. Плътност при 20°C	БДС EN ISO 3675 7.0. ПК 9-6	БДС EN 60296 БДС EN 60422 РД 34.43.105-89 Технически спецификации
			7. ХАРГ	ASTM D 3612 БДС EN 60567 РД 34.46.303-98 7.0. ПК 9-7Б	БДС EN 60599 РД 153-34.0-46.302-00 РД 34.43.105-89 Технически спецификации
			8. Пламна температура	БДС EN ISO 2719 7.0. ПК 9-8	БДС EN 60296 БДС EN 60422 Наредба №16-116, чл.114 (ДВ. бр. 26/2008г.) РД 34.43.105-89 Технически спецификации
			9. Влага в твърда изолация	БДС EN ISO 12937 БДС EN 60814 7.0. ПК 9-9	БДС EN 60296 БДС EN 60422 РД 34.43.105-89 Технически спецификации
	Контрол на електро-физични величини				
10.	Електрически машини, устройства и съоръжения до и над 1кV. Трансформатори до 400 kV (с и без вградени защитни и управляващи устройства) и ел. двигатели до 6 kV	Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти	1. Активно съпротивление на намотките	БДС 15320 БДС EN 60214-1 БДС EN 61869-2 БДС EN 60076-6 7.0.ПК 10-1А 7.0.ПК 10-1Б	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) НИЕМС-1995; IEEE C57.152 Технически спецификации
			2. Съпротивление на изолация	БДС 16654 БДС EN 61869-2 БДС 12349 IEEE C57.152 7.0.ПК 10-2	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) НИЕМС-1995 Технически спецификации
			3. Ток и загуби на празен ход	БДС 15320 БДС EN 60076-1 7.0.ПК 10-3	НИЕМС-1995 Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) IEEE C57.152 Технически спецификации
			4. Напрежение на късо съединение	БДС EN 60076-1 БДС 15320 7.0.ПК 10-4	IEEE C57.152 Технически спецификации

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
			5. Коефициент на трансформация	БДС 15320 БДС EN 60076-1 7.0.ПК 10-5	НИЕМС-1995 Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Технически спецификации
			6. Група на свързване	БДС 15320 IEEE C57.152 БДС EN 60076-1 7.0.ПК 10-6	НИЕМС-1995 Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Технически спецификации
			7. Електрическа якост на изолацията чрез променливо напрежение – 30 kV/ 50Hz	БДС 16249 БДС 9089 БДС 15235 7.0.ПК 10-7	НИЕМС-1995 Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Технически спецификации
			8. Импеданс на контура „фаза-защитен проводник"	7.0.ПК 10-8, версия2 от 19.01.2015г.	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Технически спецификации
			9. Съпротивление на защитна заземителна уредба	7.0.ПК 10-9, версия2 от 19.01.2015г.	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Технически спецификации
			10. Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба	7.0.ПК 10-10, версия2 от 19.01.2015г.	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №4 (ДВ. бр.6/2011г.) Технически спецификации
			11. Преходно съпротивление към заземителни уредби	7.0.ПК 10-11, версия 1 от 10.12.2015г	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) НИЕМС-1995 Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Технически спецификации
			12. Снемане осцилограма на мощностен превключвател на силов трансформатор	БДС EN 60214-1 7.0.ПК 10-12	Технически спецификации
11.	Кабели за напрежение до 20kV	Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти	1. Съпротивление на изолация на кабели	БДС 1986, т.3.3 а), б), д) и е) НИЕМС-1995 7.0.ПК 11-1	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) НИЕМС-1995 Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Технически спецификации
			2. Цялост на жилата и фазировка	Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) 7.0.ПК 11-2	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Технически

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
					спецификации
			3. Електрическа якост на изолацията на кабели за напрежение до 20kV чрез повишено постоянно напрежение	БДС 2406 НИЕМС-1995 7.0.ПК 11-3	НИЕМС-1995; Технически спецификации
12.	Електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000V - Защитни прекъсвачи за ток с нулева последователност	Първонача-лен и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоата-ция обекти	1. Допирно напрежение	7.0.ПК 12-1, версия 1 от 10.12.2015г.	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Технически спецификации
			2. Съпротивление на предпазно заземяване	7.0.ПК 12-2, версия 1 от 10.12.2015г.	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Технически спецификации
			3. Ток на задействане	БДС EN 61009-1 7.0.ПК 12-3	БДС EN 61009-1; Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Технически спецификации
			4. Време за изключване	БДС EN 61009-1 7.0.ПК 12-4	БДС EN 61009-1; Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Технически спецификации
13.	Апарати (прекъсвачи, разединители ,вентилни отводи) и изолатори в уредби за напрежение над 1000V	Първонача-лен и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоата-ция обекти	1. Съпротивление на изолация	БДС EN 62271-1 Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) 7.0.ПК 13-1	Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) НИЕМС-1995 Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Технически спецификации
			2. Активно съпротивление на включвателни и изключвателни бобини серводвигатели (за мощностни прекъсвачи и разединители)	БДС EN 62271-1 Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) 7.0.ПК 13-2	Технически спецификации
			3. Преходно съпротивление на контактите	БДС EN 62271-1 Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) НИЕМС-1995 7.0.ПК 13-3	НИЕМС-1995 Технически спецификации

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
14.	Прекъсвачи и разединители за напрежение до 6kV, вентилни отводи и изолатори за напрежение до 10kV	Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти	Електрическа якост на изолацията на прекъсвачи и разединители за напрежение до 6kV, вентилни отводи и изолатори за напрежение до 10kV, чрез променливо напрежение 50Hz, промишлена честота	БДС 9089 БДС EN 62271-1 Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) 7.0.ПК 14-1	БДС EN 62271-1 НИЕМС-1995 Технически спецификации
15.	Защитна апаратура в уредба за напрежение до и над 1000V	Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти	1. Съпротивление на изолацията	БДС 7862 7.0.ПК 15-1	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Технически спецификации

**Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.*

НУБЕТНСН - Наредба приета с ПМС № 164 „Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане" (ДВ. бр. 64/2008 г.);

НУБЕТНГСИ8ВГ - Наредба приета с ПМС № 243 „Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове" (ДВ. бр.82/2004г.);

НУБЕПРГСИУПГ - Наредба приета с ПМС № 171 „Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ" (ДВ. бр. 67/ 2004 г.);

РД 34.43.105-89 - Методическое указание по эксплуатации трансформаторнь1х масел. Дата актуализации: 01.01.2019г.;

РД 153-34.0-46.302-00 - Методические указания по диагностике развивающих се дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенн1х в масле. Дата актуализации: 01.01.2019г.;

СНиП 3.05.05-84 - Строительнью нормь! и правила. Технологическое оборудование и технологические трубопроводь!. Дата актуализации: 01.01.2019г.

Марочник сталей ГОСТ/1989 - Справочник „Марочник сталей и сплавов" под редакцией Сорокина В. Г., изд. „Машиностроение", Москва 1989г.

НИЕМС - 1995 - Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения;

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането, (ДВ. бр. 26/2008г.);

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, (ДВ. бр. 6/2011г.).

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 79 ОКС от 11.07.2023 г. валиден до 11.07.2027 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/представител на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД, гр. Козлодуй, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 79 ОКС/08.11.2021 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 692/08.11.2021 г.

Настоящата заповед да се съобщи на "Ню Уърлд" ООД в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"