РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 258

гр. София, 28.06.2023г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и точка 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 278/238 ОКС/ПА/16.08.2022г., доклад от оценка на място вх. № 278/238 ОКС/ПА/6/В/27.02.2023г., анекс вх. № 278/238 ОКС/ПА/9/В/13.04.2023г., становище на Комисия по акредитация № 278/238 ОКС/ПА/ /В/12/09.06.2023г

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол от вид С
при „ЕЛЕКТРОТЕСТ" ООД, гр. София

Адрес на управление:
1164, гр. София, район Лозенец, ул. "Добри Войников"№5, ет.4, ап. 10
Адрес на офис:
1784, гр. София, ж.к. „Младост 1", бл. 50А, вх. 2, ет. 2, ап. 35

Да извършва контрол на:

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Ел. уредби и съоръжения до и над 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения	съпротивление на изолация	НИЕМС от 1995г. БДС 16654 БДС 1986 т.3.3 а), б), д), е) ПК 7.2-1	Наредба №16-116 ДВ. бр. 26/2008г. Наредба №3 ДВ. бр. 90 и бр.91/2004г. НИЕМС от 1995 ТС
2.	Ел. уредби и съоръжения до и над 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения	съпротивление на защитна заземителна уредба	ПК 7.2-2	Наредба №16-116 ДВ. бр. 26/ 2008г. Наредба №3 ДВ. бр. 90 и бр.91/2004г. ТС
3.	Ел. уредби и съоръжения до и над 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения	съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба	ПК 7.2-3	Наредба №3 ДВ. бр. 90 и бр.91/2004г. Наредба №16-116 ДВ. бр. 26/ 2008г. Наредба №4 ДВ. бр. 6 /2011 г. ТС
4.	Ел. уредби и съоръжения до и над 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения	активно съпротивление	ПК 7.2-4 БДС 15320	Наредба №16-116 ДВ. бр. 26/ 2008г. Наредба №3 ДВ. бр. 90 и бр.91/2004г.; ТС

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

5.	Ел. уредби и съоръжения до 10 kV	На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения	съпротивление на изолация с повишено променливо напрежение 50Hz; съпротивление на изолация с повишено постоянно напрежение	ПК 7.2-5 НИЕМС от 1995 г. БДС 16249	Наредба №16-116 ДВ. бр. 26/ 2008г. НИЕМС от 1995 ТС
6.	Ел. уредби и съоръжения до и над 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения	преходно съпротивление в контактни системи	ПК 7.2-6 НИЕМС от 1995г.	Наредба №3 ДВ. бр. 90 и бр.91/2004г. Наредба №16-116 ДВ. бр. 26/ 2008г. НИЕМС от 1995 ТС
7.	Ел. уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения	импеданс на контур "фаза-защитен проводник"	ПК 7.2-7	Наредба №16-116 ДВ. бр. 26/ 2008г. Наредба №3 ДВ. бр. 90 и бр.91/2004г. ТС
8.	Ел. уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения	защитни прекъсвачи ЗП: -допирно напрежение; -съпротивление на заземителя; -ток на задействане; -време на излючване.	ПК 7.2-8	Наредба №16-116 ДВ. бр. 26/ 2008г. Наредба №3 ДВ. бр. 90 и бр.91/2004г. ТС
9.	Физични фактори на работната среда Изкуствено осветление	На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения	осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40 – 85, изд. Стандартизация от 1985г. ПК 7.2-9	Наредба №24 ДВ. бр.95/2003 г. Наредба №9 ДВ. бр.46/1994 Наредба №2 ДВ. бр.15/2007г. Наредба №3 ДВ бр.15/2007г. Наредба № 49 ДВ бр.7/1976г. БДС EN 12464-1 ТС

**Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.*

Наредба №16-116-за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ.бр.26/2008г)
Наредба №3- за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ.бр 90 и бр.91/2004г)
Наредба № 9 –за здравно-хигиенните изисквания при използване на персонални компютри в обучението и извънучебни дейности на учениците(ДВ.,бр.46/ 1994 г)
Наредба №3 –за здравните изисквания към детските градини (ДВ.,бр.15/ 2007г)
Наредба №2 – за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ.,бр.15/ 2007г)
Наредба №24- за санитарно-хигиенни изисквания към дискотеките (ДВ.,бр.95/ 2003г.)
Наредба № 49- за изкуствено осветление в сградите (ДВ.,бр.7/ 1976г.)
НИЕМС - Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения ОТ 1995 г.
„Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради",40-85, Сборник
методи НЦХМЕХ, том IV, издателство „Стандартизация" 1985г.
ТС -техническа спецификация на клиента

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 238 ОКС от 28.06.2023 г. валиден до 28.06.2027 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/представител на „ЕЛЕКТРОТЕСТ" ООД, гр. София, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 238 ОКС/ 01.03.2022 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 163/01.03.2022 Г.

Настоящата заповед да се съобщи на „ЕЛЕКТРОТЕСТ" ООД, гр. София *в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.*

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"