



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация

Страна по Многостраничното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област



ЗАПОВЕД

№ А 413

София, 29.09.2023 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и точка 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 1/120 ОКС/ПА/02.02.2023 г., доклад от оценка № 1/120 ОКС/ПА/6/В/26.05.2023 г.; Секция G – 2 с вх. № 285/240 ОКС/ПА/8/В/12.06.2023 г. и становище на Комисия по акредитация № 1/120 ОКС/ПА/11/В/19.09.2023 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол „ЕЛОТ“ от вид С
при „КООПЕРАЦИЯ ЕЛОТ“, гр. София

Адрес на управление:

гр. София 1421, кв. Лозенец, ул. Църноок № 8

Адрес на офис:

гр. София 1504, кв. Оборище, ул. Чаталджа №64

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика	Методи за изпитване/измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Изкуствено осветление в работна и битова среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Осветеност	Методически указания 40-85 „Методи за измерване и оценка на изкуственото осветление“ от 1985г., изд. Стандартизация; РПК:7.1.1.2	Наредба № 49 (ДВ. бр. 7/1976г.) Наредба № 9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба № 24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба № 2 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба № 3 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба № 26 (ДВ. бр. 103/2008г.) БДС EN 12464 -1 Инструкция № 34 (ДВ. бр. 82/1975г.) ТС

2.	Микроклимат в работна и битова среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	- Температура на въздуха ; - Относителна влажност на въздуха; - Скорост на движение на въздуха.	Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) БДС 16686 РПК:7.1.2.2	Наредба № 9 (ДВ. бр.46/1994г.) Наредба № 24 (ДВ. бр.95/2003г.) Наредба № 2 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба № 3 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба № 26 (ДВ. бр.103/2008г.) БДС 14776 Инструкция №34 (ДВ. бр.82/1975г.) Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) ТС
3.	Шум в работна среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	- Дневно ниво на експозиция на шум; - Средноседмично ниво на експозиция на шум; - Върхово ниво на звуково налягане.	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) РПК:7.1.3.2	Наредба № 6 (ДВ. бр.70/2005г.) ТС
			- Ниво на шум; - Еквивалентно ниво на шум.	БДС 15471 РПК:7.1.3.2	Наредба № 7 (ДВ. бр. 88/1999г.) Наредба № 9 (ДВ. бр.46/1994г.) Наредба № 26 (ДВ. бр.103/2008г.) ТС
4.	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	- Еквивалентно ниво на шум; - Ниво на шум.	БДС 15471 РПК:7.1.3.2	Наредба № 6, Приложение № 2, Таблица №1 (ДВ. бр.58/2006г.) Наредба № 9 (ДВ. бр.46/1994г.) Наредба № 2 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба № 24 (ДВ. бр.95/2003г.) Наредба № 26 (ДВ. бр.103/2008г.) ТС
5.	Вентилационни инсталации	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	- Скорост на въздушния поток; - Дебит на вентилационна инсталация.	БДС 12.3.018 РПК:7.1.4.2	Наредба № 15 (ДВ. бр.68/2005г.) Наредба № 24 (ДВ. бр.95/2003г.) Инструкция № 34 (ДВ. бр.82/1975г.) ТС
6.	Климатични инсталации	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	- Относителна влажност на въздуха; - Температура на въздуха.	Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) БДС 16686 РПК:7.1.5.1	Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) Наредба № 15 (ДВ. бр.68/2005г.) БДС 14776 ТС
7.	Химични агенти във въздух на работната среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Концентрация (mg/m ³) на химични агенти във въздуха на работната среда,	БДС EN 482 БДС EN 689+АС Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работна среда по	Наредба №13 (ДВ. бр.8/2004г.) ТС

			чрез линейно-колориметричен метод с индикаторни тръбички	линейно-колориметрични методи, кн. 2, изд. МА НИХПЗ, Сдружение Хигитест, 1987г. РПК:7.1.6.2	
8.	Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолацията	РПК:7.1.8.1	Наредба №3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) Наредба № 1 (ДВ. бр.46 /2010г.) ТС
9.	Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	-Съпротивление на защитна заземителна уредба	РПК:7.1.9.1	Наредба №3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) Наредба № 1 (ДВ. бр.46 /2010г.) ТС
10.	Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс на контура "фаза-защитен проводник"	РПК:7.1.10.1	Наредба №3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) Наредба № 1 (ДВ. бр.46 /2010г.) ТС
11.	Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Защитни прекъсвачи (ЗП): - Допирно напрежение; - Съпротивление на предпазен заземител; - Време на изключване ; - Ток на задействане.	РПК: 7.1.11.1	Наредба №3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) Наредба № 1 (ДВ. бр.46 /2010г.) ТС
12.	Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба	РПК: 7.1.12.2	Наредба № 4 (ДВ. бр.6/2011г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) ТС
13.	Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на заземител за защита срещу електростатични заряди	РПК: 7.1.13.1	Наредба № 3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) Наредба № 4 (ДВ. бр.6/2011г.) БДС 15969 ТС
14.	Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Специфично съпротивление на почва	БДС 15705 РПК: 7.1.14.1	ТС
15.	Контрол на електрически уредби и съоръжения над 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолацията	БДС 16654 РПК: 7.1.15.1	Наредба № 3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) ТС
16.	Контрол на електрически уредби и съоръжения над 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	РПК: 7.1.16.1	Наредба №3 (ДВ. бр.90,91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) ТС
17.	Контрол на електрически уредби и	На нови и/или в експлоатация	Съпротивление на мълниезащитна	РПК: 7.1.17.1	Наредба № 4 (ДВ. бр.6/2011г.) Наредба №3

	съоръжения над 1000 V	обекти и съоръжения	заземителна уредба		(ДВ. бр.90,91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) ТС
18.	Катодна защита	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	- Стационарен по тенциал (V); - Поляризационен потенциал (V); - Посока и сила на защитния ток (mA).	БДС 15705 РПК: 7.1.18.1	Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, (чл. 134, чл.136, чл.137, чл.138 и чл.139) (ДВ. бр.64/2008г.) Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ. бр.67/2004г.) Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въгледоро- дни газове, (чл. 15 и чл. 30) (ДВ. бр.82/2004г.) БДС 15704 ТС

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

НУБЕТНСН - Приета с ПМС №164 от 07.07.2008 г. - Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (ДВ. бр. 64/2008г.);

НУБЕПРГСИУПГ - Приета с ПМС №171 от 16.07.2004г. - Наредба за устройството, безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ. бр. 67/2004г.);

НУБЕТНГСИБВГ - Приета с ПМС №243 от 10.09.2004г. - Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въгледородни газове. (ДВ. бр. 82/2004г.);

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г.);

Наредба №1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ. бр.46/2010г.);

Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ. бр. 8/2004г.);

Наредба №РД-07-03 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);

Наредба № 15 - за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ. бр. 68/2005г.);

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр. 95/2003г.);

Инструкция 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ. бр.82/1975г.);

Наредба №6 от 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2021 г.)

Наредба №9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални учениците (ДВ. бр. 46/1994г.);
Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ. бр. 103/2008г.);
„Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно – колориметрични методи“, кн. 2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания, Сдружение „Хигитест“, 1987г.;
Наредба №7 за минимални изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на работните места и при ползване на работното оборудване (ДВ. бр. 88/1999г.);
Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр. 70/2005г.);
Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г.);
Методически указания 40-85 „Методи за измерване и оценка на изкуствено осветление“, издателство „Стандартизация“, София 1985г.;
ТС – техническа спецификация.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 120 ОКС от 29.09.2023 г. валиден до 29.09.2027 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от представител на „КООПЕРАЦИЯ ЕЛОТ“, гр. София, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 120 ОКС от 26.10.2022г., вал. до 30.09.2023 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 622/26.10.2022 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице в 3 (три) дневен срок от издаването й.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор на ИА БСА

