РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация
Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 4
София, 08.01.2024 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и точка 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 431/153 ОКС/ПА/28.04.2023 г., доклад от оценка № 431/153 ОКС/ПА/5/В/31.07.2023 г. ; Секция G – 2 с вх. 431/153 ОКС/ПА/7/В/16.08.2023 г. и становище на Комисия по акредитация № 431/153 ОКС/ПА/8/В/21.12.2023 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол от вида С „ОК КОНТРОЛ" при „О КЕЙ ПЛЮС" ЕООД, гр. Враца

Адрес на управление:
3000, гр. Враца, ул. „Кръстьо България" №7 , ап.3

Адрес на офис:
2140, гр. Ботевград, ул. „Ал. Стамболийски" № 92

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

Тип обхват: *гъвкав**					
№ по ред	**Област на контрол**	**Вид на контрола**	**Контролиран параметър/ характеристика**	**Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол**	**Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми**
1	2	3	4	5	6
1.	Микроклимат в работна и битова среда	Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	- Температура на въздуха - Относителна влажност на въздуха - Скорост на движение на въздуха	БДС 16686 ПК 7.1-01 Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.)	Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) Наредба № 2 (ДВ. бр.15/2007 г.) Наредба № 3 (ДВ. бр.15/2007 г.) Наредба № 9 (ДВ. бр.46/1994 г.) Наредба № 24 (ДВ.бр.95/2003 г.) Наредба № 26 (ДВ. бр. 103/2008г.) БДС 14776 ТС
2.	Изкуствено осветление в работна и битова среда	Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено	БДС EN12464-1 Наредба № 49 (ДВ. бр.7/1976 г.) Наредба № 9 (ДВ. бр.46/1994 г.)

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

				осветление в сгради 40-85, Изд. Стандартизация 85г. ПК 7.1-02	Наредба № 24 (ДВ.бр.95/2003 г.) Наредба № 2 (ДВ. бр.15/2007 г.) Наредба № 3 (ДВ. бр.15/2007 г.) ТС
3.	Шум в работната среда	Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	- Дневно ниво на експозиция на шум; - Средноседмично ниво на експозиция на шум; - Върхово ниво на звуково налягане	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) ПК 7.1-12	Наредба № 6 (ДВ. бр.70/2005 г.) ТС
4.	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради	Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	- Ниво на шум; - Еквивалентно ниво на шум.	БДС 15471 ПК7.1- 03	Наредба № 6 (ДВ. бр.16/1977г.) Наредба № 6, приложение № 2, таблица №1 (ДВ. бр.58/2006г.) Наредба № 2 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба № 9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба № 24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба № 26 (ДВ. бр. 103/2008г.) Наредба № 7, чл.138 (ДВ. бр. 88/1999г.) ТС
5.	Шум в околна среда среда-територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях.	Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Еквивалентно ниво на шум.	БДС 15471 ПК 7.1-03	Наредба № 6, приложение № 2, таблица №2 (ДВ. бр.58/2006г.)
6.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби.	ПК 7.1-04	Наредба № 3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) ТС
7.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Нови и/или в експлотация обекти/ съоръжения	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.	ПК 7.1-05	Наредба №4 (ДВ. бр. 6/2011г.) ТС
8.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Импеданс на контура "фаза-защитен проводник"	ПК7.1-06	Наредба № 3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) ТС
9.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Защитни прекъсвачи: - Ток на задействане; - Време на	ПК7.1-07	Наредба № 3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) ТС

			изключване; - Допирно напрежение.		
10.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V: Кабели и кабелни линии до 35кV	Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолация до 1000V. Съпротивление на изолация над 1000V чрез контрол с повишено напрежение: - с постоянно напрежение до 10кV; - с променливо напрежение до 35кV.	БДС 1986, т. 3.3 а), б), д) и е) ПК7.1-08, ПК7.1-09,	Наредба № 3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) НИЕМС- 1995 ТС
11.	Електрозащитни средства				
11.1	Диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши; Изолиращи покрития и капачки от еластомери; Изолиращи въжета от синтетичен материал.	Продукти в процес на експлоатация	- Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено променливо напрежение; - Ток на утечка.	Наредба № 22 (ДВ. бр. 45/2006г.) ПК7.1-10,	Наредба № 22 (ДВ. бр. 45/2006г.)
11.2	Изолиращи щанги; Глави на измервателни щанги; Изолиращи щанги за преносими заземители; Изолиращи клещи; Изолиращи покрития и капачки от твърд диелектрик; Диелектрични килимчета и пътеки; Изолиращи поставки; Наставни изолиращи стълби.		Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено променливо напрежение.		
11.3	Указатели за напрежение; Указатели за проверка съвпадение на фази.	Продукти в процес на експлоата-ция	- Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено променливо напрежение;	Наредба № 22 (ДВ. бр. 45/2006г.) ПК7.1-10,	Наредба № 22 (ДВ. бр. 45/2006г.)

			- Праг на индикация за напрежение (праг на напрежение).		
12.	Вентилационни инсталации	Нови и/или в експлоа-тация обекти/ съоръжения	- Скорост на движение на въздушния поток; - Дебит на въздуха	БДС 12.3.018 ПК 7.1-11	Наредба № 15 (ДВ. бр. 68/2005г.) ТС

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № РД-07-3 (ДВ, бр.63/2014 г.) за минималните изисквания за микроклимата на работните места;

Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007г.) към компютърните и интернет зали за обществено ползване;

Наредба № 3 (ДВ, бр. 15/2007г.) за здравните изисквания към детските градини;

Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994г.) за здравно – хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания за дискотеките (ДВ, бр. 95/2003г);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр.103/2008г.);

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр. 7/1976г.);

Наредба № 6 (ДВ, бр. 70/2005 г.) за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;

Наредба № 6 (ДВ. бр.58 /2006 г.) за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;

Наредба № 7 (дв бр.88/ 1999 г.) за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

Наредба № 6 (ДВ. бр.16/1977г.) за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места;

Наредба № 3 (ДВ,бр.90 и 91/2004 г.) за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.) за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

Наредба № 4 (ДВ бр. 6 / 18.01.2011г.) за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

Наредба № 22 (ДВ. бр. 45/2006г.) за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация;

Наредба № 15 (ДВ бр.68/2005 г.) за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация, 1985 г.;

ТС-Техническа спецификация

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 153 ОКС от 08.01.2024 г. валиден до 08.01.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от представител на **„О КЕЙ ПЛЮС" ЕООД, гр. Враца** ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 153 ОКС от 19.02.2021г., вал. до 07.01.2024 г. и приложение - заповед на ИА БСА №А 82/19.02.2021 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА