РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 23

София, 19.01.2024 г.

На основание чл. 10 ал, 1, т. 4, чл. 28 ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и съответната т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 145/129 ОКА/ПА/16.06.2023 г., доклад № 145/129 ОКА/ПА/5/В/21.11.2023 г. и становище на Комисия по акредитация № 145/129 ОКА/ПА/В/08.01.2024 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол от вид А при "РЕЛ" ООД, гр. Враца

Адрес на управление и на офис: 3000, гр. Враца, Промишлена зона

Да извършва контрол на:
Тип обхват: *фиксиран*

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
1	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Импеданс на контура"фаза-защитен проводник"	ПР-7.1-01-01 Версия 1 от 15.08.2013	Наредба № 3, (ДВ бр. 90 и 91 /2004г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) Наредба №16-116, (ДВ бр. 26/ 2008г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) ТС
			Ток на задействане и допирно напрежение на защитни прекъсвачи ЗП	ПР-7.1-01-04 Версия 1 от 15.08.2013	Наредба № 3, (ДВ бр. 90 и 91 /2004г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) Наредба №16-116, (ДВ бр. 26/ 2008г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) ТС

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

2	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 1986:1982 т. 3.3 а),б),д),е) ПР-7.1-02-01 ПР-7.1-02-03 Версия 1 от 15.08.2013	Наредба № 3, (ДВ бр. 90 и 91 /2004г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) Наредба №16-116, (ДВ бр. 26/ 2008г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) ТС НИЕМС-1995 ТС
			Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПР-7.1-02-05 Версия 1 от 15.08.2013	Наредба № 3, (ДВ бр. 90 и 91 /2004г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) Наредба №16-116, (ДВ бр. 26/ 2008г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) ТС
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПР-7.1-02-05 Версия 1 от 15.08.2013	Наредба №16-116, (ДВ бр. 26/ 2008г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) Наредба № 4, (Обн. ДВ бр. 6 от 18.01.2011г.) ТС
3	Електрически уредби и съоръжения до 20 kV	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение	НИЕМС-1995 ПР-7.1-02-08 Версия 1 от 15.08.2013	Наредба № 3, (ДВ бр. 90 и 91 /2004г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) Наредба №16-116, (ДВ бр. 26/ 2008г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) НИЕМС-1995 ТС
4	Трансформатори за напрежение до 35 kV	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолация	НИЕМС-1995 ПР-7.1-02-10 Версия 1 от 15.08.2013	Наредба № 3, (ДВ бр. 90 и 91 /2004г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) Наредба №16-116, (ДВ бр. 26/ 2008г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) НИЕМС-1995 ТС
			Активно съпротивление на намотките	НИЕМС-1995 ПР-7.1-02-10 Версия 1 от 15.08.2013	Наредба № 3, (ДВ бр. 90 и 91 /2004г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06.

ОРИГИНАЛНИЯТ
МЕНТ Е ВАЛИДЕН

					2015г.) Наредба №16-116, (ДВ бр. 26/ 2008г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) НИЕМС-1995 ТС
5	Кабелни електропроводни линии за напрежение до 20 kV	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения	Цялост на жилата и сфазировката им	НИЕМС-1995 ПР-7.1-02-12 Версия 1 от 15.08.2013	Наредба № 3, (ДВ бр. 90 и 91 /2004г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) Наредба №16-116, (ДВ бр. 26/ 2008г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) НИЕМС-1995 ТС
			Съпротивление на изолация	НИЕМС-1995 ТС ПР-7.1-02-12 Версия 1 от 15.08.2013	Наредба № 3, (ДВ бр. 90 и 91 /2004г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) Наредба №16-116, (ДВ бр. 26/ 2008г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) НИЕМС-1995 ТС
			Активно съпротивление на жилата	НИЕМС-1995 ПР-7.1-02-12 Версия 1 от 15.08.2013	Наредба № 3, (ДВ бр. 90 и 91 /2004г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) Наредба №16-116, (ДВ бр. 26/ 2008г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) НИЕМС-1995 ТС
			Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение	НИЕМС-1995 ПР-7.1-02-12 Версия 1 от 15.08.2013	Наредба № 3, (ДВ бр. 90 и 91 /2004г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) Наредба №16-116, (ДВ бр. 26/ 2008г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.) НИЕМС-1995 ТС
6					

ИНАЛНИЯТ
Е ВАЛИДЕН

6.1	Изолиращи щанги (манипулационни и измервателни, за преносими заземители), изолиращи клещи, токоизмервателни клещи, диелектрични килимчета, пътеки изолиращи поставки.	На продукти в експлоатация	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение	Наредба № 22 (ДВ бр. 45/2006г., попр. ДВ бр. 47 от 09.06.2006г.) ПР-7.1-03 Версия 1 от 15.08.2013	Наредба № 22 (ДВ бр. 45/2006г., попр. ДВ бр. 47 от 09.06.2006г.)
6.2	Указатели за напрежение,	На продукти в експлоатация	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение -Праг на напрежение	Наредба № 22 (ДВ бр. 45/2006г., попр. ДВ бр. 47 от 09.06.2006г.) ПР-7.1-03 Версия 1 от 15.08.2013	Наредба № 22 (ДВ бр. 45/2006г., попр. ДВ бр. 47 от 09.06.2006г.)
6.3	Диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши,	На продукти в експлоатация	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение ток на утечка	Наредба № 22 (ДВ бр. 45/2006г., попр. ДВ бр. 47 от 09.06.2006г.) ПР-7.1-03 Версия 1 от 15.08.2013	Наредба № 22 (ДВ бр. 45/2006г., попр. ДВ бр. 47 от 09.06.2006г.)

Наредба № 16-116 - за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.).
Наредба № 3 - за устройството на ел. уредби и електропроводни линии (ДВ бр. 90 и 91 /2004г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.).
Наредба № 4 - за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства (Обн. ДВ бр. 6 от 18.01.2011г.).
Наредба № 22 –за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ бр. 45/2006г., попр. ДВ бр. 47 от 09.06.2006г.).
НИЕМС - Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения (1995 г.).

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 129 ОКА от 19.01.2024 г., със срок на валидност до 19.01.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.
Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/ представител на юридическото лице, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.
При получаване на преиздадения сертификат, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 129 ОКА/18.03.2021г. и приложението към него.
Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

Инж. Ирена Бориславова
Изпълнителен директор на ИА БСА