



ЗАПОВЕД

№ А 39

гр. София, 23.01.2024 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и точка 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 427/30 ОКС/ПА/07.06.2023 г., доклад от оценка вх. № 427/30 ОКС/ПА/6/В/04.09.2023 г., Становище на Комисията по акредитация вх. № 427/30 ОКС/ПА/В/12.01.2024 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ
„АНТИВА КОНСУЛТ“ ООД, гр. СВИЩОВ
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

Адрес на управление: 5250, гр. Свищов, ул. „Трети Март“ № 52
Адрес на офис: 5250, гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов“ № 18, П.К.30

Да извършва контрол на:

Тип обхват гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика	Методи за изпитване/измерване използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
1.	Вентилационни инсталации	Нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Дебит на въздуха; Скорост на въздушния поток	БДС 12.3.018; ПК 7.1-2	Наредба №15 (ДВ бр.68/2005 г.); Техническа спецификация
2.	Микроклимат в работна и битова среда	Нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Температура на въздуха; Скорост на движение на въздуха; Относителна влажност на въздуха	Наредба № РД-07-3 (ДВ, бр. 63/2014г.); БДС 16686; ПК 7.1-3	Наредба № РД-07-3/ (ДВ, бр. 63/2014г.); Наредба №24 (ДВ бр.95/2003 г.); Наредба №2 (ДВ бр. 15/2007 г.); Наредба №3/ДВ бр. 15/2007г.; БДС 14776; Техническа спецификация
3.	Шум в работна среда	Нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Дневно ниво на експозиция на шум; Средноседмично ниво на експозиция на шум; Върхово ниво на звуково налягане; Еквивалентно ниво на шума; Ниво на шум;	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999); БДС 15471; ПК 7.1-4	Наредба № 6 (ДВ бр.70/ 2005 г.); Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994 г.); Наредба № 7 (ДВ бр.88/ 1999 г.); Наредба № 26 (ДВ бр.103/2008 г.); Техническа спецификация

4.	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради	Нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Еквивалентно ниво на шум Ниво на шум;	БДС 15471; ПК 7.1-5	Наредба № 6 (ДВ бр.58/ 2006г.) (Приложение 2, табл.1); Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994 г.); Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003г.); Наредба № 2 (ДВ бр. 15/ 2007 г.); Наредба № 26 (ДВ бр.103/2008 г.); Техническа спецификация
5.	Шум в околна среда в различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях	Нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Еквивалентно ниво на шума	БДС 15471; ПК 7.1-6	Наредба № 6 (ДВ бр.58/ 2006 г.); (Приложение 2, табл.2); Техническа спецификация
6.	Изкуствено осветление в работна и битова среда	Нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Осветеност	Методически указания 40-85 - Методи за измерване на изкуствено осветление, изд. Стандартизация; ПК 7.1-7	Наредба № 49 (ДВ бр.7/1976г.); Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003г.); БДС EN 12464-1; Техническа спецификация
7.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 1986, т.3.3 а), б), д), и е); ПК 7.1-8	Наредба № 3 (ДВ,бр.90 и 91/2004г.); Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/ 2008г.); Техническа спецификация
8.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК 7.1-9	Наредба № 3 (ДВ,бр.90 и 91/2004г.); Наредба № 16-116 (ДВ,бр.26/ 2008 г.); Техническа спецификация
9.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 7.1-10	Наредба № 4 (ДВ бр. 6 / 18.01.2011г.); Техническа спецификация
10.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Импеданс на контура "фаза-защитен проводник	ПК 7.1-11	Наредба № 3 (ДВ,бр.90 и 91/2004г.); Наредба № 16-116 (ДВ,бр. 26/2008г.); Техническа спецификация
11.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Защита от токове с нулева последователност (ЗП)	Нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Ток на задействане; Допирно напрежение; Съпротивление на предпазния заземител Време на изключване	ПК 7.1-12	Наредба № 3 (ДВ,бр.90 и 91/2004г.); Наредба № 16-116 (ДВ,бр. 26/2008 г.); Техническа спецификация

**Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от OCC.*

Наредба №3 - за устройство на електрически уредби и електропроводните линии, ДВ, бр. 90 и бр. 91/2004 г.;

Наредба №16-116 - за техническа експлоатация на енергообзавеждане ДВ бр.26 /2008 г.;

Наредба №4 - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, ДВ бр. 45/2006 г.;

Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места ДВ, бр. 63/10.08.2014 г.;

Наредба № 2 - за здравите изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване ДВ, бр. 15/2007 г.;

Наредба № 3 за здравите изисквания към детските градини ДВ, бр. 15/2007 г.;

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум ДВ бр.70/2005 г.;

Наредба № 6 от 2006 г. (ДВ, бр.58/2006) за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (загл. изм. - дв, бр. 100 от 2021 г.);

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване ДВ бр.88/1999 г.;

Наредба № 9 за здравно-хигиените изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците ДВ, бр.46/1994 г.;

Наредба № 15 за техническите правила и нормативите за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия ДВ, бр.68/2005 г.;

Наредба № 24 за санитарно-хигиените изисквания към дискотеки ДВ, бр.95/2003 г.;

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях ДВ., бр. 103/2008 г.;

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Издателство „Стандартизация“-1985 г.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 30 ОКС от 23.01.2024 г. валиден до 23.01.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/представител на „АНТИВА КОНСУЛТ“ ООД, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 30 ОКС/25.01.2022 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 71/25.01.2022 г.

Настоящата заповед да се съобщи на „АНТИВА КОНСУЛТ“ ООД в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

