



ЗАПОВЕД

№ А 63

гр. София, 31.01.2024 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и точка 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 299/42 ОКС/ПА/16.06.2023 г., доклад от оценка вх. № 299/42 ОКС /ПА/5/В/21.09.2023г., анекс вх. № 299/42 ОКС/ПА/7/В/13.11.2023г., становище на Комисия по акредитация № 299/42 ОКС/ПА/2/В/26.01.2024 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

„ДИМАНА КОНСУЛТИНГ 2015“ ЕООД, гр. София

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

Адрес на управление:

1111 гр. София, ж.к. „Дървеница“, ул. „Канарче“ № 6, вх. А, ет. 2, ап. 5

Адрес на офис:

5800 гр. Плевен, ул. „Цар Борис III“ № 73, ет. 3

Да извършва контрол на:

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика	Методи за изпитване/измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Микроклимат в работна и битова среда:	На нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	Температура на въздуха; Относителна влажност; Скорост на движение на въздуха	БДС 16 686 Наредба №РД-07-3, (ДВ бр.63/2014) ПК 01.	НАРЕДБА №2 (ДВ, бр.15/2007 г.); НАРЕДБА № 3 (ДВ, бр.15/2007 г.); НАРЕДБА № 9 (ДВ, бр.46/1994 г.); НАРЕДБА № 24 (ДВ, бр.95/2003 г.); НАРЕДБА № 26 (ДВ, бр.103/2008 г.); БДС 14776; Наредба №РД-07-3, (ДВ бр.63/2014); ТС
2.	Изкуствено осветление в работна и битова среда:	На нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85 ПК 02 .	НАРЕДБА №2 (ДВ, бр.15/2007 г.); НАРЕДБА № 3 (ДВ, бр.15/2007 г.); НАРЕДБА № 9 (ДВ, бр.46/1994 г.); НАРЕДБА №24 (ДВ, бр.95/2003 г.); НАРЕДБА № 26 (ДВ, бр.103/2008 г.); НАРЕДБА №49 (ДВ, бр.7/1976 г.);

					БДС EN 12464-1 TC
3.	Шум в работна среда	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Дневно ниво на експозиция на шум, dbA; Средноседмично ниво на експозиция на шум, dbA; Върхово ниво на звуково налягане, dbA;	БДС EN ISO 9612 (БДС EN ISO 1999) ПК 03-1	НАРЕДБА № 6 / ДВ. БР.70 /2005Г.
4.	Шум в околна среда – различните територии и устройствени зони в урбанизираните територия и извън тях	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Еквивалентно ниво на шума;	БДС 15471 ПК 03-2	НАРЕДБА № 6 (ДВ, бр.58/2006 г.) Приложение 2, таблица 2 TC
5	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Ниво на шум, dbA; Еквивалентно ниво на шум, dbA	БДС 15471 ПК 03-3	НАРЕДБА № 6 / ДВ, БР. 58/.2006Г,- ПРИЛОЖЕНИЕ 2, ТАБЛ. 1 НАРЕДБА № 9 / 28.05.1994 Г., НАРЕДБА № 24 / ДВ,БР. 95/.2003Г. НАРЕДБА №2 /. ДВ. БР.15 /2007Г. НАРЕДБА№26 /. ДВ. БР.103/2008Г. НАРЕДБА № 7, ДВ. БР. 88/1999 Г. TC
6.	Електрически уредби и съоръжения до 1000V	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс на контура фаза –защитен проводник	ПК 04	НАРЕДБА № 16-116 (ДВ. Б.,. 26/.2008год.); НАРЕДБА №3 (ДВ, Бр.90,91/2004 год.); TC
7.	Електрически уредби и съоръжения до 1000V	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Ток на задействане IDN Съпротивление на предпазно заземление Ri Допирно напрежение Uc Време за изключване ta	ПК 05	НАРЕДБА №16-116 (ДВ. Бр. 26/.2008год.); НАРЕДБА №3 (ДВ,Бр.90,91/2004год.) TC
8.	Електрически уредби и съоръжения до 1000V	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК 06	НАРЕДБА №16-116 (ДВ. Бр. 26/.2008год.); НАРЕДБА №3 (ДВ,Бр.90,91/2004год.) TC
9.	Електрически уредби и съоръжения до 1000V	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 07	НАРЕДБА № 4, (ДВ, Бр. 6/2011год.)

**Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.*

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ, бр.63, 2014 г.);

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр. 15, 2007 г.);

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 15, 2007 г.);

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр. 46, 1994 г.);

Наредба № 24, за санитарно – хигиенните изисквания към дискотеките (;ДВ, бр. 95, 2003 г);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детски кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103, 2008 г.);

Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради, 40-.85, изд. Стандартизация 1985г.

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7, 1979 г.);

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70, 2005 г.);

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58, 2006 г.), (загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2021 г.) изм. и доп. ДВ бр.24/2503.2022г.;

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004г.) изм. ДВ бр.42/2015 г.;

Наредба № 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6, 2011г.);

Наредба № 16-116, за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26, 2008 г.) изм. и доп. ДВ бр. 42/2015 г.;

Наредба № 7 -за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88, 1999 г.);

ТС – техническа спецификация.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 42 ОКС от 31.01.2024 г. валиден до 31.01.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/представител на „ДИМАНА КОНСУЛТИНГ 2015“ ЕООД, гр. София, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 42 ОКС/25.10.2022г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 620/25.10.2022г.

Настоящата заповед да се съобщи на „ДИМАНА КОНСУЛТИНГ 2015“ ЕООД, гр. София в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАНОВА

Изпълнителен директор
на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"