



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област



ЗАПОВЕД

№ А 83

София, 26.02.2024 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и точка 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 8/125 ОКС/ПА/30.06.2023 г., доклад от оценка № 8/125 ОКС/5/В/27.10.2023 г. и становище на Комисия по акредитация № 8/125 ОКС/ПА/В/ 21.02.2024 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол „Контрол по дефектоскопия“ от вид С
при „НЕК“ ЕАД, предприятие „Водноелектрически централи“, гр. Пловдив

Адрес на управление и на офис:
4003, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика	Методи за изпитване/измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Водни турбини, работни лопатки на водни турбини, напорни тръбопроводи, хидро-технически съоръжения, пневматични и хидравлични цилиндри, съдове под налягане, газови съоръжения и инсталации, основен метал и заварени съединения.	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в експлоатация продукти и съоръжения.	Вид и големина на вътрешни несъвършенства/нецялостности.	Радиографичен метод на контрол РПК 7 БДС EN ISO 17636-1 БДС EN 12681 -1 БДС EN ISO 10893-6	НУБЕТНСПН, чл.19, чл.21, чл.53, (ДВ. бр.64/18.07.2008г.) НУБЕПРГСИУПГ, чл.9, (ДВ. бр.67/2004г.) НУБЕТНГСИБВГ, чл.105, (ДВ. бр.82/2004г.) ТС ССН 70-3 RT 70-3 БДС EN ISO 5817 БДС EN 13445-5 БДС EN 286-1 БДС EN ISO 17636-1 БДС EN 10675-1 БДС EN ISO 6520-1 БДС EN 12681 -1 БДС EN ISO 10893-6 БДС 13060
2.	Водни турбини, работни лопатки на водни турбини, напорни тръбопроводи, хидро-технически	Първоначален и/или периодичен на нови и/или	Вид и големина на вътрешни несъвършенства/нецялостности.	Ултразвуков метод на контрол. РПК 1 БДС 9233	НУБЕТНСПН, чл.19, чл.21, чл.53, (ДВ. бр.64/18.07.2008г.) НУБЕПРГСИУПГ, чл.9, (ДВ. бр.67/2004г.) НУБЕТНГСИБВГ, чл.105,

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
	съоръжения, пневматични и хидравлични цилиндри, съдове под налягане, газови съоръжения и инсталации, основен метал и заварени съединения.	в експлоатация продукти и съоръжения.		БДС EN ISO 16810 БДС EN ISO 16811 БДС EN ISO 10160 БДС EN ISO 10228-3 БДС EN ISO 10228-4 БДС EN ISO 10893-8 БДС EN ISO 10893-10 БДС EN 10308 БДС 13661 БДС 9824 БДС EN ISO 23279 БДС EN ISO 17640 БДС EN ISO 12680-1 БДС EN ISO 12680-2 БДС EN ISO 12680-3 БДС 16323	(ДВ. бр.82/2004г.) ТС ССТ 70-3 УТ 70-3 БДС EN 13445-5 БДС EN ISO 10160 БДС EN 10308 БДС EN ISO 10228-3 БДС EN ISO 10228-4 БДС EN ISO 10893-8 БДС EN ISO 10893-10 БДС 13661 БДС EN ISO 11666 БДС 9824 БДС EN ISO 12680-1 БДС EN ISO 12680-2 БДС EN ISO 12680-3 БДС EN ISO 5817 БДС 16323
3.	Водни турбини, работни лопатки на водни турбини, напорни тръбопроводи, хидро-технически съоръжения, пневматични и хидравлични цилиндри, съдове под налягане, газови съоръжения и инсталации, основен метал и заварени съединения.	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в експлоатация продукти и съоръжения.	Дебелина на стени.	Ултразвуков метод на контрол. РПК 2 БДС EN ISO 16809 БДС EN ISO 10893-12	НУБЕТНСПН, чл.19, чл.21, чл.53, (ДВ. бр.64/18.07.2008г.) НУБЕПРГСИУПГ, чл.9, (ДВ. бр.67/2004г.) НУБЕТНГСИБВГ, чл.105, (ДВ. бр.82/2004г.) ТС БДС EN ISO 10893-12
4.	Водни турбини, работни лопатки на водни турбини, напорни тръбопроводи, хидро-технически съоръжения, пневматични и хидравлични цилиндри, съдове под налягане, газови съоръжения и инсталации, основен метал и заварени съединения.	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в експлоатация продукти и съоръжения.	Вид и големина на повърхностни несъвършенства/ нецялостности.	Магнитно-прахов метод на контрол. РПК 3 БДС EN ISO 9934-1 БДС EN ISO 17638 БДС EN 10228-1 БДС EN ISO 10893-5 БДС EN 1369 БДС 15575 БДС 7156	НУБЕТНСПН, чл.19, чл.21, чл.53, (ДВ. бр.64/18.07.2008г.) НУБЕПРГСИУПГ, чл.9, (ДВ. бр.67/2004г.) НУБЕТНГСИБВГ, чл.105, (ДВ. бр.82/2004г.) ТС ССТ 70-3 МТ 70-3 БДС EN 13445-5 БДС EN ISO 23278 БДС EN 10228-1 БДС EN ISO 10893-5 БДС EN ISO 5817 БДС EN 1369
5.	Водни турбини, работни лопатки на водни турбини, напорни тръбопроводи, хидро-технически съоръжения, пневматични и хидравлични цилиндри, съдове под налягане, газови съоръжения и инсталации, основен метал и заварени съединения.	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в експлоатация продукти и съоръжения.	Вид и големина на повърхностни несъвършенства/ нецялостности.	Метод на контрол с проникващи течности. РПК 4 БДС EN ISO 3452-1 БДС EN ISO 3452-5 БДС EN ISO 3452-6 БДС EN 10228-2 БДС EN ISO 10893-4 БДС EN 1371 -1	НУБЕТНСПН, чл.19, чл.21, чл.53, (ДВ. бр.64/18.07.2008г.) НУБЕПРГСИУПГ, чл.9, (ДВ. бр.67/2004г.) НУБЕТНГСИБВГ, чл.105, (ДВ. бр.82/2004г.) ТС ССТ 70-3 РТ 70-3 БДС EN 13445-5 БДС EN ISO 23277 БДС EN 10228-2 БДС EN ISO 10893-4 БДС EN ISO 5817 БДС EN 1371-1
6.	Водни турбини, работни лопатки на водни турбини, напорни	Първоначален и/или	Твърдост по Бринел, Викерс и Роквел на метала	Контрол на твърдост по динамичен метод.	ТС

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика	Методи за изпитване/измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
	тръбопроводи, хидро-технически съоръжения, пневматични и хидравлични цилиндри, съдове под налягане, газови съоръжения и инсталации, основен метал и заварени съединения.	периодичен на нови и/или в експлоатация продукти и съоръжения.	и заварени съединения.	РПК 5 ASTM A 956/ A 956M БДС EN ISO 9015-1 БДС EN ISO 18265	
7.	Водни турбини, работни лопатки на водни турбини, напорни тръбопроводи, хидро-технически съоръжения, пневматични и хидравлични цилиндри, съдове под налягане, газови съоръжения и инсталации, основен метал и заварени съединения.	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в експлоатация продукти и съоръжения.	Вид и големина на повърхностни несъвършенства/нецялостности.	Визуален метод на контрол. РПК 6 БДС EN ISO 17637	НУБЕТНСПН, чл.19, чл.21, чл.53, (ДВ. бр.64/18.07.2008г.) НУБЕПРГСИУПГ, чл.9, (ДВ. бр.67/2004г.) НУБЕТНГСИБВГ, чл.105, (ДВ. бр.82/2004г.) ТС БДС EN 13445-5 БДС EN ISO 5817 БДС EN 286-1

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

НУБЕПРГСИУПГ - Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ. бр. 67/2004г.);

НУБЕТНГСИБВГ - Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и нсталации за втечнени въглеводородни газове (ДВ. бр. 82/2004г.);

НУБЕТНСПН - Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (ДВ. бр. 64/2008г.);

ТС - техническа спецификация на клиента.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 125 ОКС от 26.02.2024 г. валиден до 26.02.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от представител на "НЕК" ЕАД, предприятие „Водноелектрически централи“, гр. Пловдив, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 125 ОКС от 19.02.2021г., валиден до 25.02.2024 г. и приложение - заповед на ИА БСА №А 76/19.02.2021 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице в 3 (три)- дневен срок от издаването й.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор на ИА БСА