



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация



Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 90

София, 28.02.2024 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 3, т.4, чл. 28, ал. 1 и чл. 30 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 319/237 ОКС/ПА/РО/19.07.2023г., доклад от оценка Вх. № 319/ 237 ОКС/ПА/РО/7/В от 13.11.2023г. и становище на Комисия по акредитация Вх. № 319/ 237 ОКС /ПА/РО/2/ В от 19.02.2024 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА

на Орган за контрол "Алтеа Контрол" от вид С
при "Алтеа – 2000" ЕООД, гр. Добрич

Адрес на управление: 9300 гр. Добрич, "Цар Петър", №2, вх. Г, ап. 1
Адрес на офис: 9300 гр. Добрич, "Цар Петър", № 2, В - партер

Да извършва контрол на:

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми на контрол
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Искусствено осветление в работна и битова среда	Нови и/или в експлоатация обекти	осветеност	МУ 40-85 /1985г. РПК 01.00	Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007); Наредба № 3 (ДВ, бр.15/2007 изм. ДВ, бр. 53/2022г.); Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994); Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003); Наредба №26 (ДВ, бр.103/2008, изм. ДВ, бр. 53/2022г.); Наредба № 49 (ДВ, бр.7/1976); БДС EN ISO 12464-1; ТС
2.	Шум в работна среда	Нови и/или в експлоатация обекти	Ниво на шум; Върхово ниво на звуково налягане; Еквивалентно ниво на шум; Дневно ниво на експозиция на шум; Средноседмично ниво на експозиция на	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999); РПК 02.01	Наредба №6 (ДВ, бр.70/2005); Наредба № 9 (ДВ,бр.46/1994); Наредба №26 (ДВ, бр. 103/2008 изм. ДВ, бр. 53/2022г.); ТС

			шум;		
3.	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради	Нови и/или в експлоатация обекти	Ниво на шум; Еквивалентно ниво на шум;	БДС 15471 РПК 02.02	Наредба № 2 (ДВ, бр.15/2007); Наредба №6 (ДВ, бр.58/2006), приложение №2, таблица 1; Наредба № 9 (ДВ, бр.46/1994); Наредба №24 (ДВ, бр. 95/2003); Наредба №26 (ДВ, бр. 103/2022); ТС
4.	Шум в околна среда	Нови и/или в експлоатация обекти	Еквивалентно ниво на шум	БДС 15471 РПК 02.03	Наредба №6 (ДВ, бр.58/2006, изм. доп. ДВ, бр. 24/25.03.2022), приложение №2, таблица 2; ТС
5.	Микроклимат в работна и битова среда	Нови и/или в експлоатация обекти	Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха; Скорост на движение на въздуха	БДС 16686; Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014; РПК 03.00	Наредба № 2 (ДВ, бр.15/2007); Наредба № 3 (ДВ, бр.15/2007 изм. ДВ, бр. 53/2022г.); Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994); Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003); Наредба №26 (ДВ, бр.103/2008, изм. ДВ, бр. 53/2022г.); Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014; БДС 14776; ТС
6.	Вентилационни инсталации	Нови и/или в експлоатация обекти	Скорост на движение на въздушния поток; Дебит на въздух	БДС 12.3.018; РПК 10	Наредба № 15 (ДВ, бр.68/2005); Наредба №24 (ДВ, бр. 95/2003); ТС
7.	Химични агенти във въздуха на работната среда	Нови и/или в експлоатация обекти	Концентрация на химични агенти във въздуха на работно място	БДС EN 689+AC БДС EN 482 РПК 04.03	Наредба №13 (ДВ, бр. 8/2004 изм. ДВ, бр.47/ 2021г.); Наредба № 10 (обн. ДВ, бр.94/2001, изм. и доп. ДВ, бр.47/ 2021г.) ТС
8.	Прах във въздуха на работната среда	Нови и/или в експлоатация обекти	Концентрация на прах във въздуха на работно място (инхалабилна фракция)	БДС EN 482 БДС EN 689+ AC БДС 2200 РПК 05.03	Наредба №13 (ДВ, бр. 8/2004 изм. ДВ, бр.47/ 2021г.); Наредба № 10 (обн. ДВ, бр.94/2001, изм. и доп. ДВ, бр.47/ 2021г.) ТС
9.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови и/или в експлоатация обекти	Импеданс Zs на контура "фаза-защитен проводник"	РПК 06.00	Наредба 16-116 (ДВ, бр. 26/ 2008); Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004); ТС
			Съпротивление на защитни заземителни уредби	РПК 07.00	Наредба 16-116 (ДВ, бр. 26/ 2008); Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004); ТС
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	РПК 08.00	Наредба №4 (ДВ. бр.6/2011); ТС
			Защитни	РПК 09.00	Наредба 16-116

			прекъсвачи за токове с нулева последователност - Ток на задействане, Време за изключване, Допирно напрежение.		(ДВ, бр. 26/ 2008); Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004); ТС
		Нови и/или в експлоатация обекти	Съпротивление на изолация	РПК 13.00 БДС 1986 т.3.3 а), б), д), е)	Наредба № 3, ДВ, бр.90,91/2004; Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26/2008 г.; ТС

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Позоваване:

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.);
 Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини – ДВ бр. 15/2007 г. изм. ДВ, бр. 53/2022г.;
 Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.);
 Наредба №9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.);
 Наредба РД – 07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места от 18.07.2014 г., публ. в ДВ, бр. 63 от 01.08.2014 г.;
 Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.);
 Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005 г.);
 Наредба №6 - ДВ бр. 58/2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението (загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2021 г.) изм. доп. ДВ, бр. 24/ 25.03.2022);
 Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване (ДВ. бр.88 /1999 г.);
 Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103/2008г. изм. ДВ, бр. 53/2022г.);
 Наредба 3, ДВ бр. 90 и 91/2004г. - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
 Наредба 16 – 116, ДВ бр.26/2008г. - за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
 Наредба 4, ДВ бр.6/2011г. - за мълние защитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
 Наредба №15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.);
 Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, (ДВ. бр. 8/2004г. изм. ДВ, бр.47/ 2021г.);
 Наредба № 10(ДВ бр. 94/2003 г. посл. изм. ДВ. бр.47 от 04.06.2021г.) за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа.
 ТС - Техническа спецификация.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 237 ОКС от 28.02.2024 г., със срок на валидност до 28.02.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.
 Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител / представител на юридическото лице, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.
 При получаване на преиздадения сертификат, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 237 ОКС от 20.04.2021г., и приложението към него.
 Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
 Изпълнителен директор на ИА БСА