



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация



**Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област**

ЗАПОВЕД

№ А 129

София, 01.04.2024 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и точка 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 320/16 ОКС/ПА/18.10.2023 г., доклад от оценка на място вх. № 320/16 ОКС/ПА/4/Р/24.01.2024 г., Секция G2 вх. № 320/16 ОКС/ПА/7/В/28.02.2024г., становище на Комисия по акредитация № 320/16 ОКС/ПА/8/В/26.03.2024 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

**Орган за контрол „Надежда“ от вид С
при „Надя 2005“ ЕООД, гр. София**

Адрес на управление:

1612 гр. София, ж.к. „Лагера“, бл. 80 Б, ап.36

Адрес на офис:

1000 София, кв. Оборище, ул. Стара планина №16

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика	Методи за изпитване/измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ В РАБОТНА И БИТОВА СРЕДА:				
1.1	Изкуствено осветление в работна и битова среда	На нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради № 40-85, Издателство Стандартизация 1985г.; ПК 1	Наредба № 49, (ДВ бр.7/1976г.); Наредба № 9, (ДВ бр.46 /1994г.); Наредба № 24, (ДВ бр.95/2003г.); Наредба № 2, (ДВ бр.15/2007г.); БДС EN 12464-1; TC

1.2	Микроклимат в работна и битова среда	На нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	-Температура на въздуха; -Относителна влажност на въздуха; -Скорост на движение на въздуха;	БДС 16686; Наредба № РД-07-3 (ДВ бр.63/2014г.) ПК 2	Наредба № 9, (ДВ бр.46 /1994г.); Наредба № 2, (ДВ бр.15/2007г.); Наредба № 24, (ДВ бр.95/2003г.); Наредба № РД-07-3 (ДВ бр.63/2014г.); БДС 14776; ТС
1.3	ШУМ				
1.3.1	Шум в работна среда	На нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	-Дневно ниво на експозиция на шум; -Средно седмично ниво на експозиция на шум; -Ниво на върхово звуково налягане	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999); ПК 3	Наредба № 6, (ДВ бр.70/2005г.); ТС
1.3.2	Шум в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях	На нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	-Еквивалентно ниво на шум	БДС 15471; ПК 3	Наредба № 6, бр. ДВ 58/2006 г. – (приложение № 2, табл. 2); ТС
1.3.3	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради	На нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	-Ниво на шум; -Еквивалентно ниво на шум	БДС 15471; ПК 3	Наредба № 2 (бр. ДВ 15/2007г.); Наредба № 6 (бр. ДВ 58/2006 г. (приложение № 2, табл. 1); Наредба № 9 (бр. ДВ 46/1994 г.); Наредба № 24 (бр. ДВ 95/2003г.); ТС
2.	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V:				
2.1	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	-Съпротивление на изолация	БДС 1986, т.3.3 а), б), д) и е); ПК 5	Наредба № 3, ДВ бр.90,91/2004г.; Наредба 16-116, ДВ бр. 26/2008г; Наредба № 9, ДВ бр.72/2004г.; ТС
2.2	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	-Импеданс на контур "фаза-защитен проводник"	ПК 6	Наредба № 3, ДВ бр.90,91/2004г.; Наредба 16-116, ДВ бр. 26/2008г; ТС
2.3	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	Защитни прекъсвачи (ЗП): -Ток на задействане; - Съпротивление на предпазен заземител; -Допирно напрежение	ПК 7	Наредба № 3, ДВ бр.90,91/2004г.; Наредба 16-116, ДВ бр. 26/2008г; ТС

2.4	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	-Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК 8	Наредба № 3, ДВ бр.90,91/2004г.; Наредба 16-116, ДВ бр. 26/2008г; ТС
2.5	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	-Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 9	Наредба №4 (ДВ бр.6/2011 г.); Наредба № 3, ДВ бр.90,91/2004г.; Наредба 16-116, ДВ бр. 26/2008г; ТС
3.	ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ:				
3.1	Вентилационни инсталации	На нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	- Скорост на движение на въздушния поток; - Дебит на въздуха	БДС 12.3.018; ПК 10	Наредба № 15, ДВ бр.78/2005; ТС

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.)

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр.90/2004, бр.91/2004 г.)

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6 /2011г.)

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр. 70/2005 г.)

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58 /2006 г.)

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.)

Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ бр. 72/2004 г.)

Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 78/2005 г.)

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр. 95/2003г.)

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ бр.7/1976 г.)

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр.63/2014г.)

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008 г.)

ТС –Техническа спецификация на клиента

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 16 ОКС от 01.04.2024 г. валиден до 01.04.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „Надя 2005“ ЕООД, гр. София, Ръководителя на Орган за контрол „Надежда“ от вид С при „Надя 2005“ ЕООД, гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 16 ОКС от 26.02.2021г. валиден до 01.04.2024 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 111/26.02.2021 г.

Настоящата заповед да се съобщи на „Надя 2005“ ЕООД, гр. София в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАНОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА

